

제4장 화재진압 활동 — 제7절 진입 및 인명구조 활동 (3) 검색활동(탐문~안전로프~요구조자발견) (본문 127~131p)

핵심 개념

검색은 건물규모·화재대소와 관계없이 요구조자가 있는 것으로 간주하고 실시한다. 검색조는 검색원 2명+로프확보원 1명이 1개조이며, 진입은 출화건물→주위건물, 화점실→인근실→화점층→화점상층→화점하층 순서로 한다.

2. 인명검색 및 구조 — 가. 검색 활동 — 1) 탐문

검색은 건물규모 및 화재의 대소에 관계없이 요구조자가 있는 것으로 간주하고 탐문과 함께 실시한다. 탐문은 미처 대피 못한 사람의 유무 확인과 검색 중점장소 판단에 중요하다.

탐문 요령 3가지

1) 관계자에게 "○○층 ○○호실 사람은 피난했는가?"라고 구체적으로 질문 2) 화재 관계자(건물관계자·피난자·구출된 자 등)로부터 요구조자 유무 확인 3) 요구조자가 있으면 "어느 층 어느 장소에, 인원은, 진입은 어디로 할 수 있는가?"를 구체적으로 질문

2) 상황판단

요구조자의 존재 여부가 불명확할 때는 요구조자가 있다고 가정하고 확인될 때까지 검색해야 한다.

요구조자 존재 추정 기준 6가지

1) 정보가 없는 경우에도 있다고 판단 2) 약간 조용한 현장은 있다고 판단 3) 야간 주택화재는 있다고 판단 4) 공동주택 등 야간에 전등이 꺼진 주거공간은 경계대상 5) 문에 도어체크가 걸려 있으면 있다고 판단 6) 가스미터기, 간판 등에 유의

시험 포인트

"현장이 조용하다=요구조자가 없다"는 상식적 추측은 틀린 판단이다 — 오히려 조용한 현장은 요구조자가 의식을 잃었거나 대응이 불가능한 상태일 수 있어 있다고 간주해야 함.

3) 검색조의 편성

1) 검색조는 검색원 2명 + 로프 확보원 1명을 1개조로 구성, 지휘자의 지시에 따름 2) 엄호주수 대원은 검색원과 떨어지지 않도록 유의 3) 검색원 선발은 경험·체력·기능 등을 고려

4) 검색 준비 — 검색장비 및 기구


공기호흡기, 휴대용 무전기, 조명기구, 로프(결속용·확보용), 검색봉(갈고리), 인명구조경보기, 도끼 등 파괴기구

공기호흡기 착용 요령

착용 전 점검 → 검색원·엄호주수 대원은 용기밸브 개방·압력확인·등지게 및 면체 착용·기밀점검 → 면체는 진입구와 가장 가까운 곳에서 착용 → 지휘자는 압력확인 후 검색 소요시간·방법을 지휘

안전로프의 결합

안전로프를 검색담당 B의 벨트고리에 고정매듭·움매듭으로 묶은 다음, 검색담당 B의 안전로프에 있는 카라비너를 검색담당 A의 벨트고리에 건다. 좁은 장소 진입 시 A·B 간격을 좁게 할 때는 B의 안전로프를 A의 벨트고리를 통해 B의 벨트고리에 건다. 로프 확보자는 안전로프 말단을 쥐고 검색담당 진입 시 조작한다. 조명등은 삼각대를 떼어내고 전선은 A·B의 벨트고리 속을 안전로프와 함께 통과시킨다.



[그림 1-36] 안전 로프 결합 요령

5) 내부 진입

지휘자의 지시에 의해 우선순위에 따라 진입경로를 선정한다. 진입순서는 원칙적으로 다음과 같다:

- 진입 우선순위 필수 암기
- (가) 출화건물 → 주위건물 순
 - (나) 화점실 → 인근실 → 화점층 → 화점상층 → 화점하층 순

- 내부진입 이용 수단 6가지
- (가) 옥내(외)계단 (나) 특별피난계단·비상용승강기 (다) 피난교 (라) 창 등의 개구부 (마) 적재사다리·사다리차·굴절차 등 (바) 벽·창 등의 파괴

시험 포인트

진입 우선순위 "화점실→인근실→화점층→화점상층→화점하층"의 순서를 뒤바꿔 묻는 문제 빈출 — 화점상층이 화점하층보다 먼저라는 점(연기·화염이 위로 확산되므로 위층 인명위험이 더 큼) 유의.

6) 검색 요령

지휘관은 검색활동에 대해 검색원에게 분담범위·검색개소를 명확하게 지시한다.

검색 요령 8가지

- 1) 중점장소 최우선, 불꽃·연기가 강한 장소, 배연방향도 우선하여 단계적 실시
- 2) 열·연기로 검색이 곤란할 때는 엄호주수 하에 실시
- 3) 연기·열이 없어도 연소위험이 크거나 연기 체류가 예상되는 장소는 검색
- 4) 요구조자 있다는 정보 수집 시 확인될 때까지 검색
- 5) 검색완료 장소는 지휘본부에 연락보고, 출입구 등에 표시(중복 방지)
- 6) 검색조 교대 시 검색경로·범위·내부상황을 인계
- 7) 오감을 최대한 활용: 고함·확성기로 호출, 문·벽을 갈고리로 두드려 반응 파악, 신음·부르짖는 소리·신호음 확인

7) 검색중점 장소 8가지 (원문 수록)

- 1) 야간화재시 거실·침실 부분
- 2) 계단 부근(특히 옥외계단 통하는 출입구)
- 3) 막다른 계단·복도 또는 복도 모퉁이
- 4) 승강기 부근
- 5) 피난기구 설치 부근
- 6) 베란다·창가
- 7) 방의 구석진 곳, 대형가구 속·사이
- 8) 목욕탕·화장실 등 연기·열기를 피하기 위한 일시적 피난가능 장소

8) 안전로프의 연장

- 1) 확보자-검색원 간 안전로프는 탈출 시 퇴로를 고려해 느슨하지 않도록 팽팽하게 유지
- 2) 탈출신호는 로프를 잡아당기는 방법 외에 무전연락·경적·고함을 병행
- 3) 자동폐쇄식 방화문 통과 시 문 폐쇄로 로프가 끼이거나 절단되지 않도록 췌기·갈고리로 문을 열어놓음

9) 요구조자 발견시 조치

- 1) 경적·무전기·안전로프 등으로 확보자·지휘자에게 보고
- 2) 1개조만으로 구조가능 여부 판단 후 보고
- 3) 추가인원 필요 시 필요인원·기자재 요구
- 4) 상황에 따라 요구조자에게 응급처치 시행