

제4장 화재진압 활동 — 제7절 진입 및 인명구조 활동 (6) 피난유도 (본문 140~141p)

핵심 개념

피난유도는 방송설비·확성기로 화점위치와 피난방향을 안내하고, 유도원을 배치해 수직·수평 피난을 통제한다. 계단은 옥외계단→피난교→특별피난계단→옥외피난용사다리→피난계단 순으로 우선 사용하며, 수평피난은 항상 화점에서 먼 방향, 연기가 적은 방향으로 유도한다.

5. 피난유도 — 가. 방송설비 활용

1) 방송설비를 활용하여 피난을 유도한다.

방송설비 활용요령 4가지

1) 방송설비를 활용해 피난 유도 2) 화점 장소·내용·화재규모·범위 및 피난방향을 명확히 방송 3) 호텔·여관 등 밀실 형태는 피난유도가 곤란하므로 관계자에게 각 실 점검을 지시 4) 반복 방송하고 피난자가 이해할 수 있도록 일상용어 사용

나. 휴대용 확성기 활용

방송설비가 없을 때는 차량 및 휴대용 확성기 등으로 건물 전체에 대해 피난방향과 방법을 지시한다.

다. 피난 유도원의 임무와 행동 — 1) 피난 유도원 지정

필요한 수의 피난 유도원을 지정하여 화점층 및 직상층에 배치한다.

자력피난 가능자 유도 필요인원 (필수 암기)

(가) 계단 출입구 2명, 통로 모퉁이 1명

(나) 집단유도는 성인 50명당 유도원 1명, 어린이 20명당 유도원 1명 정도가 적합

시험 포인트

집단유도 기준 인원 — 성인 50명당 1명 vs 어린이 20명당 1명의 숫자를 서로 바꿔 묻는 문제 빈출. 어린이는 성인보다 훨씬 적은 인원당 유도원 1명이 필요하다는 점(더 세심한 관리 필요) 기억.

2) 피난 유도원의 임무와 행동 — 1) 계단 등 수직피난


피난에 사용하는 계단 등의 우선순위는 원칙으로 다음 순서로 한다:

피난 계단 우선순위 (필수 암기)

옥외계단 → 피난교 → 특별피난계단 → 옥외피난용 사다리 → 피난계단 순

수직피난 유도요령 5가지

- (나) 계단 이동은 상층 피난상황을 고려해 계단 모서리 등에 많은 사람이 몰려 혼잡하지 않도록 유입인원 통제
- (다) 바로 위층 피난을 우선으로 하고, 계단을 내려오는 사람은 직하층으로 일시 유도 후 지상으로 대피
- (라) 옥상 직하층 피난자 등은 옥상을 일시 피난장소로 지정
- (마) 화점층 계단 출입구는 계단의 피난자들이 통과할 때까지 폐쇄



[그림 1-50] 집단 유도원 진입경로 / [그림 1-51] 피난 유도원 배치

시험 포인트

"바로 위층 피난을 우선"하고, 아래로 내려오는 사람은 일단 직하층으로만 유도 후 지상으로 대피시킨다는 단계적 원칙 — 무조건 한 번에 지상까지 유도하는 게 아니라는 점 주의.

2) 거실, 복도, 로비 등의 수평피난

거실·복도·로비 등의 수평피난은 다음과 같이 유도한다:

수평피난 유도요령 6가지

- (가) 화점으로부터 멀리 유도
- (나) 통행이 막힌 통로 등으로는 진입을 저지
- (다) 연기가 적은 쪽을 선택, 계단 안전순위가 높은 곳 또는 급기측 계단방향으로 유도
- (라) 지하철역·다른 건물과 지하연결된 지하층은 접속건물 방향으로 유도
- (마) 복도에 연기가 있으면 발코니·피난사다리·피난기구의 옥외사용 가능 장소로 재난약자(어린이·노인·장애인) 우선 피난
- (바) 복도에 연기가 가득해 실내 탈출이 곤란하면: 발코니·사다리차 연장 가능한 창으로 이동 / 복도측 출입구를 폐쇄 후 틈새를 시트·커튼으로 막고 테이프를 붙여 출동대 도착을 기다리게 지시

시험 포인트

실내 탈출이 곤란할 때 "문을 열고 나가려 하지 말고, 오히려 문을 닫고 틈새를 막아 연기 유입을 차단한 채 대기"하는 지시가 핵심 — 무리하게 연기 가득한 복도로 나가는 것보다 안전한 대응.

제7절 진입 및 인명구조 활동 종합요약

옥내진입(2인1조, 공기호흡기 시간계산) → 인명검색(탐문·우선순위) → 구조(우선순위 3원칙, 다양한 운반법) → 사다리를 활용한 구조 → 피난유도(방송·확성기·유도원 배치, 계단우선순위, 수직·수평피난)까지, 모든 활동은 2차 재해 방지와 요구조자·대원 모두의 안전 확보를 최우선 원칙으로 한다.