

## 제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (3) 옥내호스전개(선착대/2착대)·부적절배치·효과평가 (본문 164~166p)

### 핵심 개념

최초 호스는 창문이 아닌 출입문을 통해 전개해야 요구조자를 발견할 확률이 높다. 두 번째 호스배치는 RECEO 원칙에 따라 결정하며, 하나의 호스 전개가 완료될 때까지 다른 호스를 전개하지 않는다는 원칙이 핵심이다.

### 2. 옥내 소방호스 연장 — 가. 선착대 호스전개

주택이나 아파트 화재에서 최초의 호스는 앞·뒤·측면 복도(출입문)를 통해 전개해야 한다. 이는 출입구를 향한 방수와 동시에 창문·문 등 배연구를 통해 열·불꽃·연기가 배출되도록 하는 관찰배치 방식이다. 최초의 호스는 불길이 배출되는 창문을 향해 방수해서는 안 된다. 창문이 아닌 출입문을 통해 진입·공격하는 가장 큰 장점은 희생자 대부분이 출입문 안쪽이나 복도에서 발견된다는 점이다.

### 시험 포인트

"최초 호스는 불길이 나오는 창문이 아니라 출입문으로 전개"하는 이유가 요구조자 발견 확률이 가장 높기 때문이라는 논리를 정확히 이해할 것 — 단순 안전 문제가 아니라 인명구조 효율성의 문제.

### 나. 2착대 호스전개

대부분 소방관서 119안전센터의 펌프차 보유대수는 1대라, 선착대가 두 번째 호스를 전개할 인력이 충분치 않은 경우가 많다. 종종 인접 119안전센터 출동대에 의해 추가 호스 전개가 가능하다.

호스전개 우선순위 결정은 기본적으로 "RECEO" 원칙을 기준으로 판단한다. 인접 건물로의 확산 같은 외부노출 문제가 있으면 두 번째 호스를 그곳으로 배치한다. 인접건물이 없으면 창문 불꽃은 노출문제가 되지 않으며, 대부분 화재는 가시적 외부노출 문제가 없고 노출문제는 대부분 내부에서 발생한다. 불꽃이 계단실로 올라가거나 밀폐공간 내에서 확대되면 두 번째 호스는 내부 연소확대 방어를 위해 배치한다. 두 번째 호스배치도 첫 번째와 같은 출입문 접근경로를 따라야 한다.

두 번째 호스도 출입문으로 접근해야 하는 4가지 이유

- 1) 첫 번째와 같은 접근경로를 따르면 폭발·플래시오버·붕괴 시 첫 번째 진압팀 보호에 도움
- 2) 첫 번째 호스팀이 진압에 실패하면 두 번째 호스팀이 그 자리에서 진압 가능
- 3) 화재규모가 너무 크면 다른 진압팀이 추가로 합류
- 4) 두 번째 호스가 불필요하면 직상층 또는 인접공간 확산 방어를 즉각 배치 가능

### 다. 부적절한 호스배치

다층구조 건축물화재에서 가장 흔한 실수는 부적절한 호스배치에서 비롯된다. 특히 화점층 화재가 진압되지 않은 채 상층계단으로 진입하면 심각한 대원고립이 발생한다. 4층 다세대주택(2층 화점)을 예로, 1차 진입팀이 잠긴 2층 출입문을 개방하지 못한 상태에서 3층으로 호스를 재배치하는 것은 매우 위험하다. 이때 2층 창문 외부공격이 이루어지면 화염이 복도·계단(천장공간 통해)으로 물려 3층 진입팀이 고립될 수 있다. 출입문을 갑자기 개방해 플래시오버가 발생하는 경우도 동일하다.

#### 부적절한 호스배치 방지 5가지

- 1) 다층구조 건물화재에서 강제진입의 중요성 인식
- 2) 첫 번째 호스팀은 화점층 내부계단을 방어하며 출입문→외부창문 방향으로 진압
- 3) 두 번째 호스팀은 첫 번째를 보충하는 것이 원칙, 안전·필요시(검색·상층확대방지 목적)만 위층 연결
- 4) 어떤 호스팀도 불길을 지나쳐서 소방호스를 배치해서는 안 됨
- 5) 진입 시 문을 갑자기 개방하지 않고 천천히, 위험 시 손잡이를 로프로 감아 원격조정

#### 호스전개의 핵심 원칙

"하나의 호스 전개가 완료될 때까지는 또 다른 호스를 전개해서는 안 된다." 3~4개 호스가 동시에 전개되면 방수가 지연되고 체계적이지 못한 진압이 된다. 소화전 연결→관창·호스 선택→전개→물 공급이 완료되어야 하나의 호스가 유효하게 기능한다. "첫 번째 호스를 잘 전개하면, 또 다른 호스를 필요로 하지 않는다"는 화재현장의 격언을 기억한다.

#### 시험 포인트

"동시에 여러 호스를 전개하는 것은 오히려 비효율적"이라는 원칙과 그 이유(방수 지연, 비체계적 진압)를 정확히 이해. 단순히 "인력이 많으면 여러 호스를 동시에 쓰는 게 좋다"는 상식적 추측은 함정.

## 라. 호스전개 효과평가

화재진압 효과를 평가하는 가장 중요한 요소는 첫 번째 호스 전개를 평가하는 것이다. 첫 번째 호스 전개는 전체 화재진압 결과를 결정하는 매우 중요한 임무다. 문제가 있다면 화재를 평가한 후 호스 전개의 효과성을 평가하고 재배치 여부를 결정해야 한다.

펌프차 운전요원, 소화전 연결, 호스 전개 흐름, 배치상태를 보면 상황 진행을 많이 암시받을 수 있다. 물 공급되며 호스가 펼쳐지는 것을 관찰하고 관창수-운전요원 간 무전을 청취하면 압력 저하나 호스 꼬임을 알 수 있다. 열거나 파손된 소화전, 펌프차 주입구 막힘, 펌프고장, 높은 압력에 따른 호스파열, 호스 꼬임, 관창 고장 등은 모두 호스전개 효과성을 떨어뜨려 화재진압 전체 실패를 가져온다.