

제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (6) 안전한 내부진압 활동 (본문 173~174p)

핵심 개념

화재현장 온도는 천장부분 537°C 이상, 방수 증기 260°C까지 오르며, 대원은 허벅지·손목·목/귀 부위에 화상을 입기 쉽다(화상 취약부분). 물 공급 전 호스를 끌고 진입하지 않고, 배연과 진압을 동시에 진행하는 것이 안전한 내부진압의 핵심이다.

차. 안전한 내부진압 활동

현장에 진입하는 대원들은 강렬한 불꽃, 가열된 가스·연기 속에서 진압해야 한다. 뜨거운 잣더미나 불잉결(벌겍게 달아오른 숯불) 아래로 기어가야 할 때도 있다. 호스의 물은 곧바로 증기와 뜨거운 빗줄기로 변해 대원의 헬멧·어깨 위로 고온 낙하물이 떨어진다. 이런 환경에서는 공기호흡기가 소진되기도 전에 체력이 소진된다.

화재현장 온도 수치 필수 암기

137~160°C의 열기는 인간 피부에 극심한 고통을 동반한 손상을 가져옴 / 천장부분 불꽃은 보통 537°C 이상 / 방수에 따른 증기 온도는 260°C까지 상승 가능

화상 취약부분과 응급처치

이런 조건에서 화재현장 진입 대원은 대부분 허벅지, 손목, 목이나 귀 주위에 화상을 입는다. 이 3곳을 화상 취약부분이라 한다. 화상 기본 응급처치는 2~5분간 찬물에 상처를 담그고 붓대로 덮는 것이다. 3도 화상으로 보이면 쇼크 상태에 빠질 가능성이 있다. 이런 화상사고는 방화복·개인보호장비 착용으로 대부분 예방 가능하다 — 진압헬멧은 목·귀 보호, 방화복·진압장갑은 손목 화상 예방. 장갑은 팔을 완전히 뻗었을 때 손목 주위를 모두 덮어야 한다.

시험 포인트

화상 취약부분 3곳(허벅지·손목·목/귀)과 그것을 보호하는 장비(방화복·손목토시=손목, 헬멧 귀덮개=목/귀)를 1:1로 정확히 매칭해서 암기.

안전한 내부 진압활동 10가지 수칙

안전한 내부 진압활동을 위한 안전수칙은 다음과 같다:

안전수칙 10가지 (원문 수록)

- 1) 방화복 지퍼 모두 올리고 목 벨크로 부착, 손목토시 착용. 헬멧 귀덮개 내리고 턱끈 착용, 안면보호대 내림
- 2) 진입 시 상층부 고온 가스연기층보다 몸을 낮게 유지
- 3) 물 공급이 안 된 호스로 진입 금지 — 호스에 물이 공급될 때 진입, 출입구부터 주수해 화재실 열기를 식힌 후 진입
- 4) 가능한 배연 동시 원칙을 지켜 모든 문·창문·채광창을 개방
- 5) 진입 전 바닥에 떨어져 연소 중인 가구·불씨를 소화 후 진입
- 6) 추락·상부 허벅지 화상 방지 위해 기어가기 기법 이용 — 한쪽 다리를 먼저 뺀고 바닥 안전을 확인, 뒷다리로 무게중심
- 7) 후퇴 곤란한 화재지점을 지나쳐 나아가지 않음(지나친 화점이 되살아날 수 있음)
- 8) 맞바람을 맞으며 진압해야 하면 지휘관에게 알려 급기축 개구부에서 공격하도록 두 번째 호스 배치, 첫 번째 호스팀은 철수·문닫고 인접구역 보호 임무로 재배치
- 9) 지휘관이 철수·외부주수만 지시하면 즉시 안전한 외부위치로 복귀
- 10) 화재실 진입팀 바로 뒤에 붙어 부서 금지 — 앞 팀의 플래시오버 등 갑작스러운 화염 시 후퇴공간 확보 필요

시험 포인트

"배연 동시 원칙" — 배연 후 진압하거나 배연과 진압을 동시에 이행할 때 효과가 있다는 전술원칙. 순서상 "먼저 물 공급 확인 후 진입"(3))과 "화재실 진입 시 화재실 방향 창문에 직접 방수 금지"(앞서 배운 원칙)를 함께 연결해서 이해할 것.