

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (3)

파이프셔터·셔터안전관리·문파괴 일반유의사항 (본문 215~216p)

핵심 개념

셔터 개방·파괴는 반드시 지휘자의 지시에 따르며, 연기분출 시 개구부를 작게 해 백드래프트를 예방한다.
문 개방도 마찬가지로 지휘자 지시가 원칙이며, 만능열쇠를 입수하면 취급자를 명확히 보고한다.

3) 파이프셔터의 파괴요령

파이프셔터는 다음과 같이 파괴한다:

적당한 기구·파괴방법

기구: 동력절단기, 가스절단기, 산소절단기, 유압구조기구, 해머

방법: ○ 동력절단기 절단은 가이드레일에 가까운 곳을 선정 ○ 가이드레일 직근의 배관을 해머로 강타해
굽혀서 가이드레일에서 파이프 분리 ○ 중간기둥은 경량셔터에 준함 ○ 파괴한 셔터는 행동장해가 안
되도록 뒷방향으로 걷어 올려 로프로 결속

4) 셔터 안전관리

(가) 셔터 개방·파괴는 지휘자의 지시에 의함

(나) 건물관계자와 긴밀히 연락해 내부상황을 신속히 파악, 셔터조작 가부 판단

(다) 개방조작 불가능 시 파괴방법: 위험방지 위해 작업자 외 접근금지 / 파괴기구 집결 / 스레트·가드레일
사이에서 연기분출 시 백드래프트·플래시오버 가능성 있어 개구부 면적을 작게 / 방연셔터는 연기분출이
적어 연소상황을 오판할 수 있어 신중히 개구부 확보

(라) 진입구 개방 시 정면을 피해 측면에 위치, 백드래프트 주의

시험 포인트

방연셔터는 "연기 분출이 적어서 오히려 연소상황을 과소평가하기 쉽다"는 함정 — 겉보기에 안전해
보여도 신중하게 개구부를 확보해야 함.

나. 문 — 1) 파괴에 의한 개방 — 1) 일반적 유의사항

출입구 문·창 등의 잠긴 상황을 관계자로부터 듣고 만능열쇠가 있으면 입수한다. 키를 입수한 대원은
현장지휘본부에 보고하고 키 취급자를 명확히 한다.

문 개방 일반 유의사항 5가지

(가) 만능열쇠 입수 시 키 취급자를 명확히 보고

(나) 문 개방은 지휘자의 지시에 의함, 임의 개방 금지

(다) 문이 개방된 장소를 지휘본부에 보고해 각 소방대에 통보

(라) 공동주택 등 개방 후 거주자가 없으면 경찰관 등에 도난방지 경계 요청, 수손 유무 등 정보제공 의뢰

(마) 방재센터 등 원격조작으로 개방 가능하면 신속히 조치

시험 포인트

문 개방 후 거주자가 없는 공동주택은 경찰관에게 도난방지 경계를 요청한다는 절차 — 단순히 열고 진입만 하는 게 아니라 사후 보안조치까지 포함된다는 점.