

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (4) 옥내소화전설비 (본문 239~241p)

핵심 개념

옥내소화전은 관계자·자위소방대의 초기진화용 설비다. 수원은 일반적으로 20분 사용 기준이며, 동일층에 2개 이상 설치 시 동시사용 가능 개수는 2개까지다.

4. 옥내소화전 설비 — 가. 설비의 개요

건물 내 화재발생 시 소방대상물 관계자 또는 자위소방대원이 복도·계단 가까이 설치된 소화전함 내 장치·기구를 이용해 화재초기에 신속히 진화할 수 있도록 설치된 초기화재진압용 소화설비다.



[그림 1-105] 옥내소화전 방수구 및 소화전함

나. 설치대상 핵심 기준

연면적 3,000m² 이상 또는 지하층·무창층·4층이상 중 바닥면적 600m² 이상층은 모든 층 /
근린생활·판매·의료·업무 등은 연면적 1,500m² 이상 또는 지하층·무창층·4층이상 중 바닥면적 300m²
이상층 / 옥상 차고·주차장 200m² 이상 / 터널 길이 1,000m 이상

다. 활용요령 — 1) 소화전함

소화전함은 다음과 같이 식별하고 활용한다:

소화전함 식별요령 5가지

- 1) 계단·복도의 적색등(표시등) 장소에는 일반적으로 소화전이 설치 — 필요시 적극 활용
- 2) 적색등은 소화전 상부에 설치
- 3) 소화전함 표면에 "소화전" 표시
- 4) 연결송수관 겸용은 "방수구" 문자도 함께 표시
- 5) 소화전함 크기는 일반적으로 0.5m² 이상(연결송수관 겸용도 동일)

항목	내용
2) 설치위치	특별한 규정은 없으나 보통 활용에 편리한 계단에 가까운 복도에 설치
3) 수원	1) 수조규모에 따라 다르나 일반적으로 20분 사용 기준 2) 연결송수관 겸용은 연결송수관 송수구로 가압송수해 사용 가능
4) 기타	1) 소방대 방수준비 완료 전까지 또는 파이프샤프트·덕트·소규모화재는 적극 옥내소화전 활용 2) 사용능력 한계는 동일층 2개 이상 설치 시 사용가능 개수 2개까지, 2개 이하면 전부 사용 3) 건물 층수가 많을수록 아래층에 고압송수 예상 — 위해방지 위해 소화전함 내 앵글밸브로 관창압력 조정

시험 포인트

동일층 소화전 동시사용 한계는 2개라는 수치, 수원 기준 20분 사용, 소화전함 크기 0.5m^2 이상 등 여러 수치를 정확히 구분해서 암기.