

제4장 화재진압 활동 — 제14절 기타 소방활동 (4)

계단배수·스프링클러조치·지하실배수·잔화정리개요 (본문 258~260p)

핵심 개념

계단 배수는 방수시트 2매를 계단형태로 겹쳐 깎는다. 잔화정리는 유염현상이 종식돼도 심층부에 남은 불씨가 재연소할 수 있어 필요하며, 과잉파괴·과잉주수는 피해야 한다.

2) 계단의 배수요령

계단에서 유출하는 물은 계단에 방수시트를 깔아 아래층 문밖으로 내보낸다.

계단 배수요령 4단계

- 1) 2명의 대원이 방수시트 2매 연장 — 첫 1매를 계단 밑부분에 넓게 계단형태로 맞춤
- 2) 다음 시트는 단 윗부분에서 같은 모양으로, 1매째와 30cm 겹치게
- 3) 난간 있으면 시트를 난간에 걸침, 없으면 끝을 말아올려 독을 만듦
- 4) 큰 물품·긴 배수로가 필요하면: 위쪽 시트를 약 50cm 접어올리고 아래 시트를 약 25cm 위에 포갠 → 위 시트 접은 부분의 절반을 아래 시트 위에 접음 → 겹쳐진 부분을 아래방향으로 접음

3) 스프링클러 작동 시 조치

- 1) 스프링클러설비 제어변 차단 2) 헤드에 나무마개를 삽입하는 방법 등으로 물을 차단

4) 지하실 소화수의 배수

계단·승강기 등에서 지하실로 유입된 소화수는 지하 최하층 집배수조 맨홀 뚜껑을 열어 유입시키고, 건축물에 설치된 배수펌프나 잔수처리기로 배수

시험 포인트

계단 배수시트 겹침 수치 30cm(기본)와 50cm/25cm(긴 배수로 필요시)를 정확히 구분해서 기억.

4. 잔화정리 — 개요

소방활동으로 화재의 유염현상이 종식된 단계라도, 깊이 타 들어간 목재 내부나 면·형값 내부, 벽 사이·벽 속에 남은 불씨는 시간 경과에 따라 확대돼 재연소할 수 있다. 화재를 완전히 진화하려면 철저한 잔화정리가 필요하다.

맹렬한 화재라도 주수가 시작되면 곧 연기·증기가 충만한 상태가 된다. 주수가 계속돼 연소물 표면을 물로 덮으면 열은 연기와 낮은 온도의 증기로 떠오르며, 이 시점에서 불꽃은 외관상 안 보이게 된다 — 이것이 화재의 진압상태다. 이 상태에서는 주수 사각부분이나 물이 침투 안 된 부분에 많은 불씨가 남아있다.

잔화정리 시 주의점

잔화정리는 파괴나 많은 양의 주수가 필요할 수 있지만, 이 단계에서는 화재확대 위험이 낮아지므로 과잉파괴·과잉주수를 하지 않도록 신중해야 한다. 또 이 시기는 피로가 축적되고 긴장감 해소로 경솔하게 행동하기 쉬우므로 안전사고에 주의해야 한다.

시험 포인트

"진압상태"(불꽃이 안 보이지만 불씨가 남아있는 단계)와 "완전진화"(잔화정리까지 끝난 상태)를 구분하는 것이 핵심 — 불꽃이 안 보인다고 화재가 끝난 게 아님.