

제4장 화재진압 활동 — 제14절 기타 소방활동 (5) 잔화확인요령 — 빠뜨리기쉬운부분·점검요령 (본문 260~261p)

핵심 개념

잔화를 빠뜨리기 쉬운 부분 6가지 — 천장 뒤, 이중벽 내, 화기시설 주위 등을 점검구·손 접촉·부분파괴 등의 요령으로 확인한다.

가. 잔화확인 요령 — 1) 잔화를 빠뜨리기 쉬운 부분

잔화정리는 연소규모에 따라 확인 포인트가 다르며, 다음 부분을 중점적으로 확인한다:

잔화 누락 취약부분 6가지

- 1) 작은 거실 뒤, 천장 뒤, 바닥아래 및 덕트·배관 스페이스 등 세로 구멍
- 2) 모르타르 벽 등 이중벽 내
- 3) 주방 등 화기시설 주위의 철판 부착 내장 뒷면
- 4) 벽장 및 문틈
- 5) 기와 아래 및 돛자리 이음새
- 6) 무염연소 또는 심층부 화재가 되기 쉬운 물건(이불·매트·섬유류·계단·목재 및 나무부스러기류)

2) 잔화를 빠뜨리기 쉬운 부분의 점검요령

위 취약부분별 점검요령은 다음과 같다:

취약부분	점검요령
1) 세로 구멍(천장뒤/바닥아래/덕트 등)	점검구(벽장 천장부분)로 내부 확인, 천장·바닥·덕트 등을 파괴해서 확인
2) 이중벽 내	변색부분 등 윗면을 손으로 접촉해 온도 확인, 작은 실 뒤를 살펴 화기·연기 상황 확인, 이중벽 일부 파괴해 확인
3) 화기시설 주위 철판 내장뒷면	확인
4) 벽장, 문틈	확인
5) 기와아래, 돛자리 이음새	외부에서 살펴보고 화기·연기 상황 확인
6) 이불·매트·섬유류·종이·목재 등	침수상태라도 물 빠짐과 동시에 심층부 남은 불씨의 연소력이 강해 착화가 예상되면 옥외 안전한 장소로 반출

시험 포인트

이불·매트·섬유류 등은 "침수돼 젖은 상태라도 물이 빠지면 심층부 불씨의 연소력이 강해질 수 있어 옥외로 반출"한다는 점 — 젖었으니 안전하다는 착각을 주의.