

제4장 화재진압 활동 — 제14절 기타 소방활동 (6)

잔화정리요령·위해방지·재출화방지 (본문 261~262p)

핵심 개념

잔화정리는 바깥→중심, 위층→아래층, 높은곳→낮은곳 순으로 진행한다. 잔화정리 단계의 안전사고 (붕괴·낙하·발바닥 자상)에 특히 유의해야 한다.

나. 잔화정리 요령 — 1) 잔화정리의 기본

잔화 점검은 관계자 입회 하에 실시하도록 유의한다. 잔화확인을 위해 파괴가 필요하면 반드시 지휘자에게 파괴 유무를 확인하고 실시한다. 파괴는 관계자 승낙을 얻어 최소한의 범위로 한다.

2) 잔화정리 요령 8가지

- 1) 담당구역을 바깥에서 중심으로, 위층에서 아래층으로, 높은 장소에서 낮은 장소로 실시
- 2) 개구부 개방해 배연·배열, 활동환경 정리와 동시에 조명기구 활용
- 3) 관찰압력을 감압해 직사·분무주수 등 기민하게 조작
- 4) 한 장소에 고정하지 않고 이동·부분파괴·뒤집어 파는 등 적극적으로 실시해 주수사각 방지, 필요시 호스 증가
- 5) 합판·대들보 뒤측·벽 사이 등 주수사각 지점에 주수. 모르타르 벽 등이 주수 후 곧 마르면 잔화위험 있어 손으로 열을 확인하며 철저히
- 6) 잔해물·붕괴물을 쇠갈고리로 제거하며 주수
- 7) 가연물 퇴적 시 관찰을 끼워넣거나 파헤쳐 주수
- 8) 과잉주수를 피해 수손 방지

시험 포인트

잔화정리 순서 "바깥→중심, 위층→아래층, 높은곳→낮은곳"을 뒤바꿔 묻는 문제 주의 — 앞서 배운 검토회의·검색 등의 순서들과 혼동하지 않도록.

3) 위해 방지 5가지

- 1) 연소방지~잔화정리 단계에서 벽체붕괴·기와낙하·기둥넘어짐·발바닥 자상 등 공무상 재해가 많이 발생 — 세심한 주의
- 2) 낙하 예상 장소 진입 전 주수 등으로 사전에 낙하물 제거
- 3) 먼저 진입한 대원에 대해 주수로 인한 위해 방지 주의
- 4) 쇠갈고리 사용 시 주위 대원에 위해 안 가도록 주의
- 5) 조명은 가능한 광범위하게 비출 수 있는 위치 선정

다. 재출화 방지

화재조사를 위해 방화경계구역을 설정함과 동시에 재출화를 방지하고 현장을 보전하기 위해 필요할 때는 화재 진화 후 현장에 대한 감시경계를 해야 한다. 경계는 가능한 관할 소방대 1개 대를 지휘자가 지정한다.

소방대가 직접 감시경계 곤란하거나 관계자가 부재중이면, 경찰관·동사무소 직원·기타 거주자에게 현장보전 및 긴급시 필요조치를 설명하고 현장경계 협력을 구한다. 이때 위험 장소의 구체적 위험성과 재출화 방지를 철저히 하고, 필요시 현장에 대한 설명서(인계인수서)를 교부한다.

시험 포인트

재출화 방지 경계 원칙은 "1개 대를 지휘자가 지정", 대체 인력에게 협력을 구할 때는 반드시 인계인수서(설명서)를 교부한다는 절차를 정확히 기억.