

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제7장 교육훈련안전(1) 교관자격/적정비율(5:1)·잠재적위험요인발견(훈련장/장비) (본문 84~86p)

핵심 개념

훈련 시 바람직한 교관:교육생 비율은 1:5다. 훈련장 안전확보(설계~점검)는 궁극적으로 교관의 책임이며, 실제화재진압훈련 시 조교는 소화기·엄호방수호스·응급처치세트를 항상 비치한다.

제7장 소방공무원 교육훈련의 안전과 잠재적 위험요소 — 제1절 소방공무원의 교육훈련과 안전 — 2. 교관의 자격

훈련에 임하는 대원들의 안전을 보장하려면 교관이 충분한 자격을 갖춰야 한다. 담당과목·훈련종목 이해가 부족하면 높은 수준의 교육효과를 기대할 수 없고, 잠재적 위험요소를 인지할 수 없어 사고·부상을 막을 수 없다.

시험 포인트

자격 부족한 교관의 근본적 문제는 "잠재적 위험요소를 인지할 수 없다"는 점 — 단순히 가르치는 실력 문제가 아니라 안전관리 능력 자체의 결여.

3. 교관과 피교육생의 적정인원

훈련 중 사고·부상은 교관이 모든 교육생을 관찰할 수 없을 때 발생가능성이 높다. 교관의 눈에 보이지 않고 통제되지 않는 교육생일수록 사고발생가능성이 높다.

교관:교육생 적정비율 (필수 암기)

바람직한 비율은 교육생 5명당 교관 1명(5:1). 여건상 5:1 적용 불가능해도 교육생 안전확보·교육효과를 위해 교관 1인당 교육생 수를 가능한 적게 편성하는 것이 바람직

시험 포인트

교관:교육생 적정비율 "5:1"을 정확히 기억 — 앞서 배운 위험예지훈련 1조 인원(5~6명)과 혼동하지 말 것(하나는 훈련조 구성, 다른 하나는 안전확보를 위한 감독비율).

제2절 훈련시의 잠재적 위험요인의 발견 — 1. 잠재적 위험요인의 발견

교관은 모든 훈련에서 잠재된 위험요인·사고발생요인을 철저히 파악하고, 교육생에게 항상 이 사항에 대한 주의를 환기시켜야 한다.

가. 잠재적 위험요인

실제 화재진압훈련 시 조교요원은 휴대용소화기·엄호방수용호스·응급처치세트를 항상 훈련장 주위에 비치하거나 휴대해, 사고발생 시 신속대처 가능하도록 함

나. 훈련장의 안전확인

훈련 전후 훈련장 주위 이상유무 확인+장애물 제거는 궁극적으로 교관의 책임. 훈련장 안전확보는 설계당시부터 교육생 안전을 고려해야 하며, 모든 훈련 전 시설전반 안전점검 필요. 특히 불필요한 장애물, 각종 안전장치(난간·안전망)의 약화·결함, 지지대 이상 여부 확인

다. 훈련장비의 안전확인

사용된 장비·기자재는 다음 훈련을 위해 양호하게 보관 — 잘못으로 부상이나 장비파손이 발생하지 않도록 함

시험 포인트

훈련장 안전확보는 "설계 단계부터" 교육생 안전을 고려해야 한다는 점 — 사후점검이 아니라 사전설계 단계부터 안전이 내장돼야 한다는 원칙.