

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제9장 화재현장안전(7) 방향상실/로프/손전등활용·출입문개방·공중방수·붕괴범위설정 (본문 119~120p)

핵심 개념

방향상실 시 벽을 따라 처음 들어온 출입문 방향으로 이동한다. 소방로프는 절대 버리면 안 되며, 붕괴위험 안전거리는 건물 높이와 같은 정도의 반경이다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제5절 인명구조활동시의 안전 — 나. 방향상실시의 안전행동

인명검색 활동 중 방향을 잃었을 때의 안전행동:

방향상실·로프·손전등 활용

방향상실 시: 최대한 침착성 유지, 벽을 따라 처음 들어왔던 출입문 방향으로 이동(대부분 벽따라가면 출입문 발견가능)

소방로프 활용: 로프 가지고 들어왔다면 그것을 따라 나감 — 로프는 절대 버리지 않음(가장 확실한 탈출방법)

손전등 활용: 항상 휴대(구조대상자 발견용+위급시 자기위치 알림용). 위험상황 시 바닥에 놓아 빛이 천장을 비추게 해 신호(동료간 사전숙지 필요)

시험 포인트

위험신호로서 손전등을 "바닥에 놓아 빛이 천장을 비추게" 하는 구체적 방법을 정확히 기억 — 단, 이 신호체계는 동료간 사전 숙지가 전제되어야 효과가 있음.

마. 출입문 개방 시의 안전확보

출입문 개방 시의 안전확보 4가지:

출입문 개방 안전수칙 4가지

- 1) 조심스럽고 천천히 개방, 문을 먼저 만져 열기 확인
- 2) 문 정면에 서지 않고 한쪽으로 비켜서 낮은 자세로 천천히 개방(화염·연소생성물이 머리위로 지나가게)
- 3) 문을 발로 차지 않음(안쪽에 문 못열려도) — 구조대상자가 문근처에 있으면 더 큰 부상 위험
- 4) 이동 시 약화·위험조건 지속관찰, 진행방향 앞바닥은 손·도구로 지속확인

시험 포인트

출입문 개방은 "정면이 아니라 옆으로 비켜서 낮은 자세"로 하며 "절대 발로 차지 않는다"는 원칙 — 문 뒤 구조대상자를 보호하기 위한 배려.

2. 기타 현장활동 시의 안전지침 — 가. 공중에서의 방수활동 시 유의사항

공중에서의 방수활동 시 유의사항:

공중방수 및 붕괴범위 설정

고가사다리차·굴절소방차 공중방수 시 인위적/자연적 배연구를 절대 차단 금지(실내대원 역류·방수충격 부상 위험). 불필요한 창문파괴 금지(수손피해+연소확대 가능)

나. 붕괴피해 예상범위: 건물안전성 의심 시 안전지역/붕괴예상지역 설정. 비교적 안전한 지역범위는 일반적으로 건물높이와 같은 정도의 반경외부로 설정

시험 포인트

붕괴 안전거리 "건물 높이와 같은 정도의 반경"이라는 원칙 — 건물이 넘어질 경우 그 높이만큼의 거리는 확보해야 한다는 직관적 기준.