

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제9장 화재현장안전(8) 방수활동고려사항·소방호스활용·진입자세(지하실포함) (본문 120~123p)

핵심 개념

내부에 대원이 있으면 외부에서 화점을 향해 방수하면 안 된다. 낮은 자세를 유지하면 저온층에서 활동할 수 있어 화상과 시계확보 모두에 유리하다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제5절 인명구조활동시의 안전 — 다. 방수활동 시의 고려사항

방수활동 시의 고려사항 3가지:

방수활동 3대 금지사항

- 1) 내부에 대원이 있는데 외부에서 화점을 향해 방수 금지(방수된 물이 화염·열기·연기를 내부 대원방향으로 몰아갈 수 있음)
- 2) 내부활동 중이면 창문·배연구를 통한 내부방수 금지
- 3) 연소확대저지 방수 중인 대원도 창문·지붕 개구부를 향한 직접방수 금지

시험 포인트

방수활동 3대 금지의 공통원리는 "외부에서의 방수가 내부대원 쪽으로 화염·연기를 몰아갈 수 있다"는 점 — 내외부 작업이 서로 충돌하지 않도록 하는 조율이 핵심.

라. 소방호스 활용시의 고려사항

소방호스 활용 시의 고려사항 6가지:

소방호스 활용 6가지

- 1) 여러호스 동시전개 시 호스별 구분표지로 불필요한 곳 송수낭비 방지
- 2) 호스운반은 자신이 다룰 수 있는 양만큼만 내리거나 운반(척추손상 방지)
- 3) 위층 연장 시 충분한 호스량 확인
- 4) 충수 안 된 호스로 화재지역 진입 금지
- 5) 관창은 대원이 진압위치에 자리잡을 때까지 개방 금지(무조건적 개방시 뜨거운 방출수가 앞대원 작업방해)
- 6) 관창이 다루기 힘들거나 수압과도 시 관창 앞부분을 최대한 잡아 놓치지 않도록(놓치면 자신+동료에 치명적 부상)

시험 포인트

호스운반은 "자신이 다룰 수 있는 양만큼"이라는 원칙 — 앞서 배운 척추손상예방(지렛대원리)과 직결되는 실천지침.

마. 현장으로의 진입자세에 대한 고려

현장으로의 진입자세에 대한 고려 — 낮은 자세 유지 이유:

낮은 자세 유지의 3가지 이유

- 1) 머리위 뜨거운 연소가스로 인한 화상방지+나은 시계확보+비교적 열기 적은 저온층에서 활동
- 2) 출입문 개방 시 머리위로 배출되는 뜨거운 연기·열기로부터 보호(특히 지하실화재는 낮은자세가 매우 중요)
- 3) 계단 상부·중간지점은 열기 많아 바닥보다 활동 힘들

지하실 화재 시 추가고려사항

계단·지하실 출입문 주위는 장애물 방치 금지(신속후퇴 위해). 지하실 호스연장 시 예비호스는 계단상단부에 배치(지하대원 보호+상층연소확대방지). 호스지지 마지막대원은 뒷부분 위협에 주의 게을리 안 함. 지하실 출입구 대원은 1층 상황 감시+지하실 출입 대원수 지속확인(긴급대피 시 중요)

시험 포인트

지하실화재의 예비호스는 "계단상단부"에 배치, 출입구 대원은 "1층상황 감시+출입인원 지속확인"이라는 원칙 — 2편 SOP217(지하층화재)의 지침과 완전히 동일한 내용이 여기서 먼저 등장.