

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제9장 화재현장안전(완료) 피로회복(회복지역/특별회복분대)·기상조건(증상/수분공급25~30분) (본문 125~128p)

핵심 개념

회복지역은 Hot/Warm/Cold Zone 외부에 설정한다. 수분공급주기는 공기호흡기 교환주기와 같은 25~30분, 1회 섭취량은 100~150g이 적당하다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제5절 인명구조활동시의 안전 — 3. 소방대원들에 대한 피로의 회복

현장지휘관의 중요 역할 중 하나는 피로한 대원을 발견해 적절한 휴식을 취하도록 조치하는 것이다.

가.나. 피로대원 발견·조치와 유발요인

가. 발견 및 조치: 현장사고원인 중 "대원의 피로현상"이 큰 비중. 피로대원은 스스로 증명하기 어려워 더 위험한 상태. 사고초기부터 참가한 대원은 잔불정리·조사활동에서 제외

나. 유발요인: 체력소모·열기·추위·습기·감정혼란 등. 대원별 피로정도는 상황·조건·업무·신체능력에 따라 다름

다. 피로의 회복 및 안정

피로의 회복 및 안정 7가지:

회복지역 운영 7가지

회복지역(휴식지역)은 위험구역(Hot/Warm/Cold Zone) 외부에 설정

1) 보호장비·보호복 벗고 앉거나 휴식가능 2) 구급대원이 개인별 신체정신 이상유무 점검 3) 음식·음료수 공급 4) 피로회복 전문인 배치 5) 장시간 활동시 특별회복분대(구급대원·적십자사·자원봉사자·병원의료진 등) 편성 6) 대형화재는 비번대원 비상소집+교대로 피로축적 예방 7) 고층건물화재는 발화층까지 단거리경주하듯 뛰어올라가지 않음

시험 포인트

회복지역은 "Hot/Warm/Cold Zone 외부"에 설정한다는 원칙 — 앞서 배운 방사능/유해화학물질 구역체계 용어가 화재현장 피로관리에도 그대로 적용됨.

라. 기상조건과 피로

기상조건은 화재진압을 비롯한 거의 모든 소방활동에 영향을 미친다:

무더운 기후 소방활동 위험과 증상

고온·고습은 무기력증·탈진·열사병 유발. 공기순환안되는 보호복+격렬한 신체활동으로 정상보다 빠른 피로

증상(Symptom) 6가지: 무기력함, 두통, 오한, 메스꺼움/구토, 근육경련, 숨가쁨

증상(Symptom) vs 징후(Sign)

증상(Symptom): 환자가 호소하는 내용(예: "팔이 부러진것 같다") — 주관적 판단

징후(Sign): 의료인이 관찰·검사로 얻는 정보(혈압·맥박·호흡 등) — 객관적 판단

비정상적 기후조건 대응 3가지 (필수 암기)

가) 충분한 수분공급: 주기는 공기호흡기용기 교환주기와 같은 25~30분, 1회 섭취량 약100~150g, 가능하면 약10분 휴식

나) 소금정제 주의: 격렬활동중 위장흡수 느낌+체내대사방해로 구토·메스꺼움 유발 — 섭취하지 않는 것이 좋음

다) 충분한 휴식: 피로징후 보이면 즉시휴식, 대부분 대원은 피곤함을 이야기하기

꺼려함(자신+동료안전에 안 좋음), 간부 자신의 피로조절도 중요

시험 포인트

수분공급주기 "25~30분"(공기호흡기 교환주기와 동일), 1회섭취량 "100~150g"이라는 구체적 수치, 그리고 "소금정제는 섭취하지 않는 게 좋다"는 의외의 지침을 정확히 기억.

제9장 화재현장에서의 안전 전체 완료

SOP수립활용 → 현장안전점검관지정/권한 → 붕괴사고예방 → 현장활동단계별고려사항 →

화재성장단계(플래시오버/롤오버/백드래프트) →

인명구조안전지침(검색/방향상실/방수/호스/사다리/피로회복)까지 전체 완료했습니다. 다음은 제10장 소방활동과 보호구입니다.