

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 부록1

소방현장안전관리지침(1)

지휘관안전수칙8가지·규모별지휘책임자·대원현장기본안전수칙 (본문 137~139p)

핵심 개념

즉소·소화재는 센터장/지휘팀장, 중화재는 방호과장/당직관, 대화재는 소방서장/소방본부장이 직접 지휘한다. 대원 현장진입은 2인1조가 원칙이다.

부록 1. 소방현장안전관리지침 — 화재진압활동 안전수칙 — 1. 지휘관의 안전수칙

지휘관의 안전수칙 8가지:

지휘관 안전수칙 8가지

가) 현장을 안전하게 운영 나) 대원에게 무리한 내부진입 요구 금지 다) 대형화재는 현장안전점검관(담당) 지정운영 라) 안전점검관이 붕괴우려 살피도록 함 마) 대형화재는 안전점검관이 방면안전보조자를 뒤 정보수집 바) 안전점검관은 현장순회+문제정보 즉시전파 사) 안전점검관은 안전장비착용점검+2인1조 행동조치 아) 대원이 탐색구조 시 안전점검관에 보고 후 내부진입

시험 포인트

지휘관의 첫 번째 원칙은 "무리한 내부진입을 요구하지 않는다" — 성과압박이 안전보다 우선되지 않도록 하는 최상위 지휘원칙.

2. 지휘관 현장 지휘원칙 — 가. 지휘관의 책임

지휘관 현장 지휘원칙 — 규모별 지휘책임자:

규모별 지휘책임자 (필수 암기)

화재규모	지휘책임자
즉소·소화재	센터장 또는 지휘팀장
중화재	방호과장 또는 당직관
대화재	소방서장 또는 소방본부장

기타 지휘원칙

모든 화재진압·구조·구급현장 책임은 총지휘관에 있음. 개인안전장비 미착용으로 사고발생 시 지휘계통에 따라 엄중문책

관계기관 출동책임자 업무 6가지

경찰서: 교통통제·도난방지·질서유지·실화자방화자 연계합동조사

한국전력: 연소확대·감전요인 전력통제

시청(구청): 사상자처리·이재민구호

보건소: 부상자 긴급구호·수송

수도사업소: 상수도 통제(소방관서장 요청시)

가스안전공사: 가스화재 시 장비/약품지원+가스시설조치

시험 포인트

화재규모별 지휘책임자(즉소·소화재=센터장/지휘팀장, 중화재=방호과장/당직관, 대화재=소방서장/소방본부장)를 정확히 암기 — 규모가 커질수록 지휘책임자 직급도 올라감.

3. 대원의 현장기본 안전수칙

대원의 현장기본 안전수칙 7가지:

대원 현장기본 안전수칙 7가지

가) 현장지휘관 명령에 따라 행동 나) 내부진입/야간은 조명 충분히 밝히고 활동 다) 내부진입 대원은 개인장구착용+2인1조 원칙 라) 탐색구조 시 지휘관(안전관리자)에게 보고 마) 내부진입 시 공기호흡기+손전등 휴대, 안전로프로 진입자표시 바) 진입 시 붕괴우려 재삼확인 사) 개인안전장비 미착용 사고 방지 유의

시험 포인트

대원 현장기본 안전수칙에서 "2인1조"가 지휘관 안전수칙과 대원 안전수칙 양쪽에서 모두 강조된다는 점 — 조직 상하 모든 수준에서 반복되는 핵심원칙.