

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 부록1

소방현장안전관리지침(5) 백드래프트위험·배연내작업(일산화탄소 시간비례)·파괴작업(유리파괴요령) (본문 144~145p)

핵심 개념

일산화탄소 가스퇴적은 연기농도가 아니라 시간에 비례한다. 유리파괴는 방화모 앞부분으로 가리고 대형유리는 윗부분부터 파괴한다.

부록 1. 소방현장안전관리지침 — 화재현장 소방작전 활동 안전관리 — 9. 백드래프트(Backdraft) 위험

백드래프트 위험 시 안전관리 3가지:

백드래프트 안전수칙 3가지

- 가) 주수개시 전 화염·열·질은연기 동반 백드래프트 위험 — 우선 비켜 주수+안전확인 후 정면주수
- 나) 배기측 주수 시 급기측에 백드래프트 위험 — 급기측 배치대원과 연결확인 후 주수
- 다) 염색/피혁/도금공장 약품용기·용광로는 비산/백드래프트 대비 봉상주수 금지

10. 배연 내 작업

배연 내 작업 시 안전관리 4가지:

배연내 작업 안전수칙 4가지

- 가) 현장지휘본부장은 반드시 통제자 지정
- 나) 통제자는 진입자를 최소필수인원으로 통제+진입자 건재 끊임없이 확인
- 다) 진입 시 공기호흡기+안면마스크는 탈출할 때까지 만지지도 벗지도 않음
- 라) 일산화탄소 가스퇴적은 연기농도와 무관, 시간에 비례 — 연기양만으로 판단 금지, 연기 열어져도 쉽게 마스크 벗지 않음

시험 포인트

"일산화탄소 가스퇴적은 연기농도가 아니라 시간에 비례"한다는 원칙 — 연기가 열어 보여도 시간이 지났으면 CO 농도는 여전히 위험할 수 있다는 함정, 시각적 판단의 오류를 경고.

11. 파괴작업

파괴작업 시 안전관리 4가지:

파괴작업 안전수칙 4가지

- 가) 개구부 설정파괴 시 내부진입 각대와 연결확인 후 실시
- 나) 창문/출입문/셔터 개방 시 주수태세 갖춘 후 파괴+플래시오버 화염분출 대비 정면피하고 측면위치
- 다) 유리파괴는 방화모 앞부분으로 가리고 유리측면에 위치, 갈고리·해머로 파괴(손·드라이버로 작업 금지), 대형유리는 윗부분부터 파괴+창살파편 완전제거
- 라) 대형해머·도끼·갈고리 사용시 항상 주위안전 주의

시험 포인트

유리파괴 원칙 — "방화모 앞부분으로 가리고 측면위치" + "손·드라이버 대신 갈고리·해머" + "대형유리는
윗부분부터" 3가지를 정확히 기억. 개방작업 전체는 "주수태세+정면피하고 측면"이 공통 패턴.