

후보 부지 검토 보고서

보고서 기준시각 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST · R-20260921122403-1

후보 위치

합성 후보 A

36.49670, 127.30070 · 좌표 입력

추가 확인 필요

확인된 주요 제약

현재 확인한 자료에서 주요 제약을 찾지 못함. 미확인 자료는 별도 확인.

중요한 미확인 사항

- 면적 계산 오류
 - 목표 수전용량 미입력
 - 공개자료 추가 확인
- 외 5건 · 상세 전문 참조

입력 조건·계산 요약

일반 · 일반 클라우드 · 수전 미입력 · 신축
필요 연면적 미산정 · 최소 대지 미산정 · 확보 미산정
면적 계산 오류 · 입력된 비용 합계 계산 오류 · 비용 범위 미완료
평균 차입잔액 계산 오류 · 금융비용 5.5% / 12개월: 계산 오류 (가운데 가정, 전체 표는 상세)

담은 후보 비교 요약 · 0곳

현재 후보 1곳 검토 · 담은 비교 후보 없음

다음 확인사항

- 면적 계산 오류: 계획 연면적 · 대지면적 · 적용 용적률 · 건폐율 · 지상층수
- 목표 수전용량 미입력: 목표 수전용량은 양수로 입력하고 실제 공급 가능량은 공급기관과 확인하세요.
- 공개자료 추가 확인: 주변 가구

외 7건 · 엔진 제시 순서, 상세에서 전체 확인

한전 목록 2024-05-13 · 인구 2024년 통계. 공개자료·사용자 입력·계산 가정의 요약입니다. 자료별 기준일·API 조회시각·부분 조회·출처 URL은 상세에 구분합니다. 보고서 기준시각은 자료 기준일이 아닙니다.

스크리닝 참고용, 한전 공식 검토·법률 판단 대체 불가. 요약 1쪽 · 다음 쪽부터 상세 전문

현재 후보 상세 · 합성 후보 A

36.49670, 127.30070 · 좌표 입력 · 보고서 R-20260921122403-1

입력 조건과 면적 가정

용도지역: 공업지역 · 공업지역

용적률 미입력% · 건폐율 미입력% · 지상 미입력층 · 대지 미산정 · 확보 건물 미산정

IT부하 미입력MW · 랙당 전력 미입력kW · 통로 포함 랙당 면적 미입력㎡ · 전산실 비중 미입력%

계산 보류

필요 연면적 미산정

이론상 최소 대지면적 미산정

확인할 입력: 계획 연면적 · 대지면적 · 적용 용적률 · 건폐율 · 지상층수

전 면적 지상·용적률 산입, 층별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.

공급 협의 기록 · 사용자 입력

전력 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

용수 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

통신 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

협의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·침투 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

사업비·지연 금융비용 상세

입력된 비용 합계: 계산 보류

미입력·유효값 확인 필요: 토지비 · 건축·설비비 · 토목비 · 전력 인입비 · 통신 인입비 · 기타비용

토지비 미입력

건축·설비비 미입력

토목비 미입력

전력 인입비 미입력

통신 인입비 미입력

기타비용 미입력

지연 중 평균 차입잔액: 계산 보류

지연 금융비용 — 시장 예측이 아닌 계산 가정

연 금리 / 지연	6개월	12개월	24개월
4.5%	계산 보류	계산 보류	계산 보류
5.5%	계산 보류	계산 보류	계산 보류
6.5%	계산 보류	계산 보류	계산 보류

계산 보류 항목: 지연 중 평균 차입잔액

평균 차입잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 지연 금융비용은 사업비와 별도 표시하며 점수로 지연기간을 예측하지 않습니다.

주요 제약과 미확인 사항 전문

- 면적 계산 보류: 계획 연면적 · 대지면적 · 적용 용적률 · 건폐율 · 지상층수
- 목표 수전용량 미입력: 목표 수전용량은 양수로 입력하고 실제 공급 가능량은 공급기관과 확인하세요.
- 공개자료 추가 확인: 주변 가구
- 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 사업비 범위 확인: 토지비 · 건축·설비비 · 토목비 · 전력 인입비 · 통신 인입비 · 기타비용
- 금융비용 계산 보류: 지연 중 평균 차입잔액

전체 다음 확인사항

1. 면적 계산 보류: 계획 연면적 · 대지면적 · 적용 용적률 · 건폐율 · 지상층수
2. 목표 수전용량 미입력: 목표 수전용량은 양수로 입력하고 실제 공급 가능량은 공급기관과 확인하세요.
3. 공개자료 추가 확인: 주변 가구
4. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
5. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
6. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
7. 사업비 범위 확인: 토지비 · 건축·설비비 · 토목비 · 전력 인입비 · 통신 인입비 · 기타비용
8. 금융비용 계산 보류: 지연 중 평균 차입잔액
9. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
10. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

온라인 조회 상태

API 조회시각은 원자료 기준일이 아닙니다. 실패·부분 조회는 미해당을 뜻하지 않습니다.

- 용도지역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 2초 KST
- 규제구역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 2초 KST
- 재해위험지구: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 2초 KST

항목별 근거

항목	자료 상태와 근거
전력 읍면동 공개 변전소 목록	자료 확인 목록 등재 1 곳 · 실제 공급 가능 용량 미확인. 목록 미등재로 부지를 제외하지 않음. 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15128065/fileData.do
전력 OSM 변전소 위치	자료 확인 (무명 변전소) · 직선 2.48km. 실제 연결 변전소·공사 경로가 아님. 출처 1: https://www.openstreetmap.org/copyright
전력 지역 참고점수	자료 확인 세종특별자치시 · 지역 참고값 90. 개별 사업의 심사 결과를 예측하지 않음.
인허가 용도지역	자료 확인 공업지역 · VWorld 자동 조회: 공업지역 · 건축 가능 여부·적용 용적률은 별도 확인. 출처 1: https://www.eum.go.kr
인허가 주변 인구·가구	미확인

항목	자료 상태와 근거
	반경 1km 내 1km 격자 중심점 합계: 인구 10,114 명, 가구 4,496 가구. 가구 결측 격자 1개. 비밀보호 조정이 있는 참고값이며 주민등록 세대수·수용성 평가와 다름. 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do 출처 2: https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do
인허가 학교 지점 거리	자료 확인 글벗중학교 · 직선 0.93km. 법정 보호구역 경계거리가 아님. 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15021148/standard.do
인허가 수집된 지역 규제·조례	미확인 수집된 관련 조례 없음 · 규제가 없다는 의미가 아니므로 최신 조례 확인 필요
인허가 법정 보호·규제구역	자료 확인 조회한 자료에서 해당 도형이 확인되지 않았습니다. 공원경계·보호지역 도형 + VWorld 규제 레이어 확인 · 최신 고시와 개별 행위 제한 확인 필요 출처 1: https://www.data.go.kr/data/15127921/fileData.do
인허가 재해위험지구	자료 확인 조회한 지정구역에 해당 없음 — 재해 안전을 보장하지 않음 출처 1: https://www.law.go.kr/법령/자연재해대책법/제15조
인허가 언론 보도 참조 사례	미확인 등록된 인근 참조 사례 없음 · 감점 제외
인허가 뉴스 참고 목록	자료 확인 세종특별자치시: 수집 범위 내 갈등 보도 26건. 0건도 수용성을 뜻하지 않으며 감점 제외. 출처 1: https://www.joongang.co.kr/article/25415900 출처 2: https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=514632 출처 3: https://www.the-today.com/news/articleView.html?idxno=84759
인허가 허가→착공 참고 통계	자료 확인 세종특별자치시 대형 신축 표본 137건, 중앙값 3.3개월. 집계 자료. 이 부지의 예상 지연기간으로 사용하지 않음.
부지 지형·경사	자료 확인 격자 중앙값 경사 5°, 표고 약 40m · 평탄. 실측 자료가 아님. 출처 1: https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/
부지 육지·수역 및 자료 범위	자료 확인 육지 · 1km 격자 육지 비율 100%
부지 면적 검토	미확인 계산 오류. 필요 연면적 미산정, 이론상 최소 대지 미산정. 전 면적 지상·용적률 산입, 총별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.
비용 사업비 범위	미확인 입력된 비용 합계 계산 오류. 미입력·유효값 확인: 토지비 · 건축·설비비 · 토목비 · 전력 인입비 · 통신 인입비 · 기타비용. 지연 금융비용 별도.

항목	자료 상태와 근거
비용 금리·지연기간 민감도	미확인 평균 차입잔액 계산 오류. 잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 시장 예측이 아닌 계산 가정.
기반시설 전력·용수·통신 협의	미확인 전력: 미확인 / 날짜 미입력 / 내용 미입력 용수: 미확인 / 날짜 미입력 / 내용 미입력 통신: 미확인 / 날짜 미입력 / 내용 미입력

자료 출처·기준일·공간 단위·한계

한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비식별 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀보호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

자료 확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 반경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질의·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

참고점수 · 보조 정보

77점 · B등급. 전력 79, 인허가 75. 점수만으로 사업 적합·부적합을 결정하지 않습니다.

본 도구는 공개 자료 기반 스크리닝 참고용입니다. 법적 판단이나 한국전력 공식 전력공급 가능 검토를 대체하지 않습니다.

공개자료·사용자 입력·계산 가정을 구분한 1차 검토입니다. 면적조건 충족이나 참고점수는 사업 승인·수전 가능성·주민수용성을 보장하지 않습니다.

보고서 R-20260921122403-1 · 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST