

# 후보 부지 검토 보고서

보고서 기준시각 2026. 9. 21. 21시 24분 4초 KST · R-20260921122404-1

## 후보 위치

합성 후보 A

36.49670, 127.30070 · 좌표 입력

## 입력 조건 재검토

### 확인된 주요 제약

- 입력 조건상 면적 부족

### 중요한 미확인 사항

- 공개자료 추가 확인
- 전력 공급조건 확인
- 용수 공급조건 확인
- 외 1건 · 상세 전문 참조

## 입력 조건·계산 요약

일반 · 일반 클라우드 · 수전 40MW · 신축

필요 연면적 30,000㎡ · 최소 대지 15,000㎡ · 확보 10,000㎡ · 부족 5,000㎡

직접 입력한 총사업비 2,000억원

평균 차입잔액 1,000억원 · 금융비용 6% / 12개월: 60억원 (가운데 가정, 전체 표는 상세)

## 담은 후보 비교 요약 · 2곳

현재 후보가 아래 비교에 포함되어 있습니다.

| 담은 순서·후보        | 주요 제약 / 미확인               | 면적 검토     | 입력 사업비  |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------|
| 1. 합성 후보 A (현재) | 입력 조건상 면적 부족<br>확인할 사항 4건 | 부족 5,000㎡ | 2,000억원 |
| 2. 합성 후보 B      | 입력 조건상 면적 부족<br>확인할 사항 4건 | 부족 5,000㎡ | 2,300억원 |

입력 사업비 차이 300억원 (최대 - 최소). 동일 가격 기준인지 확인하세요.

공통 사업·설계·금리 가정. 각 후보의 조건·근거·전문은 뒤쪽 상세.

## 다음 확인사항

- 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
  - 공개자료 추가 확인: 주변 가구
  - 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 외 4건 · 엔진 제시 순서, 상세에서 전체 확인

한전 목록 2024-05-13 · 인구 2024년 통계. 공개자료·사용자 입력·계산 가정의 요약입니다. 자료별 기준일·API 조회시각·부분 조회·출처 URL은 상세에 구분합니다. 보고서 기준시각은 자료 기준일이 아닙니다.

스크리닝 참고용, 한전 공식 검토·법률 판단 대체 불가. 요약 1쪽 · 다음 쪽부터 상세 전문

현재 후보 상세 · 합성 후보 A

36.49670, 127.30070 · 좌표 입력 · 보고서 R-20260921122404-1

입력 조건과 면적 가정

용도지역: 공업지역 · 공업지역

용적률 200% · 건폐율 50% · 지상 4층 · 대지 10,000㎡ · 확보 건물 미산정

IT부하 미입력MW · 랙당 전력 미입력kW · 통로 포함 랙당 면적 미입력㎡ · 전산실 비중 미입력%

입력 조건상 면적 부족

필요 연면적 30,000㎡

이론상 최소 대지면적 15,000㎡

대지면적 부족 5,000㎡

전 면적 지상·용적률 산입, 층별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.

공급 협의 기록 · 사용자 입력

전력 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

용수 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

통신 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

협의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·첨두 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

사업비·지연 금융비용 상세

직접 입력한 총사업비: 2,000억원

지연 중 평균 차입잔액: 1,000억원

지연 금융비용 — 시장 예측이 아닌 계산 가정

| 연 금리 / 지연 | 6개월  | 12개월 | 24개월  |
|-----------|------|------|-------|
| 4%        | 20억원 | 40억원 | 80억원  |
| 6%        | 30억원 | 60억원 | 120억원 |
| 8%        | 40억원 | 80억원 | 160억원 |

평균 차입잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 지연 금융비용은 사업비와 별도 표시하며 점수로 지연기간을 예측하지 않습니다.

주요 제약과 미확인 사항 전문

- 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- 공개자료 추가 확인: 주변 가구
- 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

전체 다음 확인사항

1. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.

- 2. 공개자료 추가 확인: 주변 가구
- 3. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 4. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 5. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 6. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
- 7. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

온라인 조회 상태

API 조회시각은 원자료 기준일이 아닙니다. 실패·부분 조회는 미해당을 뜻하지 않습니다.

- 용도지역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST
- 규제구역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST
- 재해위험지구: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST

항목별 근거

| 항목                  | 자료 상태와 근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전력<br>읍면동 공개 변전소 목록 | 자료 확인<br>목록 등재 1 곳 · 실제 공급 가능 용량 미확인. 목록 미등재로 부지를 제외하지 않음.<br>출처 1: <a href="https://www.data.go.kr/data/15128065/fileData.do">https://www.data.go.kr/data/15128065/fileData.do</a>                                                                                                                                                                                |
| 전력<br>OSM 변전소 위치    | 자료 확인<br>(무명 변전소) · 직선 2.48km. 실제 연결 변전소·공사 경로가 아님.<br>출처 1: <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">https://www.openstreetmap.org/copyright</a>                                                                                                                                                                                                         |
| 전력<br>지역 참고점수       | 자료 확인<br>세종특별자치시 · 지역 참고값 90. 개별 사업의 심사 결과를 예측하지 않음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 인허가<br>용도지역         | 자료 확인<br>공업지역 · VWorld 자동 조회: 공업지역 · 건축 가능 여부·적용 용적률은 별도 확인.<br>출처 1: <a href="https://www.eum.go.kr">https://www.eum.go.kr</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 인허가<br>주변 인구·가구     | 미확인<br>반경 1km 내 1km 격자 중심점 합계: 인구 10,114 명, 가구 4,496 가구. 가구 결측 격자 1개. 비밀보호 조정이 있<br>는 참고값이며 주민등록 세대수·수용성 평가와 다름.<br>출처 1: <a href="https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do">https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do</a><br>출처 2: <a href="https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do">https://www.data.go.kr/data/15141768/fileData.do</a> |
| 인허가<br>학교 지점 거리     | 자료 확인<br>글벗중학교 · 직선 0.93km. 법정 보호구역 경계거리가 아님.<br>출처 1: <a href="https://www.data.go.kr/data/15021148/standard.do">https://www.data.go.kr/data/15021148/standard.do</a>                                                                                                                                                                                             |
| 인허가<br>수집된 지역 규제·조례 | 미확인<br>수집된 관련 조례 없음 · 규제가 없다는 의미가 아니므로 최신 조례 확인 필요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 인허가<br>법정 보호·규제구역   | 자료 확인<br>조회한 자료에서 해당 도형이 확인되지 않았습니다. 공원경계·보호지역 도형 + VWorld 규제 레이어 확인 · 최<br>신 고시와 개별 행위 제한 확인 필요<br>출처 1: <a href="https://www.data.go.kr/data/15127921/fileData.do">https://www.data.go.kr/data/15127921/fileData.do</a>                                                                                                                                          |

| 항목                  | 자료 상태와 근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인허가<br>재해위험지구       | 자료 확인<br>조화한 지정구역에 해당 없음 — 재해 안전을 보장하지 않음<br>출처 1: <a href="https://www.law.go.kr/법령/자연재해대책법/제15조">https://www.law.go.kr/법령/자연재해대책법/제15조</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 인허가<br>언론 보도 참조 사례  | 미확인<br>등록된 인근 참조 사례 없음 · 감점 제외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 인허가<br>뉴스 참고 목록     | 자료 확인<br>세종특별자치시: 수집 범위 내 갈등 보도 26건. 0건도 수용성을 뜻하지 않으며 감점 제외.<br>출처 1: <a href="https://www.joongang.co.kr/article/25415900">https://www.joongang.co.kr/article/25415900</a><br>출처 2: <a href="https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=514632">https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=514632</a><br>출처 3: <a href="https://www.the-today.com/news/articleView.html?idxno=84759">https://www.the-today.com/news/articleView.html?idxno=84759</a> |
| 인허가<br>허가→착공 참고 통계  | 자료 확인<br>세종특별자치시 대형 신축 표본 137건, 중앙값 3.3개월. 집계 자료. 이 부지의 예상 지연기간으로 사용하지 않음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 부지<br>지형·경사         | 자료 확인<br>격자 중앙값 경사 5°, 표고 약 40m · 평탄. 실측 자료가 아님.<br>출처 1: <a href="https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/">https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 부지<br>육지·수역 및 자료 범위 | 자료 확인<br>육지 · 1km 격자 육지 비율 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 부지<br>면적 검토         | 검토 필요<br>입력 조건상 면적 부족. 필요 연면적 30,000㎡, 이론상 최소 대지 15,000㎡. 전 면적 지상·용적률 산입, 층별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 비용<br>사업비 범위        | 자료 확인<br>직접 입력한 총사업비 2,000억원. 미입력·유효값 확인: 없음. 지연 금융비용 별도.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 비용<br>금리·지연기간 민감도   | 자료 확인<br>평균 차입잔액 1,000억원. 잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 시장 예측이 아닌 계산 가정.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 기반시설<br>전력·용수·통신 협의 | 미확인<br>전력: 미확인 / 날짜 미입력 / 내용 미입력<br>용수: 미확인 / 날짜 미입력 / 내용 미입력<br>통신: 미확인 / 날짜 미입력 / 내용 미입력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

자료 출처·기준일·공간 단위·한계

|                                                                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div> <div>한전 공개 목록</div> <div> <a href="#">한국전력공사</a> · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록 </div> <div> <div>비식별 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.</div> </div> </div> | 자료 확인 |
| <div> <div>변전소 참고 위치</div> <div> <a href="#">OpenStreetMap</a> · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리 </div> </div>                                                                      | 자료 확인 |

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀보호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

보호·규제구역

자료 확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이용)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 반경은 법정 경계가 아닙니다.

재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질의·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

참고점수 · 보조 정보

77점 · B등급. 전력 79, 인허가 75. 점수만으로 사업 적합·부적합을 결정하지 않습니다.

본 도구는 공개 자료 기반 스크리닝 참고용입니다. 법적 판단이나 한국전력 공식 전력공급 가능 검토를 대체하지 않습니다.  
공개자료·사용자 입력·계산 가정을 구분한 1차 검토입니다. 면적조건 충족이나 참고점수는 사업 승인·수전 가능성·주민수용성을 보장하지 않습니다.  
보고서 R-20260921122404-1 · 2026. 9. 21. 21시 24분 4초 KST

답은 후보 상세 · 실제 저장 순서

1. 합성 후보 A (현재 후보)

36.49670, 127.30070 · 좌표 입력 · 용도지역 공업지역 (자동 조회·미확인)

입력 조건상 면적 부족

필요 연면적 30,000㎡

이론상 최소 대지면적 15,000㎡

대지면적 부족 5,000㎡

전 면적 지상·용적을 산입, 총별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.

직접 입력한 총사업비: 2,000억원

지연 중 평균 차입잔액: 1,000억원

지연 금융비용 — 시장 예측이 아닌 계산 가정

| 연 금리 / 지연 | 6개월  | 12개월 | 24개월  |
|-----------|------|------|-------|
| 4%        | 20억원 | 40억원 | 80억원  |
| 6%        | 30억원 | 60억원 | 120억원 |
| 8%        | 40억원 | 80억원 | 160억원 |

평균 차입잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 지연 금융비용은 사업비와 별도 표시하며 점수로 지연기간을 예측하지 않습니다.

전력 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

용수 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

통신 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

협의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·침투 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

주요 제약과 미확인 사항 전문

- 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- 공개자료 추가 확인: 주변 가구
- 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

전체 다음 확인사항

1. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
2. 공개자료 추가 확인: 주변 가구
3. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
4. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
5. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
6. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.

7. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.

- **용도지역**: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST
- **규제구역**: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST
- **재해위험지구**: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST

## 한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비식별 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

## 변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

## 주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀보호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

## 주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

## 학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집본 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

## 용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

## 보호·규제구역

자료 확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적중은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적중은 무감점 참고 정보입니다. 검색 반경은 법정 경계가 아닙니다.

## 재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

## 지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 수심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

## 뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

## 허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.

2. 합성 후보 B

36.49970, 127.30070 · 좌표 입력 · 용도지역 공업지역 (사용자 선택)

입력 조건상 면적 부족

|             |         |
|-------------|---------|
| 필요 연면적      | 30,000㎡ |
| 이론상 최소 대지면적 | 15,000㎡ |
| 대지면적 부족     | 5,000㎡  |

전 면적 지상·용적을 산입, 총별 동일 면적 가정입니다. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한은 별도 검토이며 건축 가능 면적의 확정값이 아닙니다.

직접 입력한 총사업비: 2,300억원

지연 중 평균 차입잔액: 1,000억원

지연 금융비용 — 시장 예측이 아닌 계산 가정

| 연 금리 / 지연 | 6개월  | 12개월 | 24개월  |
|-----------|------|------|-------|
| 4%        | 20억원 | 40억원 | 80억원  |
| 6%        | 30억원 | 60억원 | 120억원 |
| 8%        | 40억원 | 80억원 | 160억원 |

평균 차입잔액 × 연 금리 × 지연개월 ÷ 12. 지연 금융비용은 사업비와 별도 표시하며 점수로 지연기간을 예측하지 않습니다.

전력 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

용수 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

통신 · 미확인

확인 내용 미입력 · 날짜 미입력

협의 내용은 사용자 기록입니다. 용수는 필요한 수질·일 공급량·침투 공급량과 관로 인입 조건을 공급기관에 확인해야 합니다. 통신은 경로 이중화·인입 비·공사기간을 확인하세요.

주요 제약과 미확인 사항 전문

- 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
- 공개자료 추가 확인: 주변 가구
- 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
- 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.

전체 다음 확인사항

1. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
  2. 공개자료 추가 확인: 주변 가구
  3. 전력 공급조건 확인: 전력 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
  4. 용수 공급조건 확인: 용수 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
  5. 통신 공급조건 확인: 통신 협의 내용과 확인일을 기록하세요. 사용자 확인은 공급기관의 확약을 대체하지 않습니다.
  6. 옥외설비·이격거리·주차·높이 제한과 실제 배치 가능성을 설계 담당자에게 확인하세요.
  7. 실제 전력·통신 인입 경로, 도로점용과 주거지 통과 영향을 확인하세요.
- 용도지역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST
  - 규제구역: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST

- **재해위험지구**: 조회 완료 · API 조회 2026. 9. 21. 21시 24분 3초 KST

## 한전 공개 목록

자료 확인

[한국전력공사](#) · 2024-05-13 · 읍면동 공개 목록

비식별 명칭의 공개 목록입니다. 실제 수전 가능량·연결 변전소·계통영향평가 결과를 뜻하지 않습니다.

## 변전소 참고 위치

자료 확인

[OpenStreetMap](#) · 원본 수집일 미기록 · 등록 지점까지 직선거리

공식 좌표가 아닌 참고 위치이며 실제 인입 경로나 공사거리가 아닙니다.

## 주변 인구

자료 확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

비밀보호를 위한 값 조정이 포함된 참고 통계입니다. 격자 밖 인구와 주민 태도는 판단할 수 없습니다.

## 주변 가구

일부 미확인

[SGIS](#) · 2024년 통계 · 반경 1km 내 1km 격자 중심점 기준 합계

총가구수이며 주민등록 세대수와 다릅니다. 결측은 0으로 대체하지 않고 인구와 중복 감점하지 않습니다.

## 학교 거리

자료 확인

[전국초중등학교위치표준데이터](#) · 2026년 수집분 · 기관별 기준일 상이 · 등록 학교 지점까지 직선거리

학교 부지 경계까지의 거리나 법정 교육환경보호구역 판정이 아닙니다.

## 용도지역

자료 확인

[VWorld / 사용자 입력](#) · 현재 지점 조회 / 사용자 입력 · 지점 조회

수동 선택은 사용자 가정입니다. 적용 규정과 토지이용계획확인서 확인이 필요합니다.

## 보호·규제구역

자료 확인

[국립공원공단·KDPA·VWorld](#) · 공원경계 2024.12 / KDPA 2016.12 / VWorld 현재 조회 · 단순화 도형 및 지점 조회

법정 보호·규제구역 판정은 국립공원공단 공원경계(2024.12)와 한국보호지역 데이터(KDPA, 2016.12.31 기준)를 50m(검토 유형 100m)로 단순화한 도형, VWorld 실시간 조회(개발제한구역·상수원보호구역·국가유산 관련 도형·농업진흥지역·도시자연공원구역)를 겹쳐 본 스크리닝 참고치입니다. 지정 해제·신규 지정이 반영되지 않았을 수 있고 경계는 근사치이며 공원 용도지구·조례별 예외를 구분하지 않으므로, 고시 도면과 토지이용계획확인서(토지이음)가 우선하고 법률 판단을 대체하지 않습니다. 국가유산 직접 적용은 적용 법률·행위 확인 전 인허가·종합 참고점수 미산정, 주변 검색 적용은 무감점 참고 정보입니다. 검색 반경은 법정 경계가 아닙니다.

## 재해위험지구

자료 확인

[VWorld](#) · 현재 지점 조회 · 재해위험지구 지정 도형

재해위험지구는 VWorld 지정구역 점 조회 결과입니다. 해당 도형이 없어도 재해 안전을 보장하지 않으며, 조회 실패는 미확인으로 표시합니다. 해당 시 인허가 15점 감점은 내부 예비 평가 기준입니다.

## 지형

자료 확인

[SRTM / Terrain Tiles](#) · SRTM 2000년 촬영 · 약 1km 격자

지형·해상 판정은 Mapzen Terrain Tiles(SRTM 30m·2000년 촬영 + ETOPO1 중심)를 1km 격자로 집계한 참고치입니다. 2000년 이후 매립지는 수역으로, 내륙 호수는 육지로 나올 수 있어 매립지는 용도지역 조회와 수동 등재 목록으로 보정합니다.

## 뉴스 참고 자료

자료 확인

[NAVER API HUB 뉴스 검색](#) · 2024-09-04~2026-09-04 · 수집 2026-09-04 · 검색 지역 단위 · 시/시군구/시도

제목·질·수집 기간으로 분류한 참고 목록입니다. 0건은 갈등 없음이 아니며 미수집 지역과 구분합니다. 점수와 주민수용성 평가에 사용하지 않습니다.

## 허가→착공 참고 통계

자료 확인

[건축HUB 건축인허가](#) · 20210101~20251231 · 수집 2026-09-04 · 수집된 대형 신축 건축물의 시군구별 표본

허가→착공 간격은 데이터센터의 예정 지연이 아닙니다. 표본 부족은 미확인으로 남기며 금융비용의 지연기간으로 자동 적용하지 않습니다.