

Alle Referenzen:

Grundsätzlich bei allen genannten Produkten bei Techn. Daten und Normen unten die Überschrift NORMEN & ZULASSUNGEN ändern bzw. ergänzen in:
NORMEN & ZULASSUNGEN (orientiert an relevanten Standards)

1. Sanierung übers Wochenende

- 1.1 Techn. Daten NEODUR HE 60 rapid - Verschleißwiderstand ändern in **A6 ($\leq 5 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$)**
- 1.2 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid - Überarbeitbar nach frisch-in-frisch – Zeile kpl. rausnehmen
- Norm DIN EN 1504-4 ändern in **DIN EN 13813**

2. Produktionshalle Kleemann

- 2.1 Techn. Daten NEODUR HE 60 rapid – ändern wie vor 1.1

3. Produktionsfläche Monheim

- 3.1 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid – ändern wie vor 1.2

4. WEAG-Entsorgungsbetrieb

- 4.1 Techn. Daten NEODUR HE 60 rapid – ändern wie vor 1.1
- 4.2 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid – ändern wie vor 1.2

5. Wochenend-Sanierung Werkstatt

- 5.1 Techn. Daten NEODUR HE 60 rapid – ändern wie vor 1.1
- 5.2 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid – ändern wie vor 1.2

6. Strandkorbhalle Sylt

- 6.1 Das Titelbild mit den Körben am Strand ändern in nachstehendes Bild



- 6.2 In der Übersicht wird KORODUR HB 5 rapid angezeigt – ändern in **KORODUR HB 5**
- 6.3 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid - auch hier ändern in **KORODUR HB 5**

7. Sanierung im laufenden Betrieb – Loosen

- 7.1 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid - ändern wie vor 1.2

8. Produktionshalle Guben

- 8.1 Techn. Daten NEODUR Level - Zeile Ebenheit DIN 18202, Zeile 3 - herausnehmen
- 8.2 Techn. Daten KORODUR PC - Norm DIN EN 1504-4 ändern in **DIN EN 13813**

9. Nike Store Polen

- 9.1 Techn. Daten TRU Self-Leveling - Zeile Haftbrücke Nicht erforderlich ändern in **KORODUR TXPK**
- 9.2 Hier müssten nun die Techn. Daten von KORODUR TXPK eingefügt werden.

10. Obstplantage Ibbenbüren

- 10.1 In der Übersicht sollte NEODUR HE 60 rapid als Hauptprodukt links stehen und danach KORODUR FSCcem Screed.
- 10.2 Ähnlich ist es bei der PDF-Variante, hier wird bei der Lösung das Produkt KORODUR FSCcem Screed hervorgehoben. Hier müsste NEODUR HE 60 rapid hervorgehoben werden

11. Sanierung einer Sanierung: (m. E. keine schöne Referenz)

- 11.1 Hier müsste in der Übersicht noch die **Grundierung KORODUR PC** erwähnt werden. Oder wurde hier eine andere Grundierung verwendet? Ohne Grundierung funktioniert es nicht.
- 11.2 Das Gleiche gilt auch für den Bericht und die PDF??
- 11.3 Die Bilder sind auch nicht die besten.
- 11.4 Techn. Daten NEODUR Level - ändern wie vor 8.1
- 11.5 Evtl. müssen noch die techn. Daten von KORODUR PC eingefügt werden

12. DHL Überladebrücken:

12.1 Hier passt das Startbild mit der Halle nicht. Die Bilder in der Bildergalerie wären in Ordnung.



Bitte dieses Bild als Startbild verwenden.

12.2 Techn. Daten CEMENT ALL - hier die Norm DIN EN 1504-3 herausnehmen.

12.3 Techn. Daten MORTAR MIX - hier die Norm DIN EN 1504-3 herausnehmen.

13. LKW-Waschstraße

13.1 Hier müssen 3 Bilder in der Bildgalerie gedreht werden.

13.2 Techn. Daten NEODUR HE 60 rapid – ändern wie vor 1.1

13.3 Techn. Daten KORODUR HB 5 rapid – ändern wie vor 1.2

13.4 Techn. Daten KOROMINERAL CURE – Zeile Wirkung, anpassen in Nachbehandlung & Silikatisierung

13.5 Bei Normen & Zulassungen noch die DIN EN 18560 hinzufügen

14. Fugensanierung Lyreco

14.1 Hier ist das Startbild falsch (gehört zu DHL Überladebrücken). Die Bildergalerie ist i. O.



Bitte dieses Bild als Startbild verwenden.

14.2 Techn. Daten MORTAR MIX – ändern wie vor 12.3

15. Treppenstufensanierung

15.1 TD COMNCRETE MIX - ändern wie vor 12.3

15.2 TD CEMENT ALL - ändern wie vor 12.2

16. Sinusfugensanierung

16.1 TD MORTAR MIX – ändern wie vor 12.3

16.2 TD KORODUR PC – ändern wie vor 8.2

17. Trennfugen Sanierung Bohnenkamp

17.1 TD MORTAR MIX – ändern wie vor 12.3

18. Hafen Catania

18.2 TD KOROCURE Wirkung – ändern Feuchtigkeitsretention/Curing in Temporäre Nachbehandlung

18.3 TD KOTOTEX Wirkung – ändern Feuchtigkeitsretention/Curing in Austrocknungsschutz

19. Parkhaus Flughafen Zürich

19.1 Hier fehlen noch die Techn. Daten zu DUROP

20. Theodor-Heuss-Brücke

20.1 Wie vor siehe 19.1

21 Autohaus Versmold

21.1 Titelbild sowie 3 weitere Bilder in der Galerie müssen gedreht werden.

21.2 TD ASPHALT REPAIR MIX – Normen – hier die DIN 1504-3 ersatzlos streichen.

22. Hubschrauber-Landeplatz Finnland

22.1 TD NEODUR HE 65 Plus – hier Haftbrücke erforderlich ändern in Zusätzliche Haftbrücke erforderlich

22.2 TD Normen – WHG herausnehmen, dafür FDE-Beton (Penetrationsverhalten) einfügen

23. LKW-Umfahrt Darmstadt

23.1 TD KOROMINERAL CURE – ändern wie vor 13.4