

Отчёт о результатах комплексного аудита

Направления: пожарная безопасность · санитарные нормы (СанПиН) · охрана труда

Объект: **Кафе «Городская кухня», 50 посадочных мест** Дата проведения: **14 марта 2026** Локация: **г. Москва**
 Формат: **выездной аудит** Статус: **Final · Client Copy**

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип	Кафе, 50 посадочных мест
Площадь	120 м²
Численность персонала	12 человек
Отраслевой сегмент	Общественное питание
Направления проверки	ПБ · СанПиН · ОТ

NFQ Risk Score

58
из 100

Агрегированный индекс нормативного соответствия объекта. Рассчитывается на основе количества, критичности и устранимости выявленных нарушений по трём направлениям.

Медианное значение по сегменту общепита (Москва, 2025): 51 из 100

0-40 критический 41-70 средний 71-100 соответствие

СОВОКУПНАЯ ШТРАФНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

до 640 000 ₽

при выявлении всех нарушений

Расчётная сумма штрафных санкций при одновременных проверках трёх ведомств: МЧС — до 350 000 ₽ (ст. 20.4 КоАП РФ), Роспотребнадзор — до 210 000 ₽ (ст. 6.6 КоАП РФ), Роструд — до 80 000 ₽ (ст. 5.27.1 КоАП РФ). При повторном выявлении — кратное увеличение. Дополнительно: административное приостановление деятельности до 90 суток.

РЕЗЮМЕ АУДИТА

По результатам выездной проверки установлено наличие нарушений по всем трём направлениям. Критические отклонения зафиксированы в блоке пожарной безопасности и санитарного контроля хранения продукции. Документация по охране труда — неполная. Совокупный уровень нормативного соответствия объекта оценивается как средний. Ни одно из зафиксированных нарушений не является неустранимым. Приведение объекта в соответствие осуществимо в срок до 30 календарных дней.

ПБ Пожарная безопасность

16 / 40

высокий риск

Просроченные средства реагирования, неактуальный план эвакуации, частичное перекрытие эвакуационного прохода

СанПиН Санитарные нормы

22 / 35

средний риск

Нарушение товарного соседства в холодильной камере, отсутствие маркировки на части контейнеров

ОТ Охрана труда

20 / 25

низкий риск

Неполный комплект журналов инструктажа, 5 из 7 инструкций ОТ не пересматривались свыше 2 лет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРКИ (12 мес.)

Высокая

Общепит — приоритетная категория для Роспотребнадзора и МЧС в 2026 г.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕДПИСАНИЯ

≈ **75%**

На основании 4 критических и 3 средних нарушений

ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТРАСЛИ

Среднее

58/100 при медиане 51 — незначительное превышение, зона риска сохраняется

Объект классифицирован в зоне среднего нормативного риска. При текущем уровне соответствия прохождение плановой или внеплановой проверки без предписаний маловероятно. Рекомендуется приоритетное устранение нарушений категории Р1 в течение 7 дней.

ВЫВОДЫ АУДИТОРА

- I. Объект допущен к эксплуатации, однако его текущее нормативное состояние не обеспечивает устойчивого прохождения контрольно-надзорных мероприятий ни по одному из трёх направлений.
- II. Выявленные нарушения пожарной безопасности носят системный характер и свидетельствуют об отсутствии регламентированного процесса технического обслуживания средств реагирования и контроля эвакуационных маршрутов.
- III. При полном выполнении рекомендованного плана корректирующих мероприятий прогнозный уровень соответствия объекта достигает безопасной зоны (≥ 71 балл), что существенно снижает вероятность предписаний и штрафных санкций.

Реестр выявленных нарушений

8 нарушений · 3 направления · Выездной аудит 14.03.2026

НАПРАВЛЕНИЕ	ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ	УРОВЕНЬ	НОРМАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	ПРИОРИТЕТ
пб	Огнетушитель ОП-4 в зоне кухни: срок перезарядки истёк 4 мес. назад, акт отсутствует	Крит.	Штраф до 200 000 ₽ (ст. 20.4 КоАП РФ). При возникновении пожара — до 400 000 ₽, уголовная ответственность руководителя	P1
пб	План эвакуации не приведён в соответствие с планировкой после перепланировки 2025 г.	Крит.	Предписание МЧС, штраф. Дезориентация людей при ЧС — основание для привлечения к ответственности	P1
пб	Проход к запасному эвакуационному выходу частично перекрыт складскими коробками	Сред.	Штраф до 150 000 ₽. Основание для административного приостановления деятельности до 90 суток	P1
санпин	Мясная и молочная продукция размещены в одном отсеке холодильной камеры (нарушение товарного соседства)	Крит.	Штраф до 130 000 ₽ (ст. 6.6 КоАП РФ). Риск пищевого отравления посетителей — репутационный и судебный ущерб	P1
санпин	3 контейнера складского хранения без маркировки: отсутствуют наименование, дата, срок годности	Сред.	Замечание Роспотребнадзора. Риск использования просроченного сырья в производстве	P2
от	Журнал инструктажа на рабочем месте отсутствует	Сред.	Штраф до 80 000 ₽ (ст. 5.27.1 КоАП РФ). Основание для назначения повторной проверки Роструда	P2
от	5 из 7 инструкций по охране труда не пересматривались свыше 2 лет	Сред.	Предписание Роструда. Необходимость повторного согласования документации	P2
от	У 2 сотрудников отсутствует подтверждение (подпись) о прохождении вводного инструктажа	Низк.	Замечание при проверке. При несчастном случае — персональная ответственность руководителя	P3

640 000 ₽

Оценка максимального штрафного воздействия при одновременных проверках МЧС, Роспотребнадзора и Роструда. Без учёта: потеря выручки при приостановлении деятельности (ориентировочно 900 000 ₽/мес.), судебные издержки, репутационный ущерб.

совокупный штрафной риск

Характер нарушений

Нарушения пожарной безопасности носят системный характер: они обусловлены не разовым упущением, а отсутствием регламентированного процесса технического обслуживания и контроля. Отклонения по СанПиН локализованы в зоне хранения и устранимы в течение 1–2 рабочих дней. Пробелы в документации по охране труда — формального характера, не требуют финансовых вложений, но нуждаются в системном подходе к ведению кадровой и нормативной документации.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТРАНЕНИЯ

- 01

Средства пожарного реагирования

Перезарядка / замена огнетушителей, верификация работоспособности сигнализации. Устраняет основание для приостановления деятельности.
- 02

Условия хранения продукции

Обеспечение товарного соседства, маркировка контейнеров. Снимает основание для предписания Роспотребнадзора.
- 03

Документация по охране труда

Восстановление журналов, актуализация инструкций, фиксация подписей. Обеспечивает юридическую защищённость при проверке.

Рекомендуемые корректирующие мероприятия

Матрица устранения · Дорожная карта 30 дней

НАРУШЕНИЕ	P	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК
Просроченный огнетушитель ОП-4	P1	Вызов лицензированного подрядчика → перезарядка / замена → оформление акта → запись в журнал учёта	Подрядчик по ПБ	3 дня
Неактуальный план эвакуации	P1	Заказ нового плана по текущей планировке → согласование → размещение в установленных точках	Руководитель объекта	7 дней
Перекрытие эвакуационного прохода	P1	Освобождение прохода → перемещение коробок в зону хранения → нанесение напольной разметки	Администратор	1 день
Нарушение товарного соседства	P1	Реорганизация холодильной камеры: выделение отдельных зон → маркировка отсеков → инструктаж персонала кухни	Шеф-повар / зав. кухней	2 дня
Отсутствие маркировки контейнеров	P2	Нанесение этикеток (наименование, дата, срок) → внедрение чек-листа приёмки товара	Ответственный за склад	2 дня
Журналы инструктажа, инструкции ОТ	P2	Заведение журнала инструктажа на рабочем месте → пересмотр 5 инструкций → утверждение руководителем	Специалист по ОТ	14 дней
Отсутствие подписей вводного инструктажа	P3	Проведение повторного вводного инструктажа (2 сотрудника) → фиксация подписей в журнале	Администратор	3 дня

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК УСТРАНЕНИЯ · 30 ДНЕЙ

НЕДЕЛЯ 1 · P1 —Замена / перезарядка огнетушителя —Освобождение эвакуационного прохода —Реорганизация холодильной камеры —Маркировка складских ёмкостей
НЕДЕЛЯ 2 · P1-P2 —Заказ актуального плана эвакуации —Заведение журнала инструктажа —Сбор недостающих подписей
НЕДЕЛЯ 3 · P2 —Пересмотр 5 инструкций ОТ —Утверждение документации —Ознакомление персонала
НЕДЕЛЯ 4 · ВЕРИФИКАЦИЯ —Внутренняя проверка устранений —Фотофиксация результатов —Комплектование папки доказательств —Контрольный скoring (по запросу)

86
из 100

↑ +28 Прогнозный NFQ Risk Score: 86 / 100

При полном выполнении корректирующих мероприятий объект переходит из зоны среднего риска (58) в зону нормативного соответствия (86). Прогнозная готовность к прохождению плановых и внеплановых проверок — без существенных замечаний.

- Существенное снижение штрафной экспозиции по трём направлениям контроля
- Устранение оснований для административного приостановления деятельности
- Обеспечение готовности к внеплановой проверке любого ведомства
- Систематизация внутренней нормативной и кадровой документации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе аудита зафиксировано 8 нарушений нормативных требований, из которых 4 классифицированы как критические. Совокупная штрафная экспозиция объекта оценивается до 640 000 Р. Все выявленные нарушения устранимы без капитальных затрат. Рекомендуемый срок приведения объекта

в соответствие — 30 календарных дней. При выполнении плана корректирующих мероприятий
прогнозный NFQ Risk Score составляет 86 из 100, что соответствует зоне нормативного соответствия.

ПОДГОТОВЛЕНО

Команда аудита NFQ

ДАТА ВЫПУСКА

18 марта 2026

РЕФЕРЕНС

NFQ-2026-0314-MC

NFQ · Отчёт о комплексном аудите

Конфиденциально

Ref: NFQ-2026-0314-MC