



PETA INDEKS

CATATAN

MUTU BETON :

- PONDASI  $f_c'=33,2\text{MPa}$  (K-400)
- PILE CAP  $f_c'=42\text{MPa}$  (K-500)
- KOLOM  $f_c'=42\text{MPa}$  (K-500)
- ABUTMENT  $f_c'=42\text{MPa}$  (K-500)
- TURAP  $f_c'=42\text{MPa}$  (K-500)
- PLAT LANTAI  $f_c'=33,2\text{MPa}$  (K-500)
- TROTOAR  $f_c'=30\text{MPa}$  (K-350)
- TIANG RAILING  $f_c'=30\text{MPa}$  (K-350)

MUTU BAJA :

- BJTD D > 12 mm U-39

MUTU GIRDER :

- MUTU BETON SAAT SERVICE  $f_c'=66,4\text{MPa}$  (K-500)
- MUTU BETON SAAT STRESSING 80%
- Ø MAKSIMUM AGREGAT 20 mm

PENULANGAN PRESTRESS :

- PC STRAND Ø 12,7 mm
- STANDARD JIS 3536, ASTM A-416
- UTS 1860 MPa
- JACKING FORCE 75% UTS

FOR TENDER

Nama Pekerjaan:

JEMBATAN BLOK J-CIKEAS  
PERUMAHAN CITRA GRAN CIBUBUR  
KABUPATEN BOGOR

Judul Gambar:

DETAIL PILE CAP  
TYPE P28

	Paraf	Halaman :
Diperiksa : RULLY PRAMONO		STR-103
Digambar : EZA RAMADHAN		
Disetujui : Ir. ZAINIL ZEIN		
Tanggal	17 MEI 2019	
Skala	1 : 50	