# 塔式电站定日镜场布局的优化设计研究

### 程小龙 尹延国 马少波

(合肥工业大学机械工程学院 安徽合肥 230009)

摘要 以镜场年聚光效率最大为目标,通过建立数学模型对 50MW 塔式太阳能热发电站镜场布局进行优化。在仿真分析 镜场效率随塔高变化的规律基础上,运用日平均和月平均2种不同的镜场年效率算法对镜场布局进行仿真优化。

关键词 塔式电站 镜场布局 聚光效率 数学模型 优化设计 仿真分析

中图分类号:TM614

文献标识码·A

文章编号:1672-9064(2018)02-064-04

塔式太阳能热发电站定日镜场的作用是将实时太阳辐 射能反射并汇聚到吸热器上, 以达到对太阳辐射能收集目 的。它由按一定方式排列的定日镜群组成,每个定日镜可通 过双轴转动跟踪太阳,并将太阳光反射到吸热器上,由吸热 器将光能转化为热能并通过传热介质输送至发电装置进行 发电[1]。塔式发电作为一种重要的太阳能发电形式,镜场成 本约占电站总投资的 40%~50%, 故对镜场布局进行优化可 有效地利用和收集太阳辐射能、降低投资和发电成本[2,3]。

本文重点研究圆形布局中存在的低聚光效率问题,建立 镜场以及聚光效率数学模型,分析塔高对聚光效率的影响, 基于镜场年聚光效率最优对镜场布局进行仿真优化,得到了 优化后镜场中各定日镜的位置参数以及镜场效率等性能参 数,通过仿真吸热器上光斑能流分布状态图验证优化结果的 合理性。文中选择年 DNI 较好的德令哈作为仿真地点,电站 设计容量为 50MW, 研究贴合实际, 具有重要的使用价值和 理论意义。

# 1 问题分析

本文从塔式热发电站的实际运营角度研究镜场布局优 化设计过程中主要存在的问题[46]。

- (1)施工运维。镜场布局研究的目的是要能够实现商业 化,因此要采用规则的镜场布局方式,这样既降低现场施工 难度、降低投资成本.又方便定日镜后期的清洗和运维。
- (2)土地利用率。理论上,忽略聚光镜场中的阴影和遮挡 损失时,定日镜布置在接近塔的高聚光密度区域中,则镜场 土地利用率高,聚光效率高。实际上,定日镜在接受和反射太 阳辐射能到吸热器的过程中存在阴影和遮挡损失,定日镜须 放置在距塔较远的区域、相邻定日镜之间还要有一定的间 隔,则镜场聚光密度低,土地利用率低。所以须考虑镜场聚光 密度与土地利用率之间的矛盾关系。
- (3)机械碰撞。在定日镜场布局的设计过程中,要充分考 虑不同跟踪方式下的定日镜自由旋转所需的空间大小,以避 免相邻定日镜之间发生碰撞。
  - (4)镜场聚光效率损失。定义镜场瞬时聚光效率为:

 $\eta(t) = \eta_{cos} \times \eta_{ref} \times \eta_{clc} \times \eta_{at} \times \eta_{S\&b} \times \eta_{int}$ 式中: $\eta(t)$ 为镜场聚光效率; $\mu_{cos}$ 为余弦因子; $\eta_{ref}$ 为镜面 反射率:nee 为镜面清洁度:nee 为大气衰减因子:nee 为阴影 和遮挡因子;ηίμ 为截断因子。

本文在镜场布局设计阶段考虑施工运维采用了圆形布 局,着重从镜场聚光效率角度对圆形镜场布局进行优化。

# 2 布局数学模型

(1)定日镜场的初始布局。深入研究国内外的镜场布局、 本文采用径向交错的辐射网格状圆形布局方式,见图 1。

相邻定日镜无机 械碰撞的最小间距通 过以下方程求出.

> DM = DH + SD (2)  $DH = \sqrt{HH^2 + WH^2}$  (3)

式中:DM 为特征 长度,表示相邻定日镜 间无碰撞最小间距:




图 1 镜场初始布局基本定义

DH 为定日镜对角线长度: 为定日镜长度: WH 为定日镜宽 度:SD 为定日镜间的最小安全距离。

镜场分成 i 个区域,每个区域中各环之间的径向间距相 等, 镜场径向最小间距出现在靠近中央吸热器侧的第1.2环 之间,给出下面公式:

$$\Delta R_{min} = DM \times \cos 30^{\circ} \tag{4}$$

$$\Delta R_1 = \Delta R_{min} \tag{5}$$

$$\Delta R_2 = X_i \Delta R_{\min} \tag{6}$$

$$\Delta R_i = x_i \Delta R_{min} \tag{7}$$

式中: $\Delta R_{min}$  为镜场径向最小间距: $\Delta R_i$  为镜场第 i 区域 中定日镜相邻环之间的径向间距;X,为径向间距的修正系 数、取  $X_i \ge 1$ 。

定日镜的周向间距  $\Delta Az_i$  为镜场第 i 个区域中首环周向 相邻定日镜之间的夹角值,可通过下面公式求出:

$$\Delta Az_1 = 2 \arcsin(DM/2 R_{min}) \approx DM / R_{min}$$
 (8)

式中:Rmin 为镜场正北方向上最小环定日镜与聚光塔底 中心的径向间距,即最内环径向半径。

随着镜场环数的增加、定日镜的周向间距开始发生变 化,各区域间的周向间距呈规律减少趋势,由几何法得到:

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51575151)

作者简介:程小龙(1991~),男,安徽芜湖人,硕士研究生,主要从事太阳能光热利用方面的研究。

通讯作者:尹延国(1964~),男,博士,教授,博士生导师,主要从事机械摩擦磨损与控制技术方面的研究。

$$\Delta A z_2 = \Delta A z_1 / 2 \tag{9}$$

$$\Delta A z_i = \Delta A z_{i-I} / 2 \tag{10}$$

求镜场各区域对应环上定日镜的数目以及径向半径需 要用到(11)~(18)公式:

$$N_{heliol.N_{min}} = N_{heliol.I} = 2\pi/\Delta A z_{I} = 2\pi \times R_{min} / DM$$
 (11)

$$R_{II} = R_{min} = N_{helioII} \times DM / 2\pi \tag{12}$$

$$R_{l,N_{min}} = R_{l,l} + (N_{rowl} - 1) \Delta R_{min}$$
 (13)

同理有:

$$N_{helio_{2,N_{max}}} = N_{helio_{2,1}} = 4\pi \times R_{1,1} / DM$$
 (14)

$$N_{helio3,N_{cons}} = N_{helio3,l} = 8\pi \times R_{l,l} / DM$$
 (15)

 $N_{helioi,N_{max}} = N_{helioi,l} = 2^i \times \pi \times R_{l,l} / DM$ (16)

$$R_{i,l} = 2^{i-l} R_{l,l} \tag{17}$$

$$R_{i,N_{max}} = 2^{i-1} R_{i,1} + (N_{rowi} - 1) \Delta R, \tag{18}$$

$$R_{i,N_{row}} = 2^{s_1} R_{i,1} + (N_{rowi} - 1)\Delta R_i$$
 (18)

镜场各分区排布的定日镜环数可通过(19)~(21)方程求 解:

$$N_{rowl} = (R_{2,I} - R_{1,I}) / \Delta R_{min} = round(2^{\circ}(R_{1,I} / \Delta R_{min}))$$
 (19)

$$N_{row2} = \operatorname{round}(2^{1}(R_{1,1} / \Delta R_{min})) \tag{20}$$

$$N_{\text{result}} = \text{round}(2^{i-1}(R_{1,1}/\Delta R_{\text{min}})) \tag{21}$$

式中: $N_{mi}$  为镜场第1区域的环数: $N_{mi}$  为镜场第i区域 的环数:R.,为镜场第1区域首环半径;R., Marel 为镜场第1区 域末环半径: $R_i$ ,为镜场第i区域首环半径: $R_i$ ,Nowi 为镜场第i区域末环半径。

(2)余弦效率。余弦效率损失是镜场中效率损失最严重 的一种,由于太阳光入射方向与镜面采光口法线方向不平行 引起的接收能量减少,定义夹角的余弦值即余弦效率。根据 镜面反射定律和几何矢量法可知:

$$\eta_{cov} = -\vec{s} \cdot \vec{n} \tag{22}$$

式中:ncm 为余弦效率;-s 为太阳入射光单位矢量;n 为 镜面法线单位矢量。

(3)大气衰减效率。大气衰减效率损失是由于镜面反射 太阳光到吸热器的过程中大气对太阳辐射的吸收和散射带 来的能量损失,定义这种效率为[7]:

$$\eta_{ar} = \begin{cases} 0.99321 - 0.000176 d_{ref} + 1.97 \times 10^{-8} d_{ref}^2 d_{ref} d_{ref} \le 1 \text{km} \\ \exp((-0.0001106 d_{ref}) d_{ref} > 1 \text{km} \end{cases}$$
 (23)

式中,drf 为定日镜与吸热器之间的距离。

- (4)阴影和遮挡效率。阴影和遮挡因子是镜场中未发生 阴影和遮挡的定日镜面积与总的定日镜面积之比。Campo 基 于 Sassi<sup>[8]</sup>提出的程序高效计算阴影遮挡效率,过程使用了几 何投影法[9].文献[10]在计算的过程中考虑了太阳高度角较 低的情况。在以上研究的基础上采用了定日镜之间无遮挡损 失111的数学模型,定义定日镜之间无阴影损失,计算时假定 镜场地面相对聚光塔的倾斜角度为。
- (5)截断效率。截断因子定义为吸热器上吸收太阳辐射 能与定日镜反射的太阳辐射能之比。文献 [12] 上指出, HFLCAL 和 UNIZAR 模型均适合计算截断因子,本文选用更 简单、更精确的 HFCAL 模型, HFLCAL 使用圆形正态分布表 征吸热器表面的通量能流密度分布,给出公式[13]:

$$\eta_{int} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \iint_{tot} \exp(-\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2\sigma^2_{tot}}) dx dy$$
 (24)

式中 $x_0, y_0$ 为吸热器上目标点的坐标; $\sigma_{\alpha}$ 为吸热器表面 光斑图像的总标准偏差。

# 3 优化仿真和结果分析

# 3.1 镜场布局优化流程图

以年聚光效率最大为目标对镜场布局进行优化,仿真优 化流程如图 2 所示。




图 2 镜场布局优化设计流程图

### 3.2 镜场年效率计算

(1)日平均镜场年聚光效率。通过(1)式瞬时效率计算镜 场1年中每日从日出到日落的镜场年均聚光效率为:

$$\eta_{year,d} = \frac{\sum_{d=1}^{365} \int_{t=11 \pm 1}^{t=11 \pm 1} \eta(t) dt}{\sum_{d=1}^{365} \int_{t=11 \pm 1}^{t=11 \pm 1} dt}$$
(25)

式中:η<sub>rea,d</sub> 为日年均年聚光效率;d 为日期序号。

(2)月均法镜场年聚光效率。Typical 代表各月典型日, 通过对 12 个月求平均来计算镜场年均聚光效率,给出下面 公式:

$$\eta_{year,m} = \frac{\sum_{m=1}^{12} \sum_{typical} \int_{t=118}^{t=188} \eta(t) dt}{\sum_{n=1}^{12} \sum_{t=118} \int_{t=118}^{t=188} dt}$$
 (26)

式中: $\eta_{ra,m}$ 为月平均年聚光效率;m为月数。

基于 NLopt 算法,参考国内外电站数据,仿真优化德令 哈地区 50MW 塔式太阳能热发电站的镜场布局, 定义镜场 设计参数如表1所示。假设镜场中所有定日镜均可用,模拟 仿真镜场布局。

(1)优化前镜场初始布局。基于镜场初始布局数学模型 仿真得到 50 MW 塔式太阳能热发电站定日镜场初始布局, 如图 3 所示。

表1 定日镜场设计参数

经纬度	37.4°N,97.4°E	
设计点 DNL/(W/m²)	1000	
镜场设计输出功率/MW,	300	
塔光学高度/m	180	
吸热器尺寸/m	10 × 10	
$H_{opt}/\mathrm{m}$	180	
太阳张角/πrad	4.65	
太阳倍数	2.2	
储热时间/h	15	
$WH \times HH/m^2$	15 × 15	
$\eta_{\it ref}  imes \eta_{\it clc}$	$0.95 \times 0.95$	





图 3 镜场初始布局



日平均算法优化后镜场布局




图 5 月平均算法优化后镜场布局

真优化。①日平均镜 场聚光效率算法。模 拟1年365天从日出 到日落镜场的年均聚 光效率, 以此为目标 函数对镜场布局进行 优化,优化布局如图 4 所示。②月平均镜场 聚光效率算法。月平 均算法可提高计算效 率,表2为用于计算 的各月代表日, 优化 后的镜场布局如图 5 所示。

(2)镜场布局仿

(3)性能分析。表 3 为镜场布局优化前 后的镜场性能参数。

如图 3 所示,优 化前镜场为规则圆形 布局, 定日镜聚光效 率是关于镜面和吸热 器中心距离的函数,

所以,随着镜场半径的增加定日镜聚光效率逐渐降低。如图 4、5 所示, 优化后镜场布局关于东西对称, 南镜场部分定日 镜被移除,更多的定日镜布置在镜场北方。考虑到建站厂址 位于北纬低纬度地区、全年高 DNI 时刻的太阳主要处于南 方,为了提高镜场的聚光效率,将定日镜更多在镜场北方高 聚光密度区域。从图 4、5 中可以看出, 镜场各区域交界处定 日镜数目明显较少,分析原因可能是交界处阴影遮挡效率损 失比较严重,因此,在实际工程应用中需要减少交界处的定 日镜数量以提高效率。

表 3 中,利用日平均算法优化后镜场年聚光效率相比优 化前提高了 0.1284×100%=12.84%, 镜场中定日镜利用率增 加了 1064/6409=16.6%; 日平均和月平均年聚光效率算法优 化后镜场效率以及定日镜数目基本一致。仿真结果表明:在

表 2 各月代表日参数

日期序号 /d	月数 /月	代表日 /d	日照时数 /h	峰值 DNI /(W/m²)
4	1	4	11	502.0
34	2	3	12	459.9
64	3	5	13	427.9
95	4	5	14	458.7
125	5	5	15	336.8
156	6	5	16	344.6
186	7	5	16	383.9
217	8	5	15	471.0
247	9	5	14	529.7
277	10	4	13	764.1
308	11	5	12	719.7
338	12	4	11	765.6

表 3 定日镜场性能参数的优化结果

参数	优化前	日平均优化	变化值	月平均优化
$N_{ m heliostat}$	6409	5344	1064	5345
$oldsymbol{\eta}_{ ext{field}}$	0.5346	0.6630	0.1284	0.6629
$\eta_{ m cos}$	0.7607	0.8230	0.0623	0.8232
$\eta_{ m at}$	0.9289	0.9425	0.0136	0.9425
$\eta_{ m s\&b}$	0.9757	0.9893	0.0136	0.9893
$oldsymbol{\eta}_{int}$	0.8484	0.9548	0.1064	0.9543

塔式电站建设前有必要对镜场布局进行优化,这样可以降低 成本、提高光热发电效率。为了提高计算效率,在大规模镜场 布局优化中可考虑采用月平均年效率算法。

(4)吸热器上能流分布。为了进一步探讨布局优化对镜 场聚光性能的影响,同时验证日平均和月平均年效率算法仿 真结果一致性,开展吸热器上能流状态分布研究,选取春分 日正午12点为设计点,仿真吸热器上光斑能流分布如图6、

图 7、图 8 所示。

如图 6 所示,优 化前吸热器表面光斑 有溢出迹象: 日平均 年效率算法优化后吸 热器表面能流密度分 布更加均匀, 光斑中 心位置偏移较小。这 是因为镜场布局优化 后年聚光效率和截断 效率增加的缘故,与 表 3 表征结果一致。 如图 7、图 8 所示,2 种年效率算法优化后 吸热器上光斑能流分 布以及光斑外形尺寸 基本一致,验证了月 平均年效率算法优化 镜场布局的可行性。







图 6 优化前吸热器上能流分布



日平均算法优化后吸热器上能流分布




图 8 月平均算法优化后吸热器上能流分布 (下转第70页)

表 2 样品精密度实验的标准浓度/cm/L)[RSD%,n=5]。

表 2 样品精密度测定

组分	0.02	0.15	1.02
乙苯	8.42	5.55	3.87
甲苯	7.92	6.21	3.35
间二甲苯	8.02	6.57	7.52
对二甲苯	7.81	8.12	6.27
邻二甲苯	7.82	6.27	4.51
异丙苯	8.21	5.67	4.92

备注:RSD代表计算结果算术平均值、标准偏差比值,计算公式为:RSD(相对标准偏差)=SD(标准偏差)/X(计算结果算术平均值)·100.0%,其主要代表测试结果的准确度。

# 3 结果分析

处理样品时,萃取环节完成后仅使用脱脂棉进行过滤,虽然不能完全去除乳化带来的水分,但经过过滤之后的水分层、二硫化碳分层情况明显,吸收有机层在进样时不会对结果产生影响,与无水硫酸钠过滤的结果相比,峰会显著提升。

本实验方法的线性范围较宽,达到 0~40mg/L,同时不同

苯系物线管系统均超过 0.9990。

从表 2 结果可知,毛细管柱气相色谱法精密度与填充柱气相色谱法相比,更高,且其最低检测限计算值为 3 倍基线噪声,不同苯系物都小于 0.01mg/L,符合当前相关标准的限值。

### 4 结语

综上所述,水中存在的苯系物具有挥发性,会直接危害到人体健康,也是衡量水体有机污染情况的先兆指标,进而越来越受到人们关注,通过检测饮用水中含有的苯系物,对提升水质、防治水污染、保护人们健康都有十分重要的作用。毛细管柱气相色谱法是当前常见的苯系物检测方法,其具备多种优势,包括检测的界限低、结果精准、线性关系良好且范围广,值得推广。

## 参考文献

- 1 原变,孙存云.毛细柱气相色谱法测定水源水中苯系物含量[J].全面腐蚀控制,2016,30(12):11-13.
- 2 薛晓庆,卢鹏宇.气相色谱法测定水中苯系物[J].科学与财富,2015 (13):182-183.

# (上接第66页)

- (1)北纬地区太阳出现在南方的时间较长,应将定日镜布置在聚光密度较高的镜场北方;
- (2)镜场区域交界处阴影遮挡损失较为严重,应该减少 该区域布置定日镜的数量。
- (3)月平均年效率算法相比日平均年效率算法,计算速 度较快,适合大规模镜场仿真优化。
- (4)镜场布局优化后年聚光效率提升 12.84%,定日镜利用率增加 16.6%,明显提高了太阳能利用率。

### 参考文献

- 1 魏秀东,卢振武,王志峰,等.塔式太阳能热发电站镜场的优化设计 [J].光学学报,2010,30(9):2652-2656.
- 2 García Barberena J, Monreal A, Mutuberria A, et al. Towards cost competitive solar towers energy cost reductions based on decoupled solar combined cycles (DSCC)[J]. Energy Procedia, 2014, 49:1350-1360
- 3 Larmuth J, Malan K, Gauché P.Design and cost review of 2m<sup>2</sup> heliostat prototypes [J]. Stellenbosch: Stellenbosch University, 2014.
- 4 曹传利,郑建涛,刘明义,等.塔式太阳能热发电站集热场布置优化研究[J].太阳能,2015(8):47-51.
- 5 张宏丽,王志峰.塔式电站定日镜场布置范围的理论研究[J].太阳 能学报,2011,32(1):89-94.

- 6 Schwarzbozl P, Buck R, Sugarmen C, et al. Solar gas turbine systems: design, cost and perspectives [J]. Solar Energy, 2005, 80 (10):1231-1240.
- 7 周艺艺,田军,陈将,等基于 GPU 的塔式太阳能热电系统吸热功率 计算[J],控制工程,2015,22(2):282-286.
- 8 Sassi G.Some notes on shadow and blockage effects[J].Solar Energy, 1983,31(3):331-333.
- 9 Collado FJ, Turégano JA. Calculation of the annual thermal energy supplied by a defined heliostat field [J]. Solar Energy, 1989, 42 (2): 149-165.
- 10 Wei X, Lu Z, Z Wang, et al. A new method for the design of the heliostat field layout for solar tower power plant [J]. Renewable Energy, 2010, 35(9):1970-1975.
- 11 张宏丽, Isabelle Juchli, Daniel Favrat, 等. 塔式系统定日镜场的热 经济性优化设计[J].太阳能学报, 2009, 30(1):55-60.
- 12 Collado FJ.One-point fitting of the flux density produced by a heliostat[J]. Solar Energy, 2010, 84(4):673-684.
- Besarati SM, Goswami DY, Stefanakos EK. Optimal heliostat aiming strategy for uniform distribution of heat flux on the receiver of a solar power tower plant [J]. Energy Conversion & Management, 2014, 84:234-243.

### (上接第68页)

持续发展奠定基础。

### 参考文献

- 1 福建省统计局,福建统计年鉴[J],福州:中国统计出版社,2016.
- 2 阮应君,刘青荣,周伟国,等.我国养猪场清洁发展机制(CDM)发展 潜力分析研究[J]中国沼气,2009,27(4);3-9.
- 3 周强,浅析大型养殖场沼气发电-以山东民和养殖场沼气发电工程 为例[J]中国沼气,2009,28(1):34-36.
- 4 陈泽智.生物质沼气发电技术[J].环境保护,2000.10:41-42
- 5 徐晓秋,王铜,刘伟,等.畜禽粪便厌氧消化沼气发电行业的现状分析[J].应用能源技术,2011(6):1-3.