



ESERCIZIO DI TORINO

Esecutore commerciale

data esecuzione

località lavoro V. BOSTON 30

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro N.1. + RICOGL. COLON.

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissio

305024

110921

39

9152

2851

Esecutore Impianto: Ditta SEAM

Ass. SECCO

Data 6.10.89

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. PERRETTA

Ass. SECCO

Data 9.10.89

N°

cal. 6.40

ril. mappa n°

riport. su mappa N°

data


disegnatore

289

2/5/90

SE

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

PERRETTA

Data 9.10.89

V. Resp.

L. Motta

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo all. c.		Sviluppo sottocol. colonaz. di rima.	Sviluppo Cucina
	interr.	aereo		
3/4			18.00	
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"				
3"	1.30	3.00	15.00	
4"				
5"				
Tot.	1.30	3.00	33.00	3.00

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme