

italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

data esecuzione

località lavoro VIA BOSTON 76

richiedente CONDOMINIO - AMM. FAVALE

unità esecutrice

6140

Descrizione lavoro

NUOVO IMPIANTO

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
1109	21	39	2945	3556

Esecutore Impianto: Ditta INTERNAZIONALE GAS ASS. ALBANO

Data 20-7-84

P. G.

Schizzo n° 33807

Esecutore attacco: Sq. CIARLARELLA ASS. ALBANO

Data 20-7-84

N° 1

ref. mappa n° 565

SCHEMA IMPIANTO

CORSO ORBASSANO

GIARDINO

1. G. 40

SFIATO

C.T.

GUAINA 100

2 1/2"

76

3.30

VALV. 2 1/2"

200 GH

73.00

VIA BOSTON

VIA

PORDENONE

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

Data

controllata da

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramz.	Sviluppo Guaina
	Interr.	aereo		
3/4				
1"	1.00	*		
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"	0.75		21.60	
3"				
4"				
100 (40)				48.00
Tot.	1.75		21.60	48.00

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Reparto

POLIVALENTE 4

riport. su mappa n° 765

data 31/8/84

disegnatore M. B. B. B.

* SFIATO

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

Via Boston 76

Lavoro richiesto:

nuovo impianto

SCHIZZO: 33 807

Cat. lavoro

06

Commessa

0568

Esecutore

Conto

S/C

01

090

PUNTI

GAS

Esecuzione Imp.: Artig. Mina Ass. Tavella Data 23-6-71


Esecuzione att.: Sq. Cavallo Ass. Miglietta Data 24-9-71

N. 33

Cal. 20

Sviluppo m.

Dis. Rosso 12/3/71
Prov. Aragno



VIA BOSTON

Collaudo n°

Sgombri totali

Sgombri parziali

Modifiche e riparazioni

Q	Colonne	Prese
4"		
3"		
2 1/2"	0,50	1,80
2"		
1 1/2"		
1 1/4"		
1"		
Tot.		
A.I.I.	Pb.	Fe.