



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON n° 9

data esecuzione

richiedente NIGRA MARIO

unità esecutrice

6140

Descrizione lavoro NUOVO IMPIANTO

ANN. PRESA STR. - RICOLL. COL.

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Compresso
1109	21	39	2945	8507

Esecutore Impianto: Ditta TESTA LUIGI Ass. ALBANO

Data 22-10-84

P. G. N° 1

Schizzo n° 44447

Esecutore allaccio: Sq. DE PAOLI F. Ass. ALBANO

Data 22-10-84

col. G. 16

rif. mappa n° 790

SCHEMA IMPIANTO

VIA BRICCARIELLO

VIA BOSTON

32,60

φ 200 GH

1,02

1,30

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da DE PAOLI F.

Data 22-10-84

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac. Interr.	Sviluppo allac. aereo	Sviluppo sottocol. colonne diamet.	Sviluppo Guaina
3/4"				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"			15,90	
2"	18,80		17,90	
2 1/2"				17,50
3"				
4"				
Ø	18,80			17,50
Tot.	18,80		33,80	17,50

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
- ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 790

data 6/12/85

disegnatore M. G. Badu

Reparto

POLIVALENTE 4

Cod. 0043072