



Esecutore commerciale

Località lavoro Via Lagnasco, 8-10

Data esecuzione

Richiedente Kucich Armando

Unità esecutrice

Descrizione lavoro N.I.

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di costo

Commissa

308240110921532819447

Esecutore Impianto: Ditta

Palano

Ass.

TavolaiData 29.8.95

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

Crida

Ass.

TavolaiData 29.8.95N° 1Cal. G40

Rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

VIA PORDENONE

VIA LAGNASCO

1G403"3 3/4"1045,800,800,403"0,90Gh. Gr. Ø 1000,30

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

R

Data

29.8.95

NOTE

Controllato da

Crida

V. Resp.

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina	Materiale
	Interr.	Aereo			
3/4					
1"					
1 1/4"					
1 1/2"					
2"					
2 1/2"					
3"	<u>14</u>		<u>272</u>		
4"				<u>15</u>	
Tot.	<u>14</u>		<u>272</u>	<u>15</u>	

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 1789
data 6/4/98
disegnatore [signature]

1789