

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 高度専門教育訓練センター新築工事地質調査業務委託

整理年月日 2026年 8月 14日

整理担当者 松川 尚史

試料番号 (深 さ)		No. 8:8P-2 (2.15～2.39m)	No. 8:8P-3 (3.15～3.45m)	No. 8:8P-4 (4.15～4.45m)	No. 8:8P-5 (5.15～5.42m)	No. 8:8P-6 (6.15～6.45m)	No. 8:8D-1 (7.00～7.90m)
一般	湿潤密度 ρ_t Mg/m ³						1.622
	乾燥密度 ρ_d Mg/m ³						0.993
	土粒子の密度 ρ_s Mg/m ³			2.635			2.665
	自然含水比 w_n %						63.3
	間隙比 e						1.684
	飽和度 S_r %						100.2
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2～75mm) %	41.7	38.3	16.4	51.6	4.7	0.0
	砂分 ¹⁾ (0.075～2mm) %	42.8	41.5	43.2	29.7	88.2	0.8
	シルト分 ¹⁾ (0.005～0.075mm) %	15.5	20.2	19.1	18.7	7.1	40.1
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %			21.3			59.1
	最大粒径 mm	19	26.5	19	19	9.5	0.425
	均等係数 U_c	—	—	—	—	2.77	—
	50%粒径 D_{50} mm	1.1	0.79	0.16	2.2	0.32	0.0037
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %			59.8			85.6
	塑性限界 w_p %			28.8			29.0
	塑性指数 I_p			31.0			56.6
	コンシステンシー指数 I_c						0.4
分類	地盤材料の分類名	粘性土質 礫質砂	粘性土質 礫質砂	粘性土質 礫質砂	粘性土質 砂質礫	粘性土まじり砂	粘土 (高液性限界)
	分類記号	(SCsG)	(SCsG)	(SCsG)	(GCsS)	(S-Cs)	(CH)
圧密	試験方法						段階載荷
	圧縮指数 C_c						0.72
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²						141
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
せん断	試験条件						三軸UU
	全応力	c kN/m ²					62
		ϕ °					0.0
	有効応力	c' kN/m ²					
		ϕ' °					

特記事項

コンシステンシー指数 I_{cl} は、土の含水比試験結果から算出している。

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1kN/m²≒0.0102kgf/cm²]

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 高度専門教育訓練センター新築工事地質調査業務委託

整理年月日 2026年 8月 14日

整理担当者 松川 尚史

試料番号 (深 さ)		No. 8:8P-8 (8.15～8.45m)	No. 8:8P-9 (9.15～9.45m)	No. 8:8P-10 (10.15～10.45m)	No. 8:8P-11 (11.15～11.50m)	No. 8:8P-12 (12.15～12.45m)	No. 8:8P-13 (13.15～13.45m)
一般	湿潤密度 ρ_t Mg/m ³						
	乾燥密度 ρ_d Mg/m ³						
	土粒子の密度 ρ_s Mg/m ³	2.652	2.643	2.652	2.653	2.649	2.630
	自然含水比 w_n %	66.8	63.1	59.3	52.3	54.5	42.1
	間隙比 e						
粒 度	飽和度 S_r %						
	石 分 (75mm以上) %						
	礫 分 ¹⁾ (2～75mm) %	0.0	0.3	0.2	1.7	4.1	1.6
	砂 分 ¹⁾ (0.075～2mm) %	1.0	4.9	3.2	26.2	32.1	22.0
	シルト分 ¹⁾ (0.005～0.075mm) %	29.9	33.6	36.0	37.8	23.4	29.6
度	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %	69.1	61.2	60.6	34.3	40.4	46.8
	最大粒径 mm	0.850	4.75	4.75	9.5	19	4.75
	均等係数 U_c	—	—	—	—	—	—
	50%粒径 D_{50} mm	0.0015	0.0022	0.0023	0.014	0.013	0.0071
コン シ ス テ ン シー 特 性	液性限界 w_L %	95.7	90.3	79.2	90.1	73.8	65.0
	塑性限界 w_p %	34.8	30.2	35.6	39.5	31.5	25.6
	塑性指数 I_p	60.9	60.1	43.6	50.6	42.3	39.4
	コンシステンシー指数 I_c	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
分 類	地盤材料の 分類名	粘土 (高液性限界)	粘土 (高液性限界)	粘土 (高液性限界)	砂質シルト (高液性限界)	砂質粘土 (高液性限界)	砂質粘土 (高液性限界)
	分類記号	(CH)	(CH)	(CH)	(MHS)	(CHS)	(CHS)
圧 密	試験方法						
	圧縮指数 C_c						
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²						
一 軸 圧 縮							
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
せ ん 断	試験条件						
	全応力 c kN/m ²						
	ϕ °						
	有効応力 c' kN/m ²						
	ϕ' °						

特記事項

コンシステンシー指数 I_{cl} は、土の含水比試験結果から算出している。

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料
に対する百分率で表す。

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 高度専門教育訓練センター新築工事地質調査業務委託

整理年月日 2026年 8月 14日

整理担当者 松川 尚史

試料番号 (深 さ)		No. 8:8D-2 (14.00~14.80m)	No. 8:8P-15 (15.15~15.45m)	No. 8:8P-16 (16.15~16.45m)	No. 8:8P-17 (17.15~17.45m)	No. 8:8P-18 (18.00~18.02m)	No. 8:8P-19 (19.15~19.45m)
一般	湿潤密度 ρ_t Mg/m ³	1.718					
	乾燥密度 ρ_d Mg/m ³	1.172					
	土粒子の密度 ρ_s Mg/m ³	2.692	2.647	2.660			2.647
	自然含水比 w_n %	46.7	43.4	50.9			50.1
	間隙比 e	1.300					
	飽和度 S_r %	96.6					
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2~75mm) %	0.5	0.5	4.9	1.1	65.3	0.1
	砂分 ¹⁾ (0.075~2mm) %	16.5	13.5	30.0	90.1	30.3	4.1
	シルト分 ¹⁾ (0.005~0.075mm) %	41.5	35.8	19.8	8.8	4.4	36.4
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %	41.5	50.2	45.3			59.4
	最大粒径 mm	4.75	4.75	19	4.75	26.5	4.75
	均等係数 U_c	—	—	—	4.19	28.9	—
	50%粒径 D_{50} mm	0.0076	0.0049	0.0095	0.34	5.2	0.0020
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %	70.9	66.1	83.0			75.3
	塑性限界 w_p %	25.6	25.9	33.5			30.2
	塑性指数 I_p	45.3	40.2	49.5			45.1
	コンシステンシー指数 I_c	0.6	0.6	0.6			0.6
分類	地盤材料の分類名	砂質粘土 (高液性限界)	砂まじり粘土 (高液性限界)	砂質粘土 (高液性限界)	粘性土まじり砂	粒径幅の広い 砂質礫	粘土 (高液性限界)
	分類記号	(CHS)	(CH-S)	(CHS)	(S-Cs)	(GWS)	(CH)
圧密	試験方法	段階載荷					
	圧縮指数 C_c	0.62					
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²	146					
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
せん断	試験条件	三軸UU					
	全応力	c kN/m ²	56				
		ϕ °	0.0				
	有効応力	c' kN/m ²					
		ϕ' °					

特記事項

コンシステンシー指数 I_{cl} は、土の含水比試験結果から算出している。

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1kN/m²≒0.0102kgf/cm²]

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 高度専門教育訓練センター新築工事地質調査業務委託

整理年月日 2026年 8月 14日

整理担当者 松川 尚史

試料番号 (深 さ)		No. 8:8D-3 (20.00～20.90m)	No. 8:8P-21 (21.15～21.45m)	No. 8:8P-22 (22.15～22.45m)	No. 8:8D-4 (25.00～25.80m)	No. 8:8D-5 (30.00～30.90m)	No. 8:8D-6 (40.00～40.90m)
一般	湿潤密度 ρ_t Mg/m ³	1.745			1.634	1.625	1.732
	乾燥密度 ρ_d Mg/m ³	1.201			1.019	1.001	1.169
	土粒子の密度 ρ_s Mg/m ³	2.648	2.668	2.672	2.635	2.671	2.701
	自然含水比 w_n %	45.5	43.6	42.8	60.4	62.4	48.2
	間隙比 e	1.211			1.586	1.669	1.313
	飽和度 S_r %	99.6			100.3	99.9	99.2
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2～75mm) %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	砂分 ¹⁾ (0.075～2mm) %	7.1	17.2	12.2	0.5	0.4	2.9
	シルト分 ¹⁾ (0.005～0.075mm) %	36.7	31.9	38.8	43.2	38.1	50.9
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %	56.2	50.9	49.0	56.3	61.5	46.2
	最大粒径 mm	2	2	2	0.425	0.425	0.850
	均等係数 U_c	—	—	—	—	—	—
	50%粒径 D_{50} mm	0.0038	0.0046	0.0053	0.0040	0.0029	0.0058
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %	73.3	63.5	62.2	104.1	107.1	66.9
	塑性限界 w_p %	25.8	25.6	26.4	30.7	33.0	24.4
	塑性指数 I_p	47.5	37.9	35.8	73.4	74.1	42.5
	コンシステンシー指数 I_c	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4
分類	地盤材料の分類名	砂まじり粘土 (高液性限界)	砂質粘土 (高液性限界)	砂まじり粘土 (高液性限界)	粘土 (高液性限界)	粘土 (高液性限界)	粘土 (高液性限界)
	分類記号	(CH-S)	(CHS)	(CH-S)	(CH)	(CH)	(CH)
	試験方法	段階載荷			段階載荷	段階載荷	段階載荷
圧密	圧縮指数 C_c	0.57			0.79	0.85	0.55
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²	261			306	329	330
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
せん断	試験条件		三軸UU		三軸UU	三軸UU	三軸UU
	全応力	c kN/m ²	42		107	110	52
		ϕ °	0.0		0.0	0.0	0.0
	有効応力	c' kN/m ²					
		ϕ' °					

特記事項

コンシステンシー指数 I_{cl} は、土の含水比試験結果から算出している。

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 高度専門教育訓練センター新築工事地質調査業務委託

整理年月日 2026年 8月 14日

整理担当者 松川 尚史

試料番号 (深 さ)		No. 8:8D-7 (53.00～53.90m)	No. 8:8D-8 (62.00～62.80m)	No. 8:8D-9 (79.00～79.90m)			
一般	湿潤密度 ρ_t Mg/m ³	1.547	1.749	1.749			
	乾燥密度 ρ_d Mg/m ³	0.903	1.206	1.197			
	土粒子の密度 ρ_s Mg/m ³	2.666	2.671	2.682			
	自然含水比 w_n %	71.4	45.1	46.1			
	間隙比 e	1.953	1.216	1.241			
	飽和度 S_r %	97.4	99.0	99.7			
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2～75mm) %	2.3	0.0	0.0			
	砂分 ¹⁾ (0.075～2mm) %	3.3	7.7	0.4			
	シルト分 ¹⁾ (0.005～0.075mm) %	47.2	63.5	73.4			
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %	47.2	28.8	26.2			
	最大粒径 mm	9.5	0.425	0.250			
	均等係数 U_c	—	—	13.6			
	50%粒径 D_{50} mm	0.0057	0.021	0.014			
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %	104.3	60.9	71.5			
	塑性限界 w_p %	43.0	25.2	29.8			
	塑性指数 I_p	61.3	35.7	41.7			
	コンシステンシー指数 I_c	0.5	0.4	0.6			
分類	地盤材料の分類名	シルト (高液性限界)	砂まじり粘土 (高液性限界)	粘土 (高液性限界)			
	分類記号	(MH)	(CH-S)	(CH)			
圧密	試験方法	段階載荷	段階載荷	段階載荷			
	圧縮指数 C_c	0.91	0.77	0.77			
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²	299	575	762			
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
せん断	試験条件		三軸UU	三軸UU	三軸UU		
	全応力	c kN/m ²	58	167	201		
		ϕ °	0.0	0.0	0.0		
	有効応力	c' kN/m ²					
		ϕ' °					

特記事項

コンシステンシー指数 I_{cl} は、土の含水比試験結果から算出している。

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1kN/m²≒0.0102kgf/cm²]