
정보통신설비 유지보수 · 관리 점검 결과

건축물명 : 제시앤큐 물류센터

2026. 06. 23.

수 신	제시앤코 물류센터 귀하
참 조	관리사무실
제 목	2026년 상반기 정보통신설비 유지보수 ·관리 점검 결과 보고

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2. 본 점검은 「정보통신공사업법」 제37조의3 및 「정보통신설비 유지보수·관리기준」에 근거하여, 건축물에 설치된 정보통신설비의 안정적 운영과 이용자의 안전 확보를 목적으로 실시되었습니다.
 3. 상세한 점검 결과 및 개선 권고사항은 결과서를 참조하시기 바랍니다.
- 위와 같이 정보통신설비 유지보수 ·관리 점검을 완료하였기에 그 결과를 보고합니다.
끝.

2026년 06월 23일

이엠피서비스 대표이사



사업자등록번호	108-81-56132	정보통신공사업등록번호	제 201034 호
주 소	서울시 양천구 목동남로4길 31, 2층 (신정동, 이엠피 빌딩)		
연락처	TEL 02-6972-1769, FAX 02-701-7298		


● Executive Summary

◆ 점검 결과



종합 평가	모든 정보통신설비 정상 작동, 법규 준수 양호
법규 준수	정보통신공사업법 100% 준수

◆ 설비 상태 분포



대상 설비	- 통신설비: 6개 (케이블, 배관, 국선인입, 단자함, 방송 공동수신 안테나, 종합유선방송, 구내 전송선로 설비)
	- 방송설비: 1개 (방송음향 설비)
	- 정보설비: 2개 (네트워크 설비, 영상정보처리기기 시스템)
	- 기타설비: 2개 (통신용 전원 설비, 통신 접지 설비)

목 차

I. 유지보수 · 관리 점검 계획

1. 유지보수 · 관리 점검 관련 기준 및 근거	5
2. 정보통신설비 유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표	7
3. 유지보수 · 관리 점검 절차	8
4. 산업재해방지 대책	10
5. 긴급사항 매뉴얼	13
6. 정보통신설비 사고 또는 이상상황 발생 시 조치 방법	14

II. 인력 투입 계획 및 장비 현황

1. 인력 투입 계획	16
2. 장비 현황	17

III. 유지보수 · 관리 현장 개요 및 관리 주체

1. 현장 개요 및 관리 주체	18
------------------------	----

IV. 정보통신설비 유지보수 · 관리 점검표

1. 정보통신설비 유지보수 · 관리 점검표	20
-------------------------------	----

V. 점검결과 내역서


1. 점검결과 내역서	32
-------------------	----

1. 유지보수 · 관리 점검 계획

1. 유지보수 · 관리 점검 관련 기준 및 근거

- 본 점검은 「정보통신공사업법」 제37조의3 및 「정보통신설비 유지보수·관리기준」에 근거하여, 건축물에 설치된 정보통신설비의 안정적 운영과 이용자의 안전 확보를 목적으로 실시되었습니다.

◆ 주요 목적



◆ 법적 근거

정보통신설비 유지보수·관리기준[과학기술정보통신부고시 제2025-48호] 2025.7.18 시행

정보통신공사업법	공사업법 시행령	공사업법 시행규칙
제37조의2 (정보통신설비 의 유지보수·관리기준)	제37조의2 (정보통신설비의 유지보수·관리 대상 등)	제8조 (정보통신설비 유지보수 ·관리기준의 내용 및 방법 등)
제37조의3 (정보통신설비 의 유지 보수 등에 대한 점검 및 확인 등)	제37조의3 (정보통신설비 유지보수·관리자의 자격기준)	제9조 (정보통신설비 유지 보수·관리자의 선임)
		제10조 (정보통신설비 유지 보수·관리자의 선임 신고 등)

◆ 점검 일정

- 유지보수·관리 점검은 상반기 및 하반기 각 1회 실시하고 유지보수·관리 점검표 작성
- 성능점검은 매년 1회 실시하여 성능점검표 기록 및 보존

점검 종류	점검 주기	점검일정											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유지 보수	반기				○						○		
성능	연차						○						

◆ 점검대상 설비 분류

설비	수행내역	설비 수
통신설비	- 케이블, 배관, 국선인입, 단자함, 방송 공동수신 안테나, 종합유선방송 구내 전송 선로 설비	6개
방송설비	- 방송음향 설비	1개
정보설비	- 네트워크설비, 영상정보처리기기 시스템	2개
기타설비	- 통신용 전원 설비, 통신 접지 설비	2개

◆ 점검 기간 및 방법


점검기간 : 2026년 06월 23일 (1일)



2. 정보통신설비 유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표

상호(명칭)	제시앤코 물류센터	현장주소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 355		
대상설비		대상	비고	대상설비	대상	비고
케이블 설비		[V]		홈네트워크 설비	[]	
배관 설비		[V]		빌딩 안내 시스템(BIS)	[]	
국선인입 설비		[V]		전기시계 시스템	[]	
단자함 설비		[V]		통합 SI 시스템	[]	
이동통신 구내선로 설비		[]		시설관리 시스템	[]	
전화 설비		[]		건물 에너지관리 시스템	[]	
방송 공동수신 안테나 시설		[V]		지능형 인원계수 시스템	[]	
종합유선방송 구내 전송선로 설비		[V]		지능형 경계 감시 시스템	[]	
방송 음향 설비		[V]		스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[]	
네트워크 설비		[V]		스마트 도난방지 시스템	[]	
전자출입(통제) 시스템		[]		스마트 공장 시스템	[]	
원격검침 시스템		[]		스마트 도서관 시스템	[]	
주차관제 시스템		[]		지능형 이상음원 시스템	[]	
주차유도 시스템		[]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[]	
무인택배 시스템		[]		디지털 사이니지	[]	
비상벨 설비		[]		통신용 전원 설비	[V]	
영상정보처리기기 시스템		[V]		통신 접지 설비	[V]	


작성일자 : 2026년 06월 23일

작성자 : 김 진 호 

작성 방법

1. [별표 1]에 규정된 설비 및 시설을 참고하여 작성한다.
2. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 정보통신설비 및 현황표를 추가·변경할 수 있다
3. []에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.

3. 유지보수 · 관리 및 성능점검 절차



※ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

◆ 유지보수 · 관리 단계별 주요사항

구 분	주요 내용
1.정보통신설비 유지보수·관리 등을 위한 자료 구비	- 관리주체는 건축물 등에 설치된 정보통신설비에 대하여 다음의 유지보수·관리 등을 위한 자료 구비 • 정보통신설비 준공도면 • 정보통신설비 설치 현황표(별지 제1호 서식) ※ 「정보통신설비 유지보수·관리기준」 제6조
2.유지보수·관리 방법 결정	- (관리방식) 유지보수·관리는 관리주체가 정보통신 유지 보수·관리자를 선임하여 자체적으로 관리하는 방식과 관련 업무를 위탁하여 관리하는 방식 중 선택 가능 • (자체관리) 관리주체에서 정보통신 유지보수·관리자를 선임하여 직접 점검을 실시하는 방식 ※ 관리주체는 유지보수·관리자 선임을 위한 기술자 보유 필요 • (위탁관리) 관리주체가 법 제37조의4에 따라 유지보수· 관리 계획의 수립과 유지보수·관리 업무를 공사업자에게 위탁하여 관리하는 방식
3.유지보수·관리자 선·해임신고	- 관리주체는 「정보통신공사업법」 제37조4에 따라 유지 보수·관리자 선임 또는 해임 시 관할 지자체 에 신고 • 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 ※ 해임의 경우, 해임한 날로부터 30일 이내 신규 선임 필요
4.유지보수·관리 계획 수립	- 관리주체 또는 유지보수·관리를 위탁 받은 자는 유지 보수·관리 대상 설비에 대한 점검 계획을 수립 • 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표, 절차, 산업재해방지 대책, 긴급상황 매뉴얼 등 포함 ※ 점검 대상 설비 외에 점검이 필요한 설비 추가 가능
5.유지보수·관리 실시 및 기록	- 관리주체 또는 공사업자가 선임한 유지보수·관리자는 건축물 등에 설치된 정보통신설비에 대하여 주기적인 외관, 기능 및 안전 상태 점검 - 점검 완료 이후 점검 결과는 유지보수·관리 점검표에 반기별 1회 이상 기록 • 점검 결과가 부적합한 정보통신설비에 대한 개선, 보수, 수리, 교체 등 필요한 조치는 관리주체에게 요청 가능

4. 성능점검 전 산업재해방지 대책

4.1 재해방지 대책

구 분		내 용
관리주체 준수사항		- 위험성, 점검요령 등에 대한 교육을 주기적으로 실시한다. - 안전통로 확보 및 유지, 점검 등 지속적으로 관리한다. - 유해·위험한 시설 및 장소에 안전보건 표지설치 또는 부착한다. - 통행로 주변 기계, 기구의 위험부분에 덮개 등의 안전조치를 실시한다. - 안전인증 보호구 선정, 지급 및 보호구 착용여부를 수시로 확인 관리한다.
유지보수 ·관리자 준수사항	일반작업 안전수칙	- 작업 전 현장점검 및 정리정돈, 작업복장 점검을 실시한다. - 안전보호구를 착용한다. - 작업 전 작업 방법과 순서를 명확히 하고 안전교육을 시행한다. - 보호구의 성능유지, 관리 및 개인보호구를 반드시 착용 한다. - 점검 및 정리정돈, 안전, 보건 사항을 준수한다. - 사업장 내 통행 시 안전통로 이용 및 안전통로 내 위험상황을 보고한다.
성능 점검자 준수사항	고소작업 안전수칙	- 이동식 사다리 작업 시 측면 작업 및 사다리 최상부 작업을 하지 않는다. - 사다리와 수평면의 설치 각도 75도를 유지한다. - 일자형 사다리 상단은 걸쳐진 지점부터 60cm 이상 올라가게 고정한다. - A형 사다리는 벌어지거나 미끄러져 넘어지지 않도록 한다. (2인 1조 또는 고정) - 물건을 올리고 내릴 때는 로프를 사용한다. - 폭우, 폭설 등 악천후로 인하여 위험이 예상될 경우 작업을 하지 않는다. - 추락의 위험이 있을 경우 작업 발판 설치 또는 안전대착용 등 추락 방지 조치를 취한 후 작업한다. - 작업 중 작업 도구, 자재 등이 떨어지지 않도록 주의한다. - 전기선로에 특히 주의하고 구조물 등에 부딪치지 않도록 주의 한다. - 낙하, 비래의 위험이 있을 경우 출입금지 및 낙하물방지망 등 안전조치 후 작업한다.
	맨홀작업 안전수칙	- 맨홀 내에 유해가스, 산소 부족 등을 확인하고 공기를 환기 후 작업한다. - 맨홀 뚜껑을 열기 전에 작업표시판을 작업 장소의 전·후방에 설치한다. - 맨홀 뚜껑을 열 때는 전용공구를 사용한다. - 맨홀 내 작업 시 환풍기 등 안전시설을 갖추고 맨홀밖에 감시자를 배치한다. - 맨홀 뚜껑을 닫을 때에는 맨홀 내 사람, 화기, 공기구, 자재의 유·무 등을 재확인한다. - 맨홀 뚜껑 받침 홈의 흙이나 먼지는 깨끗이 청소한 다음 완전히 덮어 통행에 지장이 없도록 한다. - 맨홀 부근에 작업원 외 접근을 금지한다. - 맨홀 안에 필요 없는 자재 물품 등을 방치하지 않는다

4.2 안전관리

1) 안전보건방침

정보통신설비 유지관리 및 성능점검원의 안전보건을 주요 요소로 인식하고, 안전보건경영 시스템을 구축·운영하여 안전한 작업환경을 유지하고 무재해 사업장 구축을 달성하는 데 최선을 다한다.


2) 안전점검 계획

- 현장점검인원에 대한 사전 안전교육
- 현장 점검 전 안전관리자가 TBM을 통한 재해 예방대책, 안전교육

3) 안전관리 기본방향

- 안전관리 조직 및 체계구축
- 쾌적한 작업환경 확보
 - 장애, 재해요인의 사전제거로 안전사고 발생 예방
- 안전관리에 대한 지도 감독
- 사전안전교육 및 안전점검의 효율성 강화

4) 안전관리 시행



- 비상연락체계 구축
 - 현장 점검 시 행선지 공유 및 기록
 - 점검 시 휴대폰을 통한 상황보고 철저히 수행
- 안점점검 및 안전교육
 - 현장에서 제공받은 위험요소 숙지
 - 점검대상 기기 점검 시 안전관리 수칙 준수

점검의 종류	점검 주기	점 검 내 용	실시자
작업 전 교육	매일 작업 전	- 개인 기저질환(기침, 발열 등) 체크 - 작업내용 숙지상태 - 안전보호구 착용 - 화재 및 안전사고 예방	안전담당자
일 상 점 검	작업 전 작업종료 전	- 정리정돈의 상태 - 작업통로의 확보 상태 - 화재 및 안전사고 위험요소 확인	안전담당자

4.3 품질관리

1) 개 요

정보통신설비법에 근거하여 정보통신설비 유지관리 기준 중 정보통신설비성능점검의 적용, 세부적인 점검방법 및 절차에 대해 적용한다.

2) 목 적

본 문건은 정보통신설비성능점검 지침에 대해 규정하며, 성능점검 업무의 공정성과 정확성, 객관성을 확보하여 성능점검의 신뢰성 보장을 목적으로 한다.

3) 사전조사

- 가) 책임기술자 및 성능점검요원은 현장실사 및 도면검토를 포함하여 업무내용은 계획 검토, 시스템검토 및 성능점검계획서 작성 등의 업무를 수행한다.
- 나) 성능점검요원은 성능점검 전 측정 장비의 상태확인 및 점검 등 성능점검결과와 유효성을 보장하기 위해 사전에 측정 장비를 관리한다.

4) 현장점검

- 가) 성능점검요원은 사전조사 내용을 참조하여 외관점검 및 설비별 성능점검표의 기입 내용을 숙지하여 빠짐없는 내용기입을 위해 필요한 측정수단을 동원하여 정확한 방법과 절차에 따라 측정 및 점검을 실시한다.
- 나) 성능점검요원은 측정기록 및 관련 Raw data를 확보하고 기록유지 한다.
- 다) 성능점검요원은 필요시 현장 담당자와 협의하여 측정대상을 변경하거나 data가 이상할 경우 재측정을 실시하여 신뢰성 있는 측정값을 확보한다.
- 라) 책임기술자는 성능점검요원의 점검 및 측정값을 검토하여 내용의 확인 및 보완 작업을 실시하여야 한다.

5) 강평 및 보고서

- 가) 성능점검 보고서 초안은 협의된 기일 내 제출하여 담당자 및 성능점검 관련자가 충분한 검토시간을 갖도록 해야 하며 검토결과 내용 및 상호협의를 의한 내용 수정을 실시 하여야 한다.
- 나) 최종 성능점검보고서는 협의된 기일 내 정해진 수량의 인쇄제본과 전자파일을 납품 하여야 한다.
- 다) 당사는 기록보존을 위하여 성능점검보고서를 최소 3년간 보존한다.
- 라) 성능점검보고서 및 현장에서 습득한 정보는 대외비로서 절대 외부에 배포하거나 유출하지 말아야 한다. (안전교육 및 안전점검의 효율성 강화)

5. 긴급 상황 매뉴얼

◆ 긴급 상황 발생 시 대응 절차 규정



6. 정보통신설비 사고 또는 이상상황 발생 시 조치 방법

- 유지관리자가 관리 담당하는 정보통신설비의 사고 및 이상 상황 발생 시 조치를 위한 조치 설명서는 유지 관리기준(고시) 제6조(유지보수·관리 등을 위한 자료) 중 제4호의 정보통신설비 시스템 운용 설명서를 참고하여 이상 상황 발생 시 조치 사항을 정리 하여 갖춰야 함
- 다만 기존 건축물의 정보통신설비 중 해당 사항을 구비하기 어려운 경우 NCS 등 국가 교육 기관 배포 자료를 활용하여 정보통신설비의 이상 상황 발생 시 조치 사항을 정리하여 구비 할 수 있음

[주차관제시스템 사고 및 이상 상황 발생 시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
차단봉이 올라간 상태에서 다운이 되지 않을 경우	- 전원인가 상태를 확인 - 컨트롤러 단자에 연결된 입력 단자를 모두 제거한 후에 내부 스위치로 동작 - 컨트롤러 상태 파악 LED 중에 DETECT LED의 상태를 파악 - 모터와 트랜스 커넥터 상태를 체크 - 제조사에 연락
차량검지기가 고장일 경우	- 1차 전원이 공급되고 있는가 확인 - 감지 램프가 점등되었는가 확인 - 제조사에 연락
출차 주의등/장내경보등이 고장일 경우	- 경광등이 작동 안 될 때 · 차량검지가 전원이 ON 상태인가 확인 · 경광등의 전구 및 모터 상태 확인 - 경광등이 계속 작동될 때 · 차량 감지기를 확인 · 루우프코일 부근에 금속물체가 있는지 확인 · 감지 모니터램프가 점등 되었는가 확인(RESET S/W를 누름) - 제조사에 연락

[영상정보처리기기 시스템 사고 및 이상 상황 발생 시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
카메라 영상 끊김	- PoE 허브 또는 전원 어댑터 불량 점검
운영 PC 알림 오류	- 백신 충돌, 접근 권한 제한 설정 확인
저장기 영상 미기록	- HDD 포맷 오류, 기록경로 오류
야간 화질 저하	- IR 투광등 고장 또는 먼지로 인한 빛 반사
PTZ 조작 불능	- RS-485 통신선 단락, 모터 오작동 가능성

[전자출입(통제)시스템 사고 및 이상 상황 발생시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
전원 관련 문제	- 안정적인 전원 공급이 가능한지 확인 - 테스트 도구를 사용하여 콘센트의 전압이 정상 범위 측정 - 배터리 지원 시스템인 경우 배터리 충전 상태와 상태를 확인 - 배선이 끊어지거나 헐거워진 부분이 있는지 확인 - 전원 스위치가 켜져 있고 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인
출입 통제 카드 리더기 오류	- 카드리더와 컨트롤 유닛의 연결선을 확인 - 테스트 카드(사용 가능한 경우)를 사용하여 카드 리더기의 기능을 테스트 - 제조사에 연락
전기 도어 작동 메커니즘 고장	- 트랙, 롤러, 경첩 등 전기 도어의 기계 부품을 점검 - 전동도어 모터 점검 - 제조사에 연락
제어 시스템 오류	- 제어 장치의 상태 표시기를 확인 - 통신선(RS-485, 이더넷 등)으로 연결된 경우 통신선이 정상인지 확인 - 통신이 실패하는 경우 통신 프로토콜이 올바르게 설정되었는지 확인하고 회선의 간섭 원인을 제거
사용자 권한 및 소프트웨어 설정 문제	- 사용자가 전기 도어를 작동할 수 있는 올바른 권한을 가지고 있는지 확인 - 문 열림 시간, 알람 설정 등과 같은 출입 통제 시스템의 소프트웨어 설정을 확인 - 소프트웨어 버전이 최신인지 확인

[네트워크 설비 사고 및 이상 상황 발생 시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
HW장애	- 주요 모듈/부품 장애로 예비품 교체
인터페이스 장애	- 포트 장애로 예비포트로 변경
회선 장애	- 회선 및 통신망 장애로 백업회선으로 대체
자원 부족	- 정상/비정상 트래픽 과다로 원인분석 후 메모리 증설
LAN카드 불량	- 새로운 LAN 카드로 교체

II. 인력 투입 계획 및 장비 현황

1. 인력 투입 계획

- ☐ 본 건축물의 정보통신설비 유지보수·관리 점검을 위한 투입 인력은 관련 법령을 참고하여 인력을 투입

[투입인원 산정기준]

유지보수·관리및성능검사대상 정보통신설비		단위	수량	기준인원(인)	합계
1	케이블 설비	식	1	0.29	0.29
2	배관 설비	식	1	0.58	0.58
3	국선인입 설비	식	1	0.17	0.17
4	단자함 설비	식	1	0.24	0.24
5	방송 공동수신안테나 설비	식	1	0.89	0.89
6	종합유선방송 구내전송선로 설비	식	1	0.52	0.52
7	방송음향 설비	식	1	0.50	0.50
8	네트워크 설비	식	1	1.85	1.85
9	영상정보처리기기 시스템	식	1	0.81	0.81
10	통신용 전원 설비	식	1	1.66	1.66
11	통신접지 설비	식	1	0.12	0.12
합계					7.63

[연면적에 따른 조정계수]

연면적에 따른 조정계수	
연면적(㎡)	조정계수
30,000 이상 ~ 35,000 미만	1.90
35,000 이상 ~ 40,000 미만	2.05
40,000 이상 ~ 45,000 미만	2.20
45,000 이상 ~ 50,000 미만	2.35
50,000 이상 ~ 55,000 미만	2.50
55,000 이상 ~ 60,000 미만	2.65
60,000 이상	2.80

☐ 선임기준 및 점검기준

건축물 규모(연면적)	선임자격	선임인원	비고
6만㎡ 이상 건축물	특급기술자	1	
3만㎡ 이상 ~ 6만㎡ 미만 건축물	고급기술자 이상	1	

2. 장비 현황

◆ 총 8종의 계측장비 필요

측정 장비 외관				
측정 장비명	접지저항 측정기	가스 산소 측정기	전원/전류 측정기	LAN 측정기
주요 기능	접지저항 측정 (측정범위는 최대치의 $\pm 5\%$) · 절연저항 측정	가스 측정 (산소, 일산화탄소, 황화수소, 가연성 가스)	입 · 출력 전압 및 충전전압, 전류측정, 배터리 전압 측정	네트워크 및 인터넷 회선 정상 여부 확인

측정 장비 외관				
측정 장비명	광 멀티메터	스펙트럼 분석기	디지털 멀티메터	열화상 카메라
주요 기능	광 송·수신레벨 확인	전계 강도 측정 · 스펙트럼 분석	AC 및 DC 전압 측정	설비 의 온도 감지 및 측정

Ⅲ. 유지보수 · 관리 현장 개요 및 관리주체

1. 유지보수·관리 점검 현장 개요 및 관리주체

점검현장 개요	명 칭 (상 호)	제시앤코 물류센터	선임자격	특급[] 고급[V] 중급[] 초급[]
	주 소	충청북도 음성군 삼성면 대성로 355		
	용 도	창고시설	연면적 (세대수)	35,658㎡
	건물구조	지상 5층	성능점검 기준일	2026년06월23일
관리주체	성 명 (대표자)	관리소장 전호기	전화번호	010-5390-9889
	주 소	충청북도 음성군 삼성면 대성로 355		
점검대상	정보통신설비 종류	현황표 참조		
점검기간		2026년 06월 23일		

□ 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 현황 및 법정교육 이수 현황

성명	등급	선임일	유지관리자 교육 수료일
조민수	특급 정보통신기술자	2026년 01월 01일	2025년 12월 24일

※ 본 유지보수·관리자는 「정보통신공사업법 시행규칙」 제9조제3항에 따라 다음과 같이 중복 선임되어 있습니다.

건축물명	소재지	연면적(㎡)	선임일
음성DCL중부물류센터	충북 음성군 삼성면 천평길 68	54,972	2026-01-01
이천군량물류센터	경기도 이천시 대월면 양녕로 92	42,768	2026-01-01
스카이박스1물류	인천광역시 서구 갑문1로 20	35,392	2026-01-01
스카이박스2물류	인천광역시 서구 갑문3로 34	50,210	2026-01-01

□ 점검 참여 인력

점검 참여 기술자			
소 속	점검자	등급구분	점검기간
(주)이앰피서비스	김진호	특급 정보통신기술자	2026년06월23일
(주)이앰피서비스	조민수	특급 정보통신기술자	2026년06월23일

◆ 선임 신고 증명서

■ 정보통신공사업법 시행규칙 [별지 제13호서식] <신설 2025. 7. 18.>

정보통신설비 유지보수 · 관리자 선임신고증명서

발급번호	00027			
신고인 (관리주체)	상호(명칭) ㈜제시앤코		대표자 성명 전희준	
	사업자등록번호 201-81-71539		전화번호 02-3406-2392	
	주소 서울 중구 동호로 24길 27-14, 디오빌딩 2,3층			
대상 건축물 등	건축물	연면적 35,658.12㎡	용도 창고시설	
	주소	충청북도 음성군 삼성면 선정리 1038		
정보통신설비 유지보수 · 관리자	성명	생년월일	등급	선임일
	조민수	1970.12.25	특급	2026.1.1.

「정보통신공사업법」 제37조의4제4항 및 같은 법 시행규칙 제10조제5항에 따라 위와 같이 정보통신설비 유지보수 · 관리자로 선임되었음을 증명합니다.

2026년 1월 15일

음성군수 직인



IV. 정보통신설비 유지보수 · 관리 점검표

상호(명칭)	제시앤코 물류센터	현장주소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 355		
대상설비		대상	점검 결과	대상설비	대상	점검 결과
케이블 설비		[V]	○	홈네트워크 설비	[]	
배관 설비		[V]	○	빌딩 안내 시스템(BIS)	[]	
국선인입 설비		[V]	○	전기시계 시스템	[]	
단자함 설비		[V]	○	통합 SI 시스템	[]	
이동통신 구내선로 설비		[]		시설관리 시스템	[]	
전화 설비		[]		건물 에너지관리 시스템	[]	
방송 공동수신 안테나 시설		[V]	○	지능형 인원계수 시스템	[]	
종합유선방송 구내 전송선로 설비		[V]	○	지능형 경계 감시 시스템	[]	
방송 음향 설비		[V]	○	스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[]	
네트워크 설비		[V]	○	스마트 도난방지 시스템	[]	
전자출입(통제) 시스템		[]		스마트 공장 시스템	[]	
원격검침 시스템		[]		스마트 도서관 시스템	[]	
주차관제 시스템		[]		지능형 이상음원 시스템	[]	
주차유도 시스템		[]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[]	
무인택배 시스템		[]		디지털 사이니지	[]	
비상벨 설비		[]		통신용 전원 설비	[V]	○
영상정보처리기기 시스템		[V]	X	통신 접지 설비	[V]	○

작성일자 : 2026년 06월 23일

작성자 : 김진호 (김진호)

작성 방법

1. [별표 1]에 규정된 설비 및 시설을 참고하여 작성한다.
2. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 정보통신설비 및 현황표를 추가·변경할 수 있다
3. []에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.

케이블 설비 유지보수 · 관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	배관·트레이 노출 상태 확인	○		
	케이블 정리 상태 확인	○		
	케이블 결선 및 접속 상태 확인	○		
	광케이블 곡률반경 준수 및 꺾임 유무 확인	○		
	동축케이블 꼬임 등에 의한 케이블 변형 여부 확인	○		
기능				
안전	전력선과의 이격거리 확인	○		
	접지저항 측정	○		
작성 방법				

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

배관 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	볼트 및 너트 등 체결 상태 확인	○		
	배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인	○		
	내화 충전재 적정 여부 확인(트레이, 배관 등)	○		
기능				
안전	트레이 접지 상태 확인	○		
작성 방법				

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

국선인입 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	인입맨홀	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	맨홀 내 시설물 고정 상태 확인	○		
	맨홀 뚜껑의 결합 상태 및 파손유무 확인	○		
기능				
안전	맨홀 내 사다리 거치 상태 확인	-		
	맨홀·수공 양수 상태 확인	○		
	맨홀 내 가스 발생 유무 및 산소도 측정	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	-		
	접지저항 측정	○		
작성 방법				

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

단자함 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	케이블 연결 상태 확인	○		
	케이블 정리 상태 확인	○		
	단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인	○		
	선번장 부착 여부 및 상태 확인	○		
	케이블 명찰 부착 여부 및 상태 확인	○		
기능				
안전	잠금 장치 상태 확인	○		
	접지 상태 확인	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	재해(벼락, 침수, 강우, 분진 등) 보호 환경 확인	○		
	습도 및 온도 조절을 위한 환기 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		
작성 방법				

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

방송 공동수신 안테나 시설 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	옥상, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	안테나 수직, 수평 확인	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	케이블 및 커넥터 연결 상태 확인	○		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○		
기능	채널별 지상파 방송 수신 가능 여부 확인	○		
	채널별 지상파 방송 수신 상태 및 품질(육안) 확인	○		
	지하층 DMB, FM 수신 가능 여부 확인	○		
	주전원 차단 시 예비전원장치 작동 유무 확인	-		
	장치함 시건장치 정상 동작 확인	○		
안전	안테나와 주변 피뢰침과의 거리 확인(1미터 이상)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인	-		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 향온·향습장치 동작상태 확인	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		

작성 방법

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

종합유선방송 구내 전송선로 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○		
기능	종합유선방송 수신 가능 여부 확인	○		
	종합유선방송 수신 상태 및 품질 확인	○		
	냉각팬 동작상태 확인	○		
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 향온·향습장치 동작상태 확인	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		

작성 방법

- 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
- 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

방송음향 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실, 각층	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○		
기능	음향 정상 송출 및 출력 여부 확인	○		
	스피커 음량 및 음질 확인	○		
	마이크 정상 동작 확인	○		
	비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인	○		
	자동안내방송시스템 동작상태 확인	○		
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 향온·향습장치 동작상태 확인	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		
작성 방법				

- 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
- 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

네트워크 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○		
	FDF 내 광케이블 꼬임, 꺾임 등 장애요인 확인	○		
기능	서버 고유 기능 정상 동작 및 모니터링 상태 확인	○		
	링크 동작 속도 확인	○		
	전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인 (시건장치가 있는 경우)	○		
	내부 환기 계통 점검(FAN 등)	○		
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 향온·향습장치 동작상태 확인	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		
작성 방법				

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

영상정보처리기기 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실, 각층	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인	○		
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	방진/방수 등 상태 확인	○		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○		
기능	비상벨 작동 시 연계된 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인	-		
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인	○		
	녹화 영상 재생 및 품질 확인	○		
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리	X		
	시스템 지원 기능(적외선 모드, 컬러 모드, 모션 인식 등) 동작 상태 확인	○		
	마이크, 스피커 등 작동 상태 확인(해당 시)	-		
	기능(분할 화면, 무선기기 연결 등) 동작 상태 확인	○		
	냉각팬 동작상태 확인	○		
	리프트 동작상태 확인	-		
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 향온·향습장치 동작상태 확인	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		

작성 방법

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

통신용 전원 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	배터리 보호함 및 단자 커버 유무 및 상태 확인	-		
	배터리 누액 발생 여부 확인	-		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○		
기능	배터리 충전량 확인	-		
	냉각팬 동작 상태 확인	○		
	고장 또는 오작동 경고 알람 여부 확인	○		
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	항온·항습장치 동작상태 확인	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		
작성 방법				

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

통신 접지 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김진호, 조민수	설치위치	방재실, EPS실	
설치업체				
점검항목	점검내용	점검결과	비고	
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○		
	고정 및 취부 상태 확인	○		
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	-		
기능				
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○		
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○		
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○		
	접지저항 측정	○		
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○		
작성 방법				

- 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
- 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

V. 점검결과 내역서

현장 명칭	제시앤코 물류센터	주소	충청북도 음성군 삼성면 대성로 355
점검결과 (특기사항)	정상		
점검자(대표자)	김진호 (서명 김진호인)		

구분	점검결과	부적합 내역
케이블 설비	○	
배관 설비	○	
국선인입 설비	○	
단자함 설비	○	
이동통신 구내선로 설비	-	
전화 설비	-	
방송 공동수신 안테나 시설	○	
종합유선방송 구내 전송선로 설비	○	
방송 음향 설비	○	
네트워크 설비	○	
전자출입(통제)시스템	-	
원격감침 시스템	-	
주차관제 시스템	-	
주차유도 시스템	-	
무인택배 시스템	-	
비상벨설비	-	
영상정보처리기기 시스템	X	#2 NVR HDD 1EA 인식불량
홈네트워크 설비	-	
빌딩안내시스템(BIS)	-	
전기시계시스템	-	
통합 SI시스템	-	
시설관리시스템	-	
건물에너지관리시스템	-	
지능형 인원계수 시스템	-	
스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	-	
스마트 도난방지 시스템	-	
스마트 공장 시스템	-	
스마트 도서관 시스템	-	
디지털 사이니지	-	
통신용 전원 설비	○	
통신 접지 설비	○	

작성 방법

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 부적합 내역에는 점검대상 정보통신설비의 유지보수·관리 점검 결과에 따른 부적합 내역을 작성한다.