

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

接合金物製品チェックシート

(C490-R28-6M24)

25 ロット


製品番号	25-01L～25-09L 25-01R～25-09R
------	--------------------------------

- メモ欄 -

最終製品チェックシート

最終製品チェックシートは、個々のシートに必ず測定者と承認者、日付を記入する


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-01L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具		
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○ でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✔ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✔ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-01R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-02L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○ でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✔ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✔ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-02R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○ でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-03L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○ でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✔ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✔ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-03R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-04L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-04R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-05L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-05R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-06L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-06R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-07L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○ でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✔ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✔ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-07R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-08L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-08R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-09L				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする

最終形状チェックシート



日付				測定者	承認
製品番号	25-09R				
型番: C490-R28-6M24(L)			材質: SN490B		
項目	寸法	公差	測定具	結果	備考
①	150 mm	±1.5	専用チェックジグ	OK / NG	判定を○でかこむ
②	垂直板まがり	0.5	専用チェックジグ と すきまゲージ		合格は✓ 超える場合は 数値を記入
③	底板まがり	0.5			
④	板同士の直角度	1.0			
目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット)					合格は✓ 修正は指示を記載 不合格品はNG

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする