

2026 年 6 月 5 日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物 第 2 回製品検査

株式会社アイ・テック

確認

ウェブランプ工法 接合金物第1回製品検査		日時	2026年6月5日		場所	(株)エヌダブル		
					記録	荒木		

出席者	(株)エヌダブル	鈴木様	
	奥田スチール(株)	濱様	
	(株)アイ・テック	荒木	

1) 検査対象（単位はすべてピース）
表題工事に使用するウェブランプ接合金物(C490-R28-6M24)について、以下の製品の検査を行った。本検査報告書では C490-R28-6M24 の略称を t28 とした。

ロット	製品	L 側金物	R 側金物	合計
前回補正品	C490-R28-6M24 (t28)	0	0	0
01～03 ロット	C490-R28-6M24 (t28)	27	27	54

2) 検査結果概要（単位はすべてピース）。
C490-R28-6M24 (t28)の本検査の結果は以下である。修正指示を行った金物についての詳細は次頁以降に示す。

接合金物	検査数	製品合格	無指示合格	補修合格	補修指示	未補修	マクロ	検査対象外
L 側(t28)	27	26	26	0	1	1	0	0
R 側(t28)	27	26	26	0	1	1	0	0
合計(t28)	54	52	52	0	2	2	0	0

※1 （検査数）＝（製品合格）＋（補修指示） ※2 （製品合格）＝（無指示合格）＋（補修合格）
 ※3 （補修指示）＝（未補修）＋（マクロ） ※4 検査対象外品は工場が受入検査対象から外した製品である

3) 本検査を含めた累積検査結果と出来高（単位はすべてピース）
C490-R28-6M24 総数 L272p R272p 合計 544p にたいして、本検査までの累積検査結果と出来高を示す

接合金物	検査総数	未修正数	マクロ試験数	製品合格数	検査対象外
L 側(t28)	27	1	0	26	0
R 側(t28)	27	1	0	26	0
合計(t28)	54	2	0	52(出来高 10%)	0

※1 （検査総数）＝（未修正数）＋（マクロ試験数）＋（製品合格数） ※2 検査対象外は受入検査対象から外した製品

4) まとめと次回検査予定について

- ・ C490-R28-6M24 の溶接については、脚長を十分確保すること。
- ・ C490-R28-6M24 の補正記録は適切に検査資料に記録すること。また、ジグの検査手順を守ること。

次回の検査は 5/12 17:00～、04～06 ロットを検査対象とする。

(報告要旨おわり。次頁写真および個々の製品合格記録を示す)

-----検査後のパレット

検査日時 : 2026/06/05 / 第 1 ロット結果

合格個数 L : 9 ピース R:9 ピース



検査日時 : 2026/06/05 / 第 2 ロット結果

合格個数 L : 8 ピース R:9 ピース



検査日時 : 2026/06/05 / 第 3 ロット結果

合格個数 L : 9 ピース R:8 ピース



-----修正指示品

接合金物	修正内容
02-04L(t28)	ピンが入りづらい
03-08R(t28)	ピンが入りづらい

補修指示日時：2026-06-05 / 製品番号：02-04L(t28) / 不整内容：ピンが入りづらい

補修指示内容：リーマーによるボルト孔拡幅により、ピンの通りをよくすることとした



補修指示日時：2026-06-05 / 製品番号：03-08R(t28) / 不整内容：ピンが入りづらい

補修指示内容：リーマーによるボルト孔拡幅により、ピンの通りをよくすることとした



第 1 ロット 【t28】

製品番号	初回検査	修正指示	修正確認	検査対象外	合格	マクロ試験	修正部分
01-01L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-01R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-02L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-02R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-03L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-03R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-04L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-04R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-05L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-05R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-06L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-06R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-07L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-07R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-08L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-08R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-09L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
01-09R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-

第2ロット 【t28】

製品番号	初回検査	修正指示	修正確認	検査対象外	合格	マクロ試験	修正部分
02-01L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-01R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-02L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-02R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-03L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-03R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-04L	2026-06-05	2026-06-05	-	-	-	-	ピンが入りづらい
02-04R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-05L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-05R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-06L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-06R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-07L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-07R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-08L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-08R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-09L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
02-09R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-

第3ロット 【t28】

製品番号	初回検査	修正指示	修正確認	検査対象外	合格	マクロ試験	修正部分
03-01L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-01R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-02L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-02R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-03L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-03R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-04L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-04R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-05L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-05R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-06L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-06R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-07L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-07R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-08L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-08R	2026-06-05	2026-06-05	-	-	-	-	ピンが入りづらい
03-09L	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-
03-09R	2026-06-05	-	-	-	2026-06-05	-	-