2025年 3月 29日

ロワジールホテルクラシックガーデン 京都三条　御中

厨房グリストラップ清掃完了報告書

[ホテル1階厨房]

建物名　：ロワジールホテル クラシックガーデン 京都三条

住　所　：京都市中京区三条烏丸西入る御倉町80番地

日　時　：2025年 3月 27日(木)

株式会社京都ダイケンビルサービス

〒600-8413

京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1（第八長谷ビル）

TEL： 075-342-2611　　FAX： 075-342-2660

ロワジールホテル クラシックガーデン 京都三条　御中

工　事　完　了　報　告　書

京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町
680-1
株式会社京都ダイケンビルサービス
TEL (075) 342－2611
FAX (075) 342－2660

1	施工対象・名称	ロワジールホテル クラシックガーデン 京都三条
2	施工場所	ホテル1階厨房
3	施工内容	厨房グリストラップ清掃
4	施工日時	2025年 3月 27日(木)
5	施工担当	現場責任者　川崎　潤
		現場作業者　他 2 名

作業内容

◎ 厨房グリストラップ清掃

1）作業内容

① 厨房グリストラップ清掃

グリストラップ内部の高圧洗浄及び汚泥・バキューム処理。

※ 仕上り品質報告書　『別紙写真参照』　以上

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	1
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	清掃箇所遠景
	備考	作業前

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	2
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	グリストラップ本槽の内部 状況確認
	備考	作業前

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	3
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	堆積油脂・汚泥回収後の高 圧洗浄状況
	備考	洗浄中の状況を記録

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	4
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	バスケット、仕切板、トラップ蓋の取り外し清掃
	備考	部材を個別洗浄

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	5
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	槽内壁面と配管入口周辺の油脂分を除去し、異臭発生源を重点洗浄
	備考	薬剤使用なし

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	6
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	清掃完了後の水張り確認および復旧後の全景
	備考	作業後

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	7
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	グリストラップ周辺床面の 洗浄と飛散汚れの拭き上げ 完了確認
	備考	周辺養生撤去後

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	8
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	取り外し部材を復旧し、排 水の流下状況と異常音の有 無を確認
	備考	排水確認済

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	9
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	槽内最終確認
	備考	清掃後

状　況　写　真	写　真　説　明	
	写 真 No	10
	現　場	LH京都三条
	施 工 日	2025年3月27日
	施工箇所	1階厨房
	施工内容	作業完了報告用の引き渡し時 点写真。設備外観、周辺床面 、付帯部材の復旧状態が判別 できるよう広めの構図で撮影
	備考	最終引渡し前確認