

ПТМ — для ИТР

Всего вопросов: 60

1. В соответствии с требованиями каких документов, осуществляются эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей?:

- A) в соответствии с требованиями инструкции о мерах промышленной безопасности.
- B) в соответствии с требованиями документов по стандартизации;
- C) в соответствии с требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности;

Правильный ответ: B) в соответствии с требованиями документов по стандартизации;

2. Кто имеет право вмешиваться в деятельность руководителя тушения пожара?:

- A) никто не вправе вмешиваться;
- B) начальник участка;
- C) руководитель предприятия.

Правильный ответ: A) никто не вправе вмешиваться:

3. Выявленное по факту пожара нерабочее состояние систем пожарной автоматики по вине поставщика осуществляющего техническое обслуживание влечёт...:

- A) отсутствие ответственности при наличии действующего разрешения.
- B) ответственность, установленную законами Республики Казахстан;
- C) только предупреждение без применения мер;

Правильный ответ: B) ответственность, установленную законами Республики Казахстан;

4. Период проведения обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства?:

- A) не реже одного раза в два года;
- B) не реже одного раза в год;
- C) не реже одного раза в три года.

Правильный ответ: B) не реже одного раза в год;

5. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?:

- A) пониженная концентрация кислорода; пламя и искры; тепловой поток;
- B) все вышеперечисленные, включая снижение видимости в дыму.

С) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

Правильный ответ: В) все вышеперечисленные, включая снижение видимости в дыму.

6. Какой единый номер вызова подразделений противопожарной службы в телефонных сетях населенных пунктов?:

А) 101 и "112".

В) 103 и "104";

С) 102 и "103";

Правильный ответ: А) 101 и "112".

7. Сколько эвакуационных выходов предусматривается в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек?:

А) не предусматривается.

В) не менее двух;

С) не менее одного;

Правильный ответ: В) не менее двух;

8. Пожарная безопасность это...?:

А) состояние безопасности людей, имущества, общества и государства от пожаров.

В) состояние профилактики людей, имущества, общества и государства от пожаров;

С) состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров;

Правильный ответ: С) состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров;

9. Какой документ обязан оформить руководитель структурного подразделения или лицо, ответственное за пожарную безопасность, перед проведением временных электросварочных и других огневых работ?:

А) разрешение на производство огневых работ;

В) акт-допуск на использование электрооборудования.

С) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;

Правильный ответ: С) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;

10. В виде чего осуществляется обучение работников пожарной безопасности в организациях?:

А) пожарного инструктажа и минимума;

В) противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума;

С) инструктажа по безопасности и охране труда.

Правильный ответ: В) противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума;

11. Кого должен проинформировать руководитель структурного подразделения или его заместитель накануне проведения временных электросварочных и других огневых работ на основании выданного наряда-допуска?:

- А) только службу охраны труда предприятия;
- В) профессиональную противопожарную службу объекта, а при ее отсутствии — добровольное противопожарное формирование;
- С) энергетическую службу организации.

Правильный ответ: В) профессиональную противопожарную службу объекта, а при ее отсутствии — добровольное противопожарное формирование;

12. Как проверяется состояние огнезащитной обработки (пропитки) после ее проведения?:

- А) пожарно-комиссией, аккредитованными в государственной системе технического регулирования;
- В) руководителем организации, аккредитованными в негосударственной системе технического регулирования.
- С) лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования;

Правильный ответ: С) лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования;

13. Что требуется выполнить при осмотре молниезащитных устройств?:

- А) измерить сопротивление заземляющего устройства, с занесением в журнал эксплуатации молниезащитных устройств;
- В) измерить напряжение заземляющего устройства, с занесением в журнал эксплуатации молниезащитных устройств.
- С) измерить силу тока заземляющего устройства, с занесением в журнал эксплуатации молниезащитных устройств;

Правильный ответ: А) измерить сопротивление заземляющего устройства, с занесением в журнал эксплуатации молниезащитных устройств;

14. В какой документации указываются категории зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности?:

- А) в экспертной документации на объекты капитального строительства и реконструкции;
- В) в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

С) в строительной документации на объекты капитального строительства и реконструкции;

Правильный ответ: В) в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

15. Что является обязательным условием для осуществления деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики?:

А) наличие разрешения, выданного ведомством уполномоченного органа по Закону «О разрешениях и уведомлениях»;

В) регистрация договора страхования ответственности.

С) уведомление в местный исполнительный орган;

Правильный ответ: А) наличие разрешения, выданного ведомством уполномоченного органа по Закону «О разрешениях и уведомлениях»;

16. В соответствии с Жизненно важными правилами, кому работник должен сообщать о происшествиях и опасных ситуациях?

А) Только тем, кто был рядом в момент происшествия

В) Никому, чтобы не поднимать шум

С) Руководителю, службе охраны труда, ответственным лицам

Правильный ответ: С) Руководителю, службе охраны труда, ответственным лицам

17. Какие средства защиты от падения необходимо использовать при работе на высоте?

А) Обычный ремень от брюк

В) Держаться руками за конструкцию

С) Специальные: страховочные пояса, привязи, стропы, карабины

Правильный ответ: С) Специальные: страховочные пояса, привязи, стропы, карабины

18. Согласно Жизненно важным правилам, что нужно проверить перед началом работы с механизмами?

А) Есть ли место для курения рядом

В) Есть ли ограждения и защитные экраны

С) Есть ли свободные розетки

Правильный ответ: В) Есть ли ограждения и защитные экраны

19. Согласно Жизненно важным правилам, в каком состоянии работник должен приходить на работу?

А) Как получится, главное – отметить

- В) Отдохнувшим и трезвым
- С) В любом, если есть СИЗ

Правильный ответ: В) Отдохнувшим и трезвым

20. Согласно Жизненно важным правилам, что нужно сделать в первую очередь при работе с оборудованием, которое питается энергией?

- А) Идентифицировать все источники энергии
- В) Сначала начать работу, потом подумать
- С) Спросить у коллег, как они обычно делают

Правильный ответ: А) Идентифицировать все источники энергии

21. Согласно Жизненно важным правилам, что нужно сделать до начала опасных работ?

- А) Подождать указаний коллег
- В) Оформить наряд-допуск
- С) Сразу начать работу

Правильный ответ: В) Оформить наряд-допуск

22. Кто обязан быть пристёгнут ремнём безопасности в машине?

- А) Только водитель транспортного средства
- В) Все лица, находящиеся в машине
- С) Только пассажиры на задних сиденьях

Правильный ответ: В) Все лица, находящиеся в машине

23. Что утверждается руководителем организации в отношении каждого объекта, включающая противопожарный режим, соответствующий их пожарной опасности?

- А) инструкция о мерах промышленной безопасности;
- В) инструкция о мерах пожарной безопасности.
- С) инструкция по безопасности и охране труда

Правильный ответ: В) инструкция о мерах пожарной безопасности.

24. На основании каких требований и с учетом каких факторов разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии?

- А) На основании Технического регламента «Общие требования пожарной безопасности» с учетом специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования
- В) На основании приказа руководителя предприятия с учетом стажа работы сотрудников и площади прилегающей территории

С) На основании рекомендаций местных исполнительных органов с учетом удаленности объекта от ближайшего пожарного депо

Правильный ответ: А) На основании Технического регламента «Общие требования пожарной безопасности» с учетом специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

25. Какие мероприятия отражаются в инструкциях о мерах пожарной безопасности?

А) Только мероприятия по эвакуации людей при пожаре

В) Только порядок использования первичных средств пожаротушения

С) Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая порядок содержания территории, зданий, помещений, эвакуации и действий при пожаре

Правильный ответ: С) Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая порядок содержания территории, зданий, помещений, эвакуации и действий при пожаре

26. Какие мероприятия не отражаются в инструкциях о мерах пожарной безопасности?

А) Личные бытовые обязанности работников, не связанные с обеспечением пожарной безопасности

В) Действия работников при возникновении пожара

С) Порядок содержания территории, зданий и помещений

Правильный ответ: А) Личные бытовые обязанности работников, не связанные с обеспечением пожарной безопасности

27. На что распространяются требования проектно-сметной документации в части обеспечения пожарной безопасности, за наличие и соответствие которой отвечает руководитель организации

А) Только на здания производственного назначения

В) На все объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, независимо от их назначения

С) Только на вновь строящиеся объекты

Правильный ответ: В) На все объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, независимо от их назначения

28. На что имеют право, при тушении пожаров, сотрудники государственной противопожарной службы?

А) Беспрепятственно входить на территорию и в помещения, ограничивать или запрещать доступ граждан, использовать имущество организаций и граждан при тушении пожара в установленном законом порядке

В) Только использовать имеющиеся на объекте средства пожаротушения

С) Только участвовать в тушении пожара без права ограничений доступа

Правильный ответ: А) Беспрепятственно входить на территорию и в помещения, ограничивать или запрещать доступ граждан, использовать имущество организаций и граждан при тушении пожара в установленном законом порядке

29. Когда проводится осмотр молниезащитных устройств?

А) ежегодно перед началом отопительного сезона

В) не реже одного раза в два года

С) ежегодно перед началом грозового сезона

Правильный ответ: С) ежегодно перед началом грозового сезона

30. Когда территория организации очищается от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, пуха, горючих материалов в пределах противопожарных разрывов?

А) Только в зимний период

В) Один раз в месяц

С) Постоянно, по мере накопления, не допуская их скопления

Правильный ответ: С) Постоянно, по мере накопления, не допуская их скопления

31. В соответствии с какой документацией производятся работы по монтажу систем и установок пожарной автоматики?

А) По устному распоряжению руководителя организации

В) По внутренним инструкциям организации

С) В соответствии с проектно-сметной документацией и нормативными документами по пожарной безопасности

Правильный ответ: С) В соответствии с проектно-сметной документацией и нормативными документами по пожарной безопасности

32. Пожар - это...?

А) неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства

В) Контролируемый процесс горения, предназначенный для обогрева помещений и приготовления пищи в специально оборудованных местах.

С) Природное явление, характеризующееся резким повышением температуры воздуха без появления открытого огня и дыма.

Правильный ответ: А) неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства

33. Кем проводится противопожарный инструктаж по Типовой программе противопожарного инструктажа?

- А) Любым сотрудником организации по усмотрению руководителя
- В) Лицом, назначенным приказом руководителя организации, прошедшим обучение по пожарной безопасности
- С) Только сотрудниками государственной противопожарной службы

Правильный ответ: В) Лицом, назначенным приказом руководителя организации, прошедшим обучение по пожарной безопасности

34. Аудит в области пожарной безопасности - ...?

- А) государственная деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности
- В) предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности
- С) предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности

Правильный ответ: В) предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности

35. На какие виды подразделяется противопожарный инструктаж?

- А) Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой
- В) Только первичный и повторный
- С) Только вводный и первичный

Правильный ответ: А) Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой

36. Кем утверждаются программы проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума?

- А) Государственной противопожарной службой
- В) Руководителем организации или уполномоченным им лицом
- С) Любым сотрудником отдела кадров

Правильный ответ: В) Руководителем организации или уполномоченным им лицом

37. В какой журнал заносится запись о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей?

- А) В журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности
- В) В журнал технического обслуживания оборудования
- С) В журнал учета аварий и инцидентов

Правильный ответ: А) В журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности

38. С какой периодичностью проводится обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства руководителей организаций?

- А) 1 раз в 3 года
- В) 1 раз в год
- С) 1 раз в 2 года

Правильный ответ: А) 1 раз в 3 года

39. Кто проходит обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства в учебных центрах?

- А) Все работники организации без исключения
- В) Только рабочий персонал
- С) Руководители организаций, лица, ответственные за пожарную безопасность, и иные категории работников, определённые нормативными актами РК

Правильный ответ: С) Руководители организаций, лица, ответственные за пожарную безопасность, и иные категории работников, определённые нормативными актами РК

40. Кто проходит обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства?

- А) Работники объектов с массовым пребыванием людей, электрики
- В) все работники
- С) руководители организаций

Правильный ответ: А) Работники объектов с массовым пребыванием людей, электрики

41. Что относится к вторичным последствиям воздействия опасных факторов пожара на строительные конструкции, технологическое оборудование и действий по тушению пожара, наносящим вред жизни и здоровью людей, материальным ценностям?

- А) все вышеперечисленные, включая опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара
- В) вынос высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; воздействие огнетушащих веществ и действия подразделений противопожарной службы по тушению пожаров
- С) осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок

Правильный ответ: А) все вышеперечисленные, включая опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара

42. Что не относится к вторичным последствиям воздействия опасных факторов пожара на строительные конструкции, технологическое оборудование и действий по тушению пожара, наносящим вред жизни и здоровью людей, материальным ценностям?

- А) вынос высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов.
- В) осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
- С) физиологические и психологические нагрузки на людей;

Правильный ответ: С) физиологические и психологические нагрузки на людей;

43. Каким документом руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности назначают лиц, обеспечивающих пожарную безопасность на отдельных участках работ?

- А) Устным распоряжением руководителя
- В) Приказом (распоряжением) руководителя организации
- С) Договором подряда

Правильный ответ: В) Приказом (распоряжением) руководителя организации

44. Какова периодичность проведения проверок, проводимых по особому порядку в отношении проверяемых субъектов (объектов) высокой степени риска?

- А) Не реже одного раза в 5 лет
- В) Не реже одного раза в 3 года
- С) Не реже одного раза в год

Правильный ответ: С) Не реже одного раза в год

45. Чем обеспечивается эвакуационное освещение при прекращении электропитания рабочего освещения?

- А) автоматическим включением
- В) автоматическим выключением
- С) принудительным включением

Правильный ответ: А) автоматическим включением

46. Что обязан обеспечивать поставщик, выполняющий монтаж, наладку, техническое обслуживание системы пожарной автоматики, на обслуживаемом объекте?

- А) Только поставку запасных частей для оборудования
- В) Только обучение персонала объекта по желанию заказчика
- С) Круглосуточную готовность к устранению неисправностей и поддержание работоспособности системы пожарной автоматики

Правильный ответ: С) Круглосуточную готовность к устранению неисправностей и поддержание работоспособности системы пожарной автоматики

47. Что происходит и какие обязанности у поставщика, осуществляющий деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, в случае выявления территориальным органом уполномоченного органа на объекте несоответствия этих систем проектной документации и (или) их нерабочего состояния?

- А) Поставщик освобождается от ответственности, если работы были приняты заказчиком
- В) Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные несоответствия и восстановить работоспособность системы в установленный срок
- С) Поставщик уведомляет только заказчика и не принимает дальнейших мер

Правильный ответ: В) Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные несоответствия и восстановить работоспособность системы в установленный срок

48. Что осуществляет лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики?

- А) Только ведет учет оборудования без технического обслуживания
- В) Только организует закупку новых систем пожарной автоматики
- С) Обеспечивает постоянную работоспособность систем, их техническое обслуживание, ремонт и контроль за исправностью

Правильный ответ: С) Обеспечивает постоянную работоспособность систем, их техническое обслуживание, ремонт и контроль за исправностью

49. Как допускается открытие задвижки с электроприводом на линии внутреннего противопожарного водоснабжения?

- А) Только вручную в экстренных случаях
- В) Только по распоряжению руководителя организации
- С) Вручную или дистанционно (автоматически), в соответствии с проектной документацией и требованиями пожарной безопасности

Правильный ответ: С) Вручную или дистанционно (автоматически), в соответствии с проектной документацией и требованиями пожарной безопасности

50. В каком документе отражается учет работы по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты?

- А) в проектной документации
- В) в техническом регламенте

С) в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики

Правильный ответ: С) в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики

51. Кем выполняется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики?

А) государственным инспектором

В) квалифицированными специалистами объекта или организациями в области работы со слаботочным оборудованием

С) государственным инспектором в области работы со слаботочным оборудованием

Правильный ответ: В) квалифицированными специалистами объекта или организациями в области работы со слаботочным оборудованием

52. Какова периодичность технического обслуживания, периодических испытаний, плановопредупредительного ремонта и объемы работ систем и установок пожарной автоматики?

А) Определяются руководителем организации по своему усмотрению

В) Определяются только подрядной организацией, выполняющей монтаж

С) Определяются проектной документацией, нормативными документами по пожарной безопасности и регламентами технического обслуживания

Правильный ответ: С) Определяются проектной документацией, нормативными документами по пожарной безопасности и регламентами технического обслуживания

53. К какому классу относятся пожары твёрдых горючих материалов (древесина, бумага, ткани) с тлением?

А) Класс В

В) Класс С

С) Класс А

Правильный ответ: С) Класс А

54. Какой класс пожаров характеризует горение горючих жидкостей (бензин, масла, спирты) и расплавов?

А) Класс А

В) Класс В

С) Класс С

Правильный ответ: В) Класс В

55. К какому классу относятся пожары газов (метан, пропан, водород) при их утечке и воспламенении?

- A) Класс В
- B) Класс D
- C) Класс С

Правильный ответ: C) Класс С

56. Горение легковоспламеняющихся металлов (литий, натрий, калий) относится к какому классу пожаров?

- A) Класс А
- B) Класс D
- C) Класс С

Правильный ответ: B) Класс D

57. Горение электроустановок находящихся под напряжением относится к какому классу пожаров?

- A) Класс Е
- B) Класс А
- C) Класс В

Правильный ответ: A) Класс Е

58. Пожары класса D возникают при горении?

- A) Магния, натрия, алюминия;
- B) Нефтепродуктов и масел;
- C) Пластмасс и резины.

Правильный ответ: A) Магния, натрия, алюминия;

59. Что характеризует пожары класса В?

- A) Горение жидкостей, таких как бензин, масло, спирт.
- B) Горение электрооборудования под напряжением
- C) Горение легкоплавких металлов

Правильный ответ: A) Горение жидкостей, таких как бензин, масло, спирт.

60. Класс С — это пожары, возникающие при горении?

- A) Электропроводки под напряжением
- B) Метана, пропана, водорода
- C) Бумаги и картона

Правильный ответ: B) Метана, пропана, водорода