

Где имитационное моделирование реально добавляет ценность

Представь, что западный вход с сырьём работает с 6 до 9 утра — завоз. А в 11:45 через тот же западный коридор техслужба везёт новый холодильник на замену. И в это же время повар идёт за сырьём на склад, потому что утром не довезли.

СанПиН говорит «разделить потоки». Но он не говорит, что делать когда разделённые по назначению потоки всё равно пересекаются по времени из-за нештатной ситуации.

Модель это ловит — потому что считает время, а не только направление.

Честный ответ про границу применимости

Для типового пищеблока по нормативному проекту — имитационное моделирование избыточно. Опытный технолог-проектировщик пищеблоков знает эти решения наизусть.

Ценность появляется когда:

- объект нетиповой (пищеблок внутри многофункционального здания, как в твоём примере с офисами и амбулаторией)
- нужно обосновать решение количественно, а не «по опыту»
- заказчик хочет сравнить варианты планировки по стоимости эксплуатации

Иначе говоря — твой инструмент нужен не там, где есть готовый СанПиН с ответом, а там, где СанПиН молчит или противоречит другому СанПиН.

You said: скорее так.

excerpt_from_previous_claude_message.txt

1 line

txt

скорее так. восточный выход есть, он разделен. Но со временем фирмы, появившиеся в офисном здании, начинают удобный пункт завоза сырья двухтонными грузовиками использовать как отгрузку своей продукции грузовичками однетонными. А есть ли где то в строительных требованиях при строительстве офисных зданий требование разделить зоны : -отгрузки -загрузки -пищевых -не пищевых -химических (бытовая химия) -медицинских -больных людей (амбулатория в здании)

Show less

17:28

Claude responded: Отличный пример — это уже не проектная ошибка, а эксплуатационный дрейф.

Отличный пример — это уже не проектная ошибка, а **эксплуатационный дрейф**. Здание построено правильно, но со временем функции смещаются.

Что есть в нормативах

Частично — да, есть. Но фрагментарно и по отдельным типам объектов:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — разделение пищевых и непищевых потоков для общепита
- СП 158.13330 — медицинские организации, разделение «чистых» и «грязных» зон
- Технический регламент Таможенного союза — разделение пищевого и химического хранения
- ГОСТ Р 51304 — требования к торговым объектам по зонам разгрузки

Но **единого документа**, который бы говорил «в многофункциональном здании предусмотреть отдельные зоны для всех семи типов потоков» — **не существует**. Каждый норматив написан под свой тип объекта и не знает про соседей.

Где здесь ниша для твоей модели

Именно это и есть твой главный аргумент для МГСУ и строителей. Формулировка такая:

Нормативы описывают требования к однофункциональным объектам. Когда в одном здании появляются семь типов потоков — нормативная база перестаёт работать как система, потому что писалась по частям разными ведомствами. Имитационная модель — единственный инструмент, который позволяет проверить совместимость этих требований в конкретном здании до начала строительства.

Твой пример с грузовиками — это не баг проекта, это предсказуемое поведение арендаторов. И модель может это предсказать, если заложить сценарий «арендатор начинает использовать чужую зону загрузки».

You said: начиная отсюда более подробно распиши пример, создай несколько рисунков, создай ворд документ, который можно показать мгсу

excerpt_from_previous_claude_message.txt

1 line

txt

начиная отсюда более подробно распиши пример, создай несколько рисунков, создай ворд документ, котрый можно показать мгу

17:32

Claude responded: Сначала нарисую схемы, потом соберу документ.

Reading SKILL.md for docx

Reading SKILL.md for docx

Сначала нарисую схемы, потом соберу документ.

Теперь создаю схемы и документ.