

装置管廊桩承台布置图



承基础

桩型选用一览表

编号与图形表达	桩类型	桩顶相对标高(m)	持力层	桩截面大小	桩长	单桩竖向抗压承载力特征值(KN)	单桩竖向抗拔承载力特征值(KN)
GZZ	灌注桩 抗压桩	-1.900	⑤-2强风化岩	直径600	25m	1300	300

甲、江苏省工程勘察设计出图专用章	
乙、南京金陵石化工程设计有限公司	
资质证书编号	A132003446 A232003443
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)	
有效期至二〇三五年五月二十六日	

修改REV	说明DESCRIPTION	设计DRAWN	校对CHKD	审核APPR	日期DATE

南京金陵石化工程设计有限公司
NANJING JINLING PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD

制图CAD		
设计DRAWN	董佳琪	董佳琪
校对CHKD	王润生	王润生
审核APPR	张力	张力
专业SPECI	会签SIGN	日期DATE
会签COUNTERSIGNED		

全资公司柴油轻烃分位化利用项目

190万吨/年柴油加氢-40万吨/年分子筛脱蜡装置

40万吨/年分子筛脱蜡装置

装置管廊基础

单元号UNIT 01	设计阶段STAGE 施工图	专业SPECI. 结构	版次Rv A0
日期DATE 2024-10-18	比例SCALE -	档案号DWG NO. 2425SBD01CV02DW01A0	第PAGE 1 张 共OF 1 张

未经NJPEC书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途