
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : (02) 7435010-25 โทรสาร : (02) 7435007-8

Siamraj Public Company Limited
289/9 Moo 10, Old Railway Road, Samrong,
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel : (662) 7435010-25 Fax : (662) 7435007-8

Inspection Report

รายการตรวจเช็ค



Request No. : 260645

Pump Brand : VIKING , Model : HL4195 , S/N : VK-2026-9988 , Date : 19/10/2569

NAME PARTS	STANDARD DIMENSIONS MIN / MAX.(MM.)	POSITION	MEASUREMENT INCOMING		MEASUREMENT FINAL		REMARK
			A	B	A	B	
OD ROTOR	135.50 - 135.60	UPPER	135.55	135.56	135.55	135.55	PASS
		LOWER	135.54	135.55	135.55	135.55	PASS
ID ROTOR	85.20 - 85.30	UPPER	85.22	85.23	85.22	85.22	PASS
		LOWER	85.21	85.22	85.22	85.22	PASS
ROTOR TOOTH LENGTH	64.10 - 64.25	-	64.18	64.19	64.18	64.18	PASS
OD IDLER	76.40 - 76.50	UPPER	76.45	76.46	76.45	76.45	PASS
		LOWER	76.44	76.45	76.45	76.45	PASS
ID IDLER BUSHING	38.12 - 38.18	UPPER	38.15	38.16	38.15	38.15	PASS
		LOWER	38.14	38.15	38.15	38.15	PASS
IDLER TOOTH LENGTH	63.90 - 64.05	-	63.95	63.96	63.95	63.95	PASS
OD IDLER PIN	38.00 - 38.05	UPPER	38.02	38.03	38.02	38.02	PASS
		LOWER	38.01	38.02	38.02	38.02	PASS
OD SHAFT	44.42 - 44.48	UPPER	44.45	44.46	44.45	44.45	PASS
		LOWER	44.44	44.45	44.45	44.45	PASS
ID SHAFT BUSHING	44.52 - 44.60	UPPER	44.55	44.56	44.55	44.55	PASS
		LOWER	44.54	44.55	44.55	44.55	PASS
CRESCENT LENGTH	64.10 - 64.20	-	64.15	64.16	64.15	64.15	PASS
ID CASING	135.75 - 135.85	UPPER	135.80	135.81	135.80	135.80	PASS
		LOWER	135.79	135.80	135.80	135.80	PASS

Note : Measuring with ..... Micrometer, Bore Gauge, Vernier Caliper (Cal. 2026) .....

Incoming Check By : นายช่าง สมนึก (SR-TECH)
(Technician / Senior Technician)

Final Check By : นายช่าง สมนึก (SR-TECH)
(Technician / Senior Technician)

Approve By : นายวิศวกร ชาญชัย (SR-ENG)
(Service Engineer / Assistant Service Manager)

Approve By : นายวิศวกร ชาญชัย (SR-ENG)
(Service Engineer / Assistant Service Manager)