

GURU NANAK COLLEGE

Jhajra, Dehradun

(Approved by AICTE, New Delhi, Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University)

Ref. No: GNC/PO.0072

Date:09.12.2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Sub: Fire and Safety Certificate

This is to undertake and confirm that we have obtained the Fire Safety Certificate in accordance with the applicable guidelines and regulations. We acknowledge that this certificate is an essential requirement, and the same is attached herewith for your reference and records.

Sincerely

**Principal
Guru Nanak College
Jhajra, Dehradun, Uttarakhand**

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

Northern Institute of Management Studies

Chakrata Road, Jhajra

जनपद—देहरादून।

सन्दर्भ:—


अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-24656230 दिनांक 22.17.2023 के द्वारा Northern Institute of Management Studies, Chakrata Road, Jhajra, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.11.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः Northern Institute of Management Studies, Chakrata Road, Jhajra, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 28 नवम्बर 2023 से 27 नवम्बर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन/प्रधानाचार्य को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सीओ2 टू फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।



(वी० बी० यादव)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

1	यूआईडीनम्बर	24656230
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	श्री एस0के0 राणा
3	पूर्वइकाई/संस्थान/भवनकानाम व पता	Northern Institute of Management Studies.
4	इकाई/संस्थान/भवनस्थापनावर्ष	2008
5	अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि	22/11/2023
7	निरीक्षणतिथि	22 / 11 / 23
8	निरीक्षण आख्या भेजने की तिथि	23.11.23
9	स्वामी/प्रबन्धककानाम	MOHIT GUPTA
10	स्वामी/प्रबंधककाईमेलआईडी	registrarbfit@gmail.com
11	स्वामी/प्रबंधककामोबाईलनम्बर	99977 77828
12	प्लॉट एरिया वर्गमीटरमें	8562.00 वर्ग मी0
13	कवर्ड एरियावर्गमीटरमें	1824.98 वर्ग मी0
14	भवन की श्रेणी	-
15	भवनकासैटबैक	अग्र- 14 , पृष्ठ- 18 , साईड (1)-8.0 , साईड (1)-6.5
16	ब्लॉकों की संख्या	1
17	इकाई/संस्थान/भवन की ऊँचाईमीटर	09 मी0
18	इकाई/संस्थान/भवनमेंतलों की संख्या	03
19	प्रत्येकतलकाकवर्ड एरियावर्गमीटरमें	576.98
20	प्रत्येकतलपर कक्षों की संख्या	05
21	बेसमेन्टकवर्ड एरिया	शून्य
22	इकाई/संस्थान/भवनतकपहुँचमार्गकीस्थिति	हाँ
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाईमीटरमें	12
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई	05
25	आन्तरिकमार्गकीचौड़ाईमीटरमें	06
26	मुख्य मार्गसेभवनतक की दूरीमीटरमें	30मी0
27	निकासहेतुजीनों की संख्या	02
28	जीनो की चौड़ाईमीटरमें	02 मी
29	कॉरीडोर की चौड़ाईमीटरमें	03 मी
30	दरवाजों की संख्या	04
31	दरवाजों की चौड़ाईमीटरमें	02 मी0
32	रैम्प की चौड़ाईमीटरमें	-
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	10 एबीसी/सीओटू/फोम टाईप
34	होजरील की कुल संख्या (प्रत्येक तलपर संख्या)	06
35	डाउनकमर	हाँ
36	राइजिंगमेन	हाँ
37	यार्डहाईड्रेन्ट	05 लैंडिंग वॉल्व
38	संवेदनशील/भण्डारणस्थलोंपरस्प्रिंकलर्ससिस्टम	-
39	मैनुवलीऑपरेटैडफायरअलार्म	हाँ
40	ऑटोमैटिकऑपरेटैडफायरअलार्मसिस्टम	-
41	भूमिगतपानीटैंक की क्षमतालीटरमें	60 हजार लीटर
42	टैरिसटैंक की क्षमतालीटरमें	10 हजार लीटर

43	मेनफायरपम्प की क्षमता व प्रवाह	7.5 एच.पी ✓
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	डी.जी के कनेक्टेड चेन्ज ओवर लगाया गया है।
45	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	05 एच.पी ✓
47	पम्प स्वचालित है या मैनुअल	मैनुअल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी/पम्प की क्षमता व प्रवाह	समरशैवल
49	बोरिंग की परिधि	-
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	हाँ
51	अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	02
52	इकाई में उत्पादन	-
53	हैजार्ड की श्रेणी	-
54	यदि संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	-
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग/ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं।	-

वर्तमान में शैक्षणिक संस्थान में अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में हैं अतः रिपोर्ट संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।


 अग्निशमन अधिकारी
 सेक्टर-ई

कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी

सेलाकुई

जनपद

देहादून।

प्रत्रांक-एफ0एस0/वा0आ0/23

दिनांक- नवम्बर 23, 2023


सेवा में,

श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

जनपद -देहरादून।

कृपया ऑनलाईन यूनिट नम्बर- 24656230 दिनांक -22/11/2023 के कम Northern, Institute of Management Studies., Chakrata Road, Jhajra, Dehradun, Uttarakhand - 248007 प्रशनगत स्थल का भौतिक निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया। प्रशनगत भवन में स्थापित किये गये प्राथमिक अग्निशमन उपकरण कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में हैं। प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क जमा करा दिया गया है। आवेदक को उपकरणों की कार्यशीलता बनाये रखने तथा टास्क के अनुसार देख-रेख करने, आपातकालीन निकास मार्गों को सदैव उच्च स्तर पर बनाये रखने का प्राविधान किये जाने एवं कार्यरत कर्मचारियों को उपकरणों को चलाने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया गया।

अतःउपरोक्त शैक्षणिक संस्थान में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाये रखने तथा उक्त निर्देशों का पालन करने के प्रतिबन्ध के साथ आवेदक को अग्रिम 03 वर्ष हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण- पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
सेलाकुई