



_Byggnadsdele_	
Keynote	Beskrivelse
%AC02	409 mm Etageadskillelse 25 mm gipsplade 3 mm trinlydsstrimler 300 mm C-profil 25 mm lydbøjle 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips  Brandkrav: REI60, A2, S1-d0 Lydkrav: R'w: 55 dB L'n,w: 53 dB
%AC03	409 mm Etageadskillelse 125 mm beton Omegaplaade trinlydsstrimler 200 mm C-profil 25 mm lydbøjle 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips  Brandkrav: REI60, A2, S1-d0 Lydkrav: R'w: 55 dB L'n,w: 53 dB
%AC04	359 mm Etageadskillelse Hems 25 mm gips 250 mm C-profil 45 mm isolering S25 monteringsprofil 2x 15 mm gips  Brandkrav: R60, A2, S1-d0
%AD05	310 mm Skillevæg (Sektion) 2x 12,50 mm gipsplade 120 mm C-profil c/c 600 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade  Brand: EI60 A2,s1 - d0 Lyd: 60 R'w
%AD06	285 mm Skillevæg (Lejlighedskel) 3x 12,50 mm gipsplade 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 3x 12,50 mm gipsplade  Brand: REI60 A2,s1 - d0 Lyd: 55 R'w
%AD07	120 mm Skillevæg (Lejlighed ikke-bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm C-profil c/c 450 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade
%AD08	120 mm Skillevæg (Lejlighed bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade  Brandkrav: R60



BYGGESAG: Schüttevvej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H3_EX_N02 S215
EMNE: Lette vægge/etagedæk - Tværsnit	MÅL: 1 : 100	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	