Molio dokument id: S215.01.06.01 Molio revision: R02.00 Molio revisionsdato: 2026-03-03

Nr.	Emne	Kontrol type	Grundlag	Metode	Kontrolniveau	Acceptkriterie	Tidspunkt	Dokumentation
1.1	%AD03 Træbeklædning, materialer	E	Bygningsdelsbeskrivelse og tegninger	Kontrol af datablad og visuel kontrol	Stikprøve	27 × 145 mm, brugsklasse 3, brandklasse B-s2,d0	Ved modtagelse	Datablad og foto
1.2	%AD03 Lægter	E	Detailtegninger	Måling	Stikprøve	38 × 73 mm, c/c maks. 600 mm	Før montage af beklædning	Foto og kontrolskema
1.3	%AD03 Fastgørelse	E	Detailtegninger og leverandøranvisning	Visuel kontrol	Stikprøve	Korrosionsbestandige skruer, 1 stk. pr. understøtning	Under montage	Foto
1.4	%AD03 Ventilation	E	Detailtegninger	Visuel kontrol	Stikprøve	Fri luftpassage bag beklædning, ventilation i top og bund	Før lukning	Foto
1.5	%AD03 Insektnet	E	Detailtegninger	Visuel kontrol	Stikprøve	Insektnet monteret ved ventilationsåbninger	Under montage	Foto
1.6	%AD03 Afstand til terræn	E	Detailtegning sokkel	Måling	Stikprøve	Min. 150 mm over færdigt terræn	Under montage	Foto og måling
1.7	%AD03 Afslutninger og samlinger	E	Detailtegninger	Visuel kontrol	Stikprøve	Hjørner, samlinger og tilslutninger udført iht. detaljer	Løbende og ved slutkontrol	Foto
2.1	%AD04 Kompositplader, materialer	E	Bygningsdelsbeskrivelse og tegninger	Kontrol af datablad og visuel kontrol	Stikprøve	8 mm kompositplade, brandklasse B-s1,d0	Ved modtagelse	Datablad og foto
2.2	%AD04 Underkonstruktion	E	Detailtegninger	Måling	Stikprøve	38 × 73 mm, c/c maks. 600 mm	Før montage af plader	Foto og kontrolskema
2.3	%AD04 EPDM-bånd	E	Detailtegninger	Visuel kontrol	Stikprøve	EPDM-bånd monteret bag samlinger/profiler iht. detaljer	Før montage af plader	Foto
2.4	%AD04 Fastgørelse	E	Detailtegninger og leverandøranvisning	Måling og visuel kontrol	Stikprøve	Rustfri facadeskruer, c/c maks. 300 mm	Under montage	Foto og måling
2.5	%AD04 Ventilation og insektnet	E	Detailtegninger	Visuel kontrol	Stikprøve	Fri ventilationsspalte, ventilation i top/bund og insektnet monteret	Før lukning	Foto
2.6	%AD04 Afslutninger, fuger og hjørner	E	Detailtegninger	Visuel kontrol	Stikprøve	Fuger, hjørneprofiler og tilslutninger udført iht. detaljer	Løbende og ved slutkontrol	Foto

Signatur:

E= Egenkontrol
U= Uafhængig kontrol
T= Tredjepartskontrol

<x>