SERVHEC INGENIEROS E.I.R.L

RUC:20609976374

REFRIGERACIÓN-AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

LIMA 16 DE JULIO DEL 2026

DE: SERVHEC INGENIEROS E.I.R.L
SRES: MEZA CONISLLA HILDA NARCISA

INFORME DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL DEL MES DE JULIO AL FURGON CBH-821

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se revisó el nivel de agua y aceite del motor.
- Se revisó la capacidad de carga del alternador.
- Se revisó las fajas del alternador, condensador, reajuste y cambió si lo requiere.
- Se revisó la capacidad de frío y nivel de líquido refrigerante del sistema de refrigeración.
- Se revisaron los parámetros en el tablero principal.
- Se revisó el cableado, terminales y conexiones del sistema de refrigeración del thermoking.
- Se cambiaron los filtros de petróleo primario y secundario.
- Se cambió el aceite del motor Diesel.
- Se cambió el filtro de aceite del motor.
- Se revisaron conectores y terminales del microprocesador.
- Se revisó las presiones de alta y baja del sistema de refrigeración del equipo thermoking y recarga de gas si lo requiere.
- Pulverizado y lavado del equipo thermoking.
- Lavado del condensador del equipo thermoking.

ATENTAMENTE

VELAZQUE CARRION CARLOS ALBERTO
TÉCNICO
SERVHEC INGENIEROS E.I.R.L.
RUC: 20609976374