

Llallagua, mayo 29 de 2 MIL 23
DEPTO. INERA L.M. CITE N° 071/23

UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"
CARRERA DE ODONTOLOGIA
RECIBIDO

Fecha **29 MAY 2023**

A Horas **09:18 a.m.**



Señor:

Dr. Boris Patiño M.

**DIRECTOR CARRERA DE ODONTOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"**

Presente.-

REF: Informe, colocado de accesorios o baterías en los tanques bajos de los inodoros, distintos pisos Edificio Carrera de Odontología.-

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la solicitud de su persona al Departamento de Infraestructura de mejorar y colocar en buen estado el uso de los baños higiénicos en los distintos pisos ya que en la mayor parte los tanque bajos de los inodoros dejan fugas de agua por el mal taponamiento y por otra parte por el mucho tiempo no fue utilizado estos inodoros secándose principalmente la gomas, al igual influenciaron las fallas de algunas llaves de paso de la tuberías internas que alimentan de agua a los inodoros, lavamanos, urinarios. Por tanto se hace conocer los cambios que se colocaron en los distintos pisos:

a) Cuarto Piso:

- Damas 3 accesorios
- Varones 2 accesorios

b) Tercer Piso:

- Damas 2 accesorios
- Varones 1 accesorios

c) Segundo Piso:

- Varones 1 accesorios
- Damas 1 accesorios

d) Primer Piso:

- Varones 2 accesorios
- Damas 2 accesorios

e) Planta Baja:

- Varones
- Damas 1 accesorios

f) Laboratorios:


- Vestidores 2 accesorios

TOTAL 17 ACCESORIOS O BATERIAS CAMBIADOS

Un (1) accesorio completo devuelto al Responsable

Sin otro particular al presente Informe, me despido de usted con las consideraciones distinguidas

Muy Atentamente


Ing. Leonardo Murillo Chambi
UNICO DIRTO. DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

c.c.arch