

ANEXO

**Guía de Contenidos, formatos y modo de remisión
de los Informes periódicos de los Planes del
Anexo II de la Resolución 421/2011.
"Sistema de Seguridad Pública de las empresas
distribuidoras. Versión 2013"**

PLAN 1

TABLA PLAN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA VÍA PÚBLICA

Se deberá informar los datos correspondientes al Plan de Detección y Corrección de Anomalías en la Vía Pública por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora sobre la totalidad de anomalías detectadas en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.1 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar.

Nombre del archivo: dP0101ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Nro_Anomalia	Texto	15		Número de anomalía detectada asignado por el sistema de la Distribuidora.
 Fecha_Deteccion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de detección de la Anomalía (relevada en campo).
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	N Numérico		Entero	Altura. ¹
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ²
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ²
Barrio	Texto	100		Barrio. NULL.
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Zona	Texto	1		Tipo de Zona. U: Urbana. S: Suburbana. R: Rural.
Id_SubTipo ⁱⁱ	Texto	7		Código de Anomalía e instalación correspondiente.
Detector	Texto	1		Código de identificación del Detector de la Anomalía. C: Contratista. P: Propio.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

¹ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

² Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

TABLA PLAN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA VÍA PÚBLICA

CIERRE

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Detección y Corrección de Anomalías en la Vía Pública por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora corregidas en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.1 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar.

Nombre del archivo: dP0102ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Nro_Anomalia	Texto	15		Número de anomalía asignado por el sistema de la Distribuidora.
 Fecha_Deteccion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de detección de la anomalía (relevada en campo).
Id_SubTipo ⁱ	Texto	7		Código de Anomalía e instalación correspondiente.
Fecha_Neutralizacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de neutralización del peligro.
Accion_Eliminacion	Bit	1		Acción Inmediata y/o Preventiva para eliminar el riesgo. 0: No. 1: Si.
Fecha_Eliminacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de la acción Inmediata y/o Preventiva para eliminar el riesgo.
Accion_Normalizacion	Bit	1		Acción para normalizar la Anomalía. ³ 0: No. 1: Si.
Fecha_Normalizacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de la acción para normalizar la Anomalía. ³
Id_Usuar	Texto	12		Identificador de usuario más cercano. NULL.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

³ Si los campos Fecha_Neutralizacion, Accion_Eliminacion y Fecha_Eliminacion son datos Nulos, entonces los campos Fecha_Normalizacion y Accion_Normalizacion son datos obligatorios.

PLAN 2

TABLA PLAN DE REVISIÓN DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ORIENTADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Revisión por Seguridad de Instalaciones en la Vía Pública por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizados en el periodo bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.2 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada, para todas aquellas instalaciones descriptas y tipificadas en la Res. ENRE 497/2007, dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar

Resumen Revisión de Instalaciones

Nombre del archivo: dP0201ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Id_Tipo ⁱ	Texto	6		Código de Instalación correspondiente. ET: Estación Transformadora (a partir de 33 kV). CS: Centro de Transformación Subterráneo. PA: Centro de Transformación a Nivel. TA: Centro de Transformación Aéreo. CD: Caja de Distribución. LABTCA: Línea Aérea BT con Aislación. LABTSA: Línea Aérea BT sin Aislación. LAMT: Línea Aérea MT. LAAT: Línea Aérea AT. LSBT: Línea Subterránea BT. LSMT: Línea Subterránea MT. LSAT: Línea Subterránea AT. PC: Pilar de Conexión. TF: Caja de Toma. TM: Caja de Medidor.
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
 Fecha_Revision	Fecha	aaaa/mm/dd		Fecha de Revisión.
Unidad	Texto	1		Unidad. N: Número. K: Kilómetro.
Instalaciones	Numérico		Entero	Total de Instalaciones (Inventario al 1ro de Enero).
Basica	Numérico		Entero	Total de Instalaciones, revisiones Básicas a Realizar (indicador anual).
Comple	Numérico		Entero	Total de Instalaciones, Revisiones Complementarias a Realizar (indicador anual).
Basica_01	Numérico		Entero	Total de Revisiones Básicas Realizadas por Tipo de instalación en el 1er. Semestre.
Comple_01	Numérico		Entero	Total de Instalaciones Complementarias Realizadas por Tipo de instalación en el 1er. Semestre.
Basica_02	Numérico		Entero	Total de Instalaciones Básicas Realizadas por Tipo de instalación en el 2do. Semestre.
Comple_02	Numérico		Entero	Total de Instalaciones Complementarias Realizadas por Tipo de instalación en el 2do. Semestre.

PLAN 3

TABLA PLAN DE CONTROL, REGISTRO, ANALISIS Y PREVENCION DE ACCIDENTES

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Control, Registro, Análisis y Prevención de Accidentes por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizados en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.3 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 15 (quince) días corridos de terminado el mes a informar

Accidentes

Nombre del archivo: dP0301mmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Descripcion	Texto	255		Descripción del evento.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	N Numérico		Entero	Altura. ⁴
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ⁵
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ⁵
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Accion	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de la Acción Tomada.
Normalizacion	Texto	1		Acción Tomada por la distribuidora. D: Normalización Definitiva. P: Normalización Provisoria.
Descripcion_Accion	Texto	255		Descripción de la Acción Tomada.
Daño	Texto	1		Tipo de Daños y/o Lesiones. M: Muerte. G: Lesiones Graves. L: Lesiones Leves.
Id_SubTipo ⁱⁱ	Texto	7		Código de Anomalia correspondiente.
Id_Usuar	Texto	12		Identificador de usuario más cercano. NULL.
Coord_X	N Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	N Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

⁴ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero debe ser un dato obligatorio.

⁵ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Incidentes

Nombre del archivo: dP0302mmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	15		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Descripcion	Texto	255		Descripción del evento.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ⁶
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ⁷
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ⁷
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Incidente	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha del Incidente.
Daño	Texto	1		Tipo de Daño. T: A Terceros. P: A Instalaciones Propias.
Descripcion_Incidente	Texto	255		Descripción de la acción tomada.
Id_SubTipo ⁱⁱ	Texto	7		Código de Anomalía correspondiente.
Id_Usuar	Texto	12		Identificador de usuario (o el más cercano). NULL.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X del usuario, del más cercano o, del lugar donde se produjo el Evento.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y del usuario, del más cercano o, del lugar donde se produjo el Evento.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

⁶ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero debe ser un dato obligatorio.

⁷ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

PLAN 4

TABLA PLAN DE ATENCION DE RECLAMOS POR SEGURIDAD PÚBLICA

INICIO

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Atención de Reclamos por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora iniciados en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.4 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 15 (quince) días corridos de terminado el mes a informar.

Nombre del archivo: dP0401mmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Nro_Reclamo	Texto	15		Número de reclamo asignado por el sistema de la Distribuidora.
 Fecha_Reclamo	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de recepción del reclamo por parte de la Distribuidora.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ⁸
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ⁹
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ⁹
Barrio	Texto	100		Barrio. NULL.
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Zona	Texto	1		Tipo de Zona. U: Urbana. S: Suburbana. R: Rural.
Fecha_Inicio	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de inicio del Reclamo.
Id_SubTipo ⁱ	Texto	7		Código de Anomalía e instalación correspondiente.
Via_Reclamo	Texto	1		Vía mediante el cual se efectuó el reclamo. C: Carta. F: Fax. M: Mail. O: Oficio. P: Personal. Q: Queja. T: Teléfono. W: Web.
Detector	Texto	1		Código de identificación del Detector del Reclamo. B: Entidades Públicas. E: ENRE. O: Otros. U: Usuarios. V: Entidades Privadas.

⁸ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

⁹ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

TABLA PLAN DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR SEGURIDAD PÚBLICA

CIERRE

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Atención de Reclamos por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora finalizados en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.4 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 15 (quince) días corridos de terminado el mes a informar.

Nombre del archivo: dP0402mmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Nro_Reclamo	Texto	15		Número de reclamo asignado por el sistema de la Distribuidora.
 Fecha_Reclamo	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de recepción del reclamo por parte de la Distribuidora.
Id_SubTipo ⁱ	Texto	7		Código de Anomalía e instalación correspondiente.
Fecha_Neutralizacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de neutralización del peligro.
Accion_Eliminacion	Bit	1		Acción Inmediata y/o Preventiva para eliminar el riesgo. 0: No. 1: Si.
Fecha_Eliminacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de la Acción Inmediata y/o Preventiva para minimizar el riesgo.
Accion_Normalizacion	Bit	1		Acción para normalizar el Reclamo. ¹⁰ 0: No. 1: Si.
Fecha_Normalizacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de la Acción para normalizar el Reclamo. ¹⁰
Fecha_Anulacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de la anulación del reclamo. ¹¹
Anulacion	Texto	255		Motivo de la anulación del reclamo. ¹¹
Id_Usuar	Texto	12		Identificador de usuario (o el más cercano). NULL.
Coord_X	N Numérico	6 decimales		Coordenada X del usuario, del más cercano o, del lugar donde se origino el Reclamo.
Coord_Y	N Numérico	6		Coordenada Y del usuario, del más cercano o,

¹⁰ Si los campos Fecha_Neutralizacion, Fecha_Anulacion, Anulacion, Accion_Eliminacion, Fecha_Eliminacion son datos Nulos, entonces los campos Accion_Normalizacion, Fecha_Normalizacion son datos obligatorios.

¹¹ Si los campos Fecha_Neutralizacion, Accion_Normalizacion, Fecha_Normalizacion, Accion_Eliminacion, Fecha_Eliminacion son datos Nulos, entonces los campos Fecha_Anulacion, Anulacion son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
		decimales		del lugar donde se origino el Reclamo.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

PLAN 5

TABLA PLAN DE CONTROL DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

INICIO

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Control de Obras en la Vía Pública por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora a realizar en el período bajo análisis (obras a realizarse en el mes próximo inmediato a la presentación de la información). Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.5 del anexo II (obras de duración mayor a cinco días) y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 7 (siete) días corridos antes de comenzar el mes a informar

Nombre del archivo: dP0501mmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Tipo ¹	Texto	6		Código de Instalación correspondiente.
Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Fecha_Inicio	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de inicio programada de Obra.
Tension	Texto	1		Nivel de Tensión (el mayor en caso de corresponder). A: Alta Tensión. M: Media Tensión. B: Baja Tensión.
Area	Texto	30		Área/Sucursal.
Calle	Texto	30		Calle. En caso de corresponder, se deberá indicar el punto de inicio de la obra.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹²
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹³
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹³
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Fin	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de finalización programada de Obra.
Contratista	Texto	30		Razón Social Contratista.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

¹² Si los campos Entre_Calle_1, Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero debe ser un dato obligatorio.

¹³ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

PLAN 6

TABLA PLAN DE RELEVAMIENTO Y NORMALIZACION DE LINEAS AEREAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Relevamiento y Normalización de Líneas Aéreas de Alta, Media y Baja Tensión por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizados en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.6 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar.

Nombre del archivo: dP0601ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Cod_Alím	Texto	10		Para alimentadores de MT, se informara el Código de Alimentador (Tabla 7 Res ENRE 02/98) y para alimentadores de BT se informara el Código del Centro de Transformación MT/BT (Tabla 17 Resolución ENRE 02/98).
 Identificacion	Texto	10		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
 Fecha_Fin_Revision	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de Fin de Revisión.
Tramo	Texto	50		Tramo.
Tension	Numérico			Tensión del alimentador en kV. 0.231 kV 0.400 kV 6.6 kV 13.2 kV 33 kV 66 kV 132 kV 220 kV 7.62 kV
Anomalias	Numérico		Entero	Cantidad de Anomalías detectadas.
Tipo_Revision	Texto	1		Tipo de Revisión. A: Inspección Visual. B: Inspección Detallada.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.
Id_Tipo ⁱ	Texto	6		Código de Instalación correspondiente. LABTCA: Línea Aérea BT con Aislación. LABTSA: Línea Aérea BT sin Aislación. LAMT: Línea Aérea MT. LAAT: Línea Aérea AT. LSBT: Línea Subterránea BT. LSMT: Línea Subterránea MT. LSAT: Línea Subterránea AT.

PLAN 7

TABLA PLAN DE CONTROL DE CAMARAS TRANSFORMADORAS

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Control de Cámaras Transformadoras por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizados en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.7 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente.

La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar

Nombre del archivo: dP0701ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Cen_MBTB	Texto	10		Código del Centro de Transformación MT/BT. Tabla 17 Resolución ENRE 02/98.
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
 Fecha_Revision	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de Revisión.
Id_Tipo ⁱ	Texto	6		Código de Instalación correspondiente. TA : Centro Transformación Aéreos PA : Centro Transformación a Nivel CS : Centro Transformación Subterráneos
Tension_Entrada	Numérico			Tensión de entrada en kV de Máxima Tensión (primaria o secundaria). 6.6 kV 7.62 kV 13.2 kV 33 kV
Anomalias	Numérico		Entero	Cantidad de Anomalías detectadas.
Tipo_Revision	Texto	1		Tipo de Revisión. A: Inspección Visual. B: Inspección Detallada.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

PLAN 8

TABLA PLAN DE SEÑALIZACION EN LA VIA PÚBLICA

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Señalización en la Vía Pública por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizados en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.8 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente. La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar

Resumen de Señalizaciones

Nombre del archivo: dP0801ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Id_Tipo ⁱ	Texto	6		Código de Instalación correspondiente. CD: Caja de Distribución. CS: Centro de Transformación Subterráneo. PA: Centro de Transformación a Nivel. TA: Centro de Transformación Aéreo. TF: Caja de Toma. TM: Caja de Medidor. ET: Estación Transformadora.
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
 Fecha	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha.
Unidad	Texto	1		Unidad. N: Número de Unidades.
Instalaciones	Numérico		Entero	Total de Instalaciones (Inventario al 1ro de Enero).
Señalizacion	Numérico		Entero	Señalizaciones a colocar (Programación anual).
Señalizacion_01	Numérico		Entero	Señalizaciones colocadas en el 1er. Semestre.
Señalizacion_02	Numérico		Entero	Señalizaciones colocadas en el 2do. Semestre.
Señalizacion_Real	Numérico		Entero	Señalización realizada anual.

PLAN 9

TABLA PLAN DE CAPACITACIÓN Y HABILITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA, DE SUS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES QUE REALICEN TAREAS QUE INCIDAN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Capacitación y Habilitación del Personal de la Distribuidora y de sus Contratistas y Subcontratistas y Proveedores que realicen Tareas que incidan en la Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizadas en el período bajo análisis. Según contenidos mínimos del Plan Básico 4.7.9 del anexo II y en los términos de la tabla siguiente. La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar.

Tabla Programas de Capacitación para el Personal

Nombre del archivo: dP0901ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Nombre_Curso	Texto	255		Nombre del Curso.
Tipo_Personal	Texto	1		Tipo de Personal. P: Propio. C: Contratado. A: Ambos.
Tematica	Texto	255		Temática abordada.
Duracion	Númerico		Entero	Horas de Duración.

Tabla Programas de Capacitación para el Personal – Contenidos del Curso

Nombre del archivo: dP0902ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Nombre_Curso	Texto	255		Nombre del Curso.
Contenido	Texto	255		Descripción.

Tabla Programas Período en Curso

Nombre del archivo: dP0903ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
🔑 Tipo_Programa	Texto	1		Tipo de Programa. P: Programados. I: Implementados.
🔑 Nombre_Curso	Texto	255		Nombre del Curso.
🔑 Fecha_Curso	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de realización del Curso.
Propio	Numérico		Entero	Cantidad de personal capacitado propio.
Contratado	Numérico		Entero	Cantidad de personal capacitado contratado.
Horas_Propio	Numérico		Entero	Cantidad de horas dictadas al personal propio.
Horas_Contratado	Numérico		Entero	Cantidad de horas dictadas al personal contratado.

Tabla Contratados Capacitados

Nombre del archivo: dP0904ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
🔑 Empresa	Texto	50		Empresa Razón Social.
🔑 Legajo	Numérico		Entero	Personal Legajo.
Apellido	Texto	50		Personal Apellido.
Nombre	Texto	50		Personal Nombre.

Tabla Contratados Capacitados Cursos

Nombre del archivo: dP0905ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
🔑 Empresa	Texto	50		Empresa Razón Social.
🔑 Legajo	Numérico		Entero	Personal Legajo.
🔑 Fecha_Curso	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de Realización del Curso.
🔑 Nombre_Curso	Texto	255		Nombre del Curso.

Tabla Registro de Empresas Contratados

Nombre del archivo: dP0906ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
🔑 Empresa	Texto	50		Empresa Razón Social.
Habilitada	Bit	1		Empresas Habilitada. 0: No. 1: Si.
Capacitada	Bit	1		Empresa Capacitada. 0: No. 1: Si.
Resultado	Bit	1		Evaluación de Desempeño. 0: Negativa. 1: Positiva. NULL: cuando Capacitada = 0.
Observacion	Texto	255		Observación del Resultado. NULL.

Tabla Personal Propio (Personal de la distribuidora que realizan tareas que inciden en la seguridad pública y cuantos están capacitados)

Nombre del archivo: dP0907ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
🔑 Legajo	Numérico		Entero	Personal Legajo.
Apellido	Texto	50		Personal Apellido.
Nombre	Texto	50		Personal Nombre.
Capacitacion	Bit	1		Capacitación. 0: No. 1: Si.

Tabla Personal Propio Cursos (Personal de la distribuidora que realizan tareas que inciden en la seguridad pública y cuantos están capacitados)

Nombre del archivo: dP0908ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
🔑 Legajo	Numérico		Entero	Personal Legajo.
🔑 Nombre_Curso	Texto	255		Nombre del Curso.
🔑 Fecha_Curso	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de realización del Curso.

PLAN 10

TABLA PLAN DE ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE EVENTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES (INCENDIOS INUNDACIONES LOCALIZADAS, ETC)

Se deberá informar la totalidad de los datos correspondientes al Plan de Análisis y Prevención de Eventos específicos no habituales (incendios inundaciones localizadas etc.) por Seguridad Pública de la Empresa Distribuidora realizados en el período bajo análisis.

La información deberá ser completada dentro de los 30 (treinta) días corridos de terminado el semestre a informar.

Reemplazo Planificado de Caja de Toma con Fusibles Lira

Nombre del archivo: dP1001ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹⁴
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹⁵
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹⁵
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Estimada	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Estimada de Reemplazo.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Reemplazo Ejecutado de Caja de Toma con Fusibles Lira

Nombre del archivo: dP1002ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹⁴
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹⁵
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹⁵
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Reemplazo	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Efectiva de Reemplazo de Fusibles.

¹⁴ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

¹⁵ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL

Tabla Planificación de Revisión instalaciones de las Distribuidoras en cercanías de Escuelas

Nombre del archivo: dP1003ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Nombre_Escuela	Texto	50		Nombre Escuela.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹⁶
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹⁷
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹⁷
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Estimada	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Estimada de Revisión.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Revisión de instalaciones de las Distribuidoras en cercanías de Escuelas (Ejecutadas)

Nombre del archivo: dP1004ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Nombre_Escuela	Texto	50		Nombre Escuela.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹⁶
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹⁷
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹⁷
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Revision	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Efectiva de Revisión.
Fecha_Adecuacion	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de Adecuación. NULL.
Detectadas	Numérico		Entero	Anomalías Detectadas.
Subsanadas	Numérico		Entero	Anomalías Subsanadas.

¹⁶ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

¹⁷ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Planificación de Revisión de instalaciones de las Distribuidoras en Plazas Públicas

Nombre del archivo: dP1005ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Nombre_Plaza	Texto	50		Nombre Plaza.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹⁸
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹⁹
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹⁹
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Estimada	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Estimada de Revisión.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Revisión de Plazas Ejecutadas

Nombre del archivo: dP1006ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Nombre_Plaza	Texto	50		Nombre Plaza.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ¹⁸
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ¹⁹
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ¹⁹
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Fecha_Revision	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Efectiva de Revisión.
Fecha_Adecuacion	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha de Adecuación. NULL.
Detectadas	Numérico		Entero	Anomalías Detectadas.
Subsanadas	Numérico		Entero	Anomalías Subsanadas.

¹⁸ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

¹⁹ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Clandestinas_Detectadas	N Numérico		Entero	Conexiones Clandestinas Detectadas.
Clandestinas_Adecuadas	N Numérico		Entero	Conexiones Clandestinas Adecuadas.
Coord_X	N Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	N Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	T Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Reemplazo Planificado de Cajas de Distribución Subterráneas

Nombre del archivo: dP1007ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	T Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Calle	T Texto	30		Calle.
Numero	N Numérico		Entero	Altura. ²⁰
Entre_Calle_1	T Texto	100		Entre Calle. ²¹
Entre_Calle_2	T Texto	100		Entre Calle. ²¹
Localidad	T Texto	100		Localidad.
Partido	T Texto	100		Partido.
Riesgo	B Bit	1		Nota ENRE N° 48.748 - Reemplazo por Riesgo. 0: No. 1: Si.
Lira	B Bit	1		Nota ENRE N° 93.768/69/70 - Reemplazo de Lira por NH. 0: No. 1: Si.
Fecha_Estimada	F Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Estimada de Reemplazo.
Coord_X	N Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	N Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	T Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Reemplazo Ejecutado de Cajas de Distribución Subterráneas

Nombre del archivo: dP1008ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	T Texto	25		Número de Identificación propio de la

²⁰ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

²¹ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
				Empresa Distribuidora.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ²⁰
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ²¹
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ²¹
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Riesgo	Bit	1		Nota ENRE N° 48.748 - Reemplazo por Riesgo. 0: No. 1: Si.
Lira	Bit	1		Nota ENRE N° 93.768/69/70 - Reemplazo de Lira por NH. 0: No. 1: Si.
Fecha_Reemplazo	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Efectiva de Reemplazo.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Colocación Planificada de Obstáculos Anti subida y Avisos

Nombre del archivo: dP1009ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Piquete	Numérico		Entero	Piquete. ²²
Linea	Numérico		Entero	Línea. ²²
Calle	Texto	30		Calle. ^{23 24}
Numero	Numérico		Entero	Altura. ²³
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ²⁴
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ²⁴
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Instalacion	Texto	255		Tipo de Instalación (Res. ENRE 33/2004)
Descripcion	Texto	255		Obstáculo o Aviso.
Fecha_Estimada	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Estimada de Reemplazo.

²² Si los campos Calle, Numero, Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces los campos Piquete y Linea son datos obligatorios.

²³ Si los campos Piquete, Linea, Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces los campos Calle y Numero son datos obligatorios.

²⁴ Si los campos Piquete, Linea y Numero son datos Nulos, entonces los campos Calle, Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Colocación Ejecutada de Obstáculos Anti subida y Avisos

Nombre del archivo: dP1010ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Piquete	Numérico		Entero	Piquete. ²⁵
Linea	Numérico		Entero	Línea. ²⁵
Calle	Texto	30		Calle. ^{26 27}
Numero	Numérico		Entero	Altura. ²⁶
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ²⁷
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ²⁷
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Instalacion	Texto	255		Tipo de Instalación (Res. ENRE 33/2004)
Descripcion	Texto	255		Obstáculo o Aviso.
Fecha_Reemplazo	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Efectiva de Reemplazo.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Adecuación Planificada de Centros de Transformación

Nombre del archivo: dP1011ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Cen_MTBT	Texto	10		Código del Centro de Transformación MT/BT. Tabla 17 Resolución ENRE 02/98.
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Calle	Texto	30		Calle.

²⁵ Si los campos Calle, Numero, Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces los campos Piquete y Linea son datos obligatorios.

²⁶ Si los campos Piquete, Linea, Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces los campos Calle y Numero son datos obligatorios.

²⁷ Si los campos Piquete, Linea y Numero son datos Nulos, entonces los campos Calle, Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Numero	Numérico		Entero	Altura. ²⁸
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ²⁹
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ²⁹
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Id_Tipo ⁱ	Texto	6		Código de Instalación correspondiente. CS: Centro de Transformación Subterráneo (dentro de edificios). PA: Centro de Transformación a Nivel (dentro de edificios).
En_Servicio	Bit	1		En Servicio. 0: No. 1: Si.
Area	Texto	30		Área/Sucursal.
Paredes_Perimetrales	Bit	1		Paredes perimetrales con un rango de resistencia al fuego acorde a la carga de fuego del sector, con un mínimo de RF-60 conforme lo establecido en la Norma IRAM 3528. 0: No. 1: Si.
Minimizacion_Incendios	Bit	1		Medidas conducentes a minimizar el riesgo de incendio, y en su caso deberá evitarse que la evacuación de humos y gases sea hacia espacios comunes y/o accesos y/o salida de personas. 0: No. 1: Si.
Procedimiento_Intervencion	Bit	1		Procedimiento que asegure su intervención con los medios adecuados ante la ocurrencia de un incidente de manera de resguardar la seguridad pública. 0: No. 1: Si.
Proteccion_Complementaria	Bit	1		Condiciones de protecciones complementarias, tales como facilitar u ofrecer capacitación a los encargados de edificios debiendo notificar fehacientemente de estas prevenciones a los titulares de los edificios. 0: No. 1: Si.
Instructivo_Encargados	Bit	1		Entregar a los encargados o titulares de los edificios un instructivo por escrito sobre las acciones que deben ejecutar ante un siniestro en las instalaciones. 0: No. 1: Si.
Gaveta_Seguridad	Bit	1		Deberá disponer de un nicho o gaveta de seguridad en donde se alojará información técnica para el personal de bomberos, con

²⁸ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

²⁹ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
				un croquis o plano de referencia de acceso a la cámara, medios de ventilación y su comunicación con sectores del edificio tanto internas como externas. 0: No. 1: Si.
Normas_Aplicables	Bit	1		Los nuevos centros de transformación deberán cumplir, tanto en su infraestructura como en su equipamiento con las normas nacionales y/o internacionales aplicables. 0: No. 1: Si.
Fecha_Estimada	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Estimada de Reemplazo.
Coord_X	N Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	N Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Adecuación Ejecutada de Centros de Transformación

Nombre del archivo: dP1012ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Cen_MTBT	Texto	10		Código del Centro de Transformación MT/BT. Tabla 17 Resolución ENRE 02/98.
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	N Numérico		Entero	Altura. ³⁰
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ³¹
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ³¹
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Id_Tipo ⁱ	Texto	6		Código de Instalación correspondiente. CS: Centro de Transformación Subterráneo (dentro de edificios). PA: Centro de Transformación a Nivel (dentro de edificios).
En_Servicio	Bit	1		En Servicio. 0: No. 1: Si.
Area	Texto	30		Área/Sucursal.
Paredes_Perimetrales	Bit	1		Paredes perimetrales con un rango de resistencia al fuego acorde a la carga de fuego del sector, con un mínimo de RF-60 conforme lo establecido en la Norma IRAM 3528. 0: No. 1: Si.

³⁰ Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

³¹ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Minimizacion_Incendios	Bit	1		Medidas conducentes a minimizar el riesgo de incendio, y en su caso deberá evitarse que la evacuación de humos y gases sea hacia espacios comunes y/o accesos y/o salida de personas. 0: No. 1: Si.
Procedimiento_Intervencion	Bit	1		Procedimiento que asegure su intervención con los medios adecuados ante la ocurrencia de un incidente de manera de resguardar la seguridad pública. 0: No. 1: Si.
Proteccion_Complementaria	Bit	1		Condiciones de protección complementaria, tales como facilitar u ofrecer capacitación a los encargados de edificios debiendo notificar fehacientemente de estas prevenciones a los titulares de los edificios. 0: No. 1: Si.
Instructivo_Encargados	Bit	1		Entregar a los encargados o titulares de los edificios un instructivo por escrito sobre las acciones que deben ejecutar ante un siniestro en las instalaciones. 0: No. 1: Si.
Gaveta_Seguridad	Bit	1		Deberá disponer de un nicho o gaveta de seguridad en donde se alojará información técnica para el personal de bomberos, con un croquis o plano de referencia de acceso a la cámara, medios de ventilación y su comunicación con sectores del edificio tanto internas como externas. 0: No. 1: Si.
Normas_Aplicables	Bit	1		Los nuevos centros de transformación deberán cumplir, tanto en su infraestructura como en su equipamiento con las normas nacionales y/o internacionales aplicables. 0: No. 1: Si.
Adecuacion	Bit	1		Adecuación. 0: No. 1: Si.
Fecha_Adecuacion	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha Efectiva de Adecuación.
Coord_X	Númerico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Númerico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

Tabla Eventos En La Vía Pública (Suministros Transitorios)

Nombre del archivo: dP1013ssaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Identificacion	Texto	25		Número de Identificación propio de la Empresa Distribuidora.
Fecha_Evento	Fecha	10	aaaa/mm/dd	Fecha del Evento.
Calle	Texto	30		Calle.
Numero	Numérico		Entero	Altura. ³²
Entre_Calle_1	Texto	100		Entre Calle. ³³
Entre_Calle_2	Texto	100		Entre Calle. ³³
Localidad	Texto	100		Localidad.
Partido	Texto	100		Partido.
Titular	Texto	50		Apellido y Nombre del Titular.
Nro_Registro	Texto	15		Número de Registro.
Inspeccion	Bit	1		Inspección. 0: No. 1: Si.
Coord_X	Numérico	6 decimales		Coordenada X.
Coord_Y	Numérico	6 decimales		Coordenada Y.
Observacion	Texto	255		Observación. NULL.

TABLA DE CONTROL DE ARCHIVOS ENVIADOS

Se deberá informar en cada envío, Mensual o Semestral, la totalidad de Registros correspondiente a los Archivos Enviados.

Nombre del archivo: dGVIIIImmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
 Archivo	Texto	10		Nombre del Archivo Enviado.
Registros	Numérico		Entero	Totalidad de Registros en el Archivo Enviado.

- i Tabla Instalaciones. Plan 2, 5, 7, 8 y 10

Id_Tipo	Descripción
CD	Caja de Distribución (Buzón o Caja Esquinera).
CS	Centro de Transformación Subterráneo (Cámara).
DEBT	Distancia Eléctrica Peligrosa Baja Tensión.
DEMT	Distancia Eléctrica Peligrosa Media Tensión.
EE	Elemento Electrificado.
LABTCA	Línea Aérea BT con Aislación.

³² Si los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos Nulos, entonces el campo Numero es un dato obligatorio.

³³ Si el campo Numero es un dato Nulo, entonces los campos Entre_Calle_1 y Entre_Calle_2 son datos obligatorios.

Id_Tipo	Descripción
LABTSA	Línea Aérea BT sin Aislación.
LAMT	Línea Aérea MT.
LAAT	Línea Aérea AT.
LSBT	Línea Subterránea BT.
LSMT	Línea Subterránea MT.
LSAT	Línea Subterránea AT.
PA	Centro de Transformación a Nivel.
PC	Pilar de Conexión.
PR	Poste o Rienda.
TA	Centro de Transformación Aéreo (Plataforma).
TF	Caja de Toma.
TM	Caja de Medidor.
TR	Tendido de Ramal Provisorio.
VP	Trabajos en la Vía Pública.
ET	Estación Transformadora.

- ii Tabla Anomalías Asociadas a Instalaciones Plan 1, 2, 3 y 4

Id_SubTipo	Id_Tipo	Tensión	Id	Categoría de Riesgo	Descripción
Caja de Distribución (Buzón o Caja Esquinera)					
CD1	CD		1	2	Buzón: Puerta faltante.
CD2	CD		2	3	Buzón: Puerta rota.
CD3	CD		3	2	Buzón: Puerta abierta.
CD4	CD		4	4	Buzón: Puerta con intersticios.
CD5	CD		5	2	Caja Esquinera: Tapa faltante.
CD6	CD		6	2	Caja Esquinera: Tapa rota.
CD7	CD		7	3	Caja Esquinera: Tapa abierta.
CD8	CD		8	2	Caja Esquinera: Tapa con intersticios.
CD9	CD		9	3	Caja Esquinera: Tapa brusco desnivel.
CD10	CD		10	2	Buzón: Ventilación obstruida.
CD11	CD		11	2	Buzón: Estructura deteriorada.
CD12	CD		12	2	Caja Esquinera: Interior con agua.
CD13	CD		13	2	Caja Esquinera: Estructura deteriorada.
CD14	CD		14	2	Buzón: Puerta sin cierre.
Centro de Transformación Subterráneo (Cámara)					
CS1	CS		1	3	Cámara: Tapa: Brusco desnivel.
CS2	CS		2	4	Cámara: Tapa rota.
CS3	CS		3	2	Cámara: Tapa faltante.
CS4	CS		4	2	Reja ventilación de Cámara: Cierre defectuoso (o tornillo faltante).
CS5	CS		5	3	Cámara: Transformador con averías.
CS6	CS		6	3	Cámara: Interior con agua.
CS7	CS		7	2	Cámara: Tapa de ingreso: falta de cierre/cierre defectuoso.
Distancia Eléctrica Peligrosa Baja Tensión					
DEBT1	DE	BT	1	4	Línea Aérea BT: A menor distancia de otros servicios.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Id_SubTipo	Id_Tipo	Tensión	Id	Categoría de Riesgo	Descripción
DEBT2	DE	BT	2	4	Línea Aérea BT: En contacto con otros servicios.
DEBT3	DE	BT	3	1	Instalación BT: Cables al alcance de la mano.
Distancia Eléctrica Peligrosa Media Tensión					
DEMT1	DE	MT	1	1	Línea Aérea MT: A menor distancia de otros servicios.
DEMT2	DE	MT	2	1	Línea Aérea MT: En contacto con otros servicios.
DEMT3	DE	MT	3	1	Instalación MT: Cables al alcance de la mano.
Elemento Electrificado					
EE1	EE		1	2	Columna: Estado Electrificado.
EE2	EE		2	2	Rienda: Estado Electrificado.
EE3	EE		3	2	Pilar de Conexión: Estado Electrificado.
EE4	EE		4	2	Caja de Toma Primaria: Estado Electrificado.
EE5	EE		5	2	Caja de Medidor: Estado Electrificado.
EE6	EE		6	1	Tablero Principal del Usuario: Estado Electrificado.
EE9	EE		9	2	Pared: Estado Electrificado.
EE10	EE		10	2	Reja o Alambrado: Estado Electrificado/o.
EE11	EE		11	2	Buzón: Estado Electrificado.
Línea Aérea BT con Aislación					
LABTCA1	LA	BT	1	4	Línea Aérea BT con Aislación: Cables poco tensados, se tocan.
LABTCA2	LA	BT	2	3	Línea Aérea BT con Aislación: A menor distancia de la Línea de edificación.
LABTCA3	LA	BT	3	3	Línea Aérea BT con Aislación: A menor altura respecto al terreno.
LABTCA4	LA	BT	4	2	Línea Aérea BT con Aislación: Cables cortados que cuelgan.
LABTCA5	LA	BT	5	4	Línea Aérea BT con Aislación: Interferencia con Ramas.
LABTCA6	LA	BT	6	2	Línea Aérea BT con Aislación: Instalaciones con averías.
LABTCA7	LA	BT	7	2	Línea Aérea BT con Aislación: Cables cortados por caída de rama o árbol.
LABTCA8	LA	BT	8	3	Línea Aérea BT con Aislación: A menor distancia de carteles, letreros, etc.
Línea Aérea BT sin Aislación					
LABTSA1	LA	BT	1	2	Línea Aérea BT sin Aislación: Cables poco tensados, se tocan.
LABTSA2	LA	BT	2	2	Línea Aérea BT sin Aislación: A menor distancia de la Línea de edificación.
LABTSA3	LA	BT	3	1	Línea Aérea BT sin Aislación: A menor altura respecto al terreno.
LABTSA4	LA	BT	4	1	Línea Aérea BT sin Aislación: Cables cortados que cuelgan.
LABTSA5	LA	BT	5	1	Línea Aérea BT sin Aislación: Interferencia con Ramas.
LABTSA6	LA	BT	6	2	Línea Aérea BT sin Aislación: Instalaciones con averías.
LABTSA7	LA	BT	7	2	Línea Aérea BT sin Aislación: Cables cortados por caída de rama o árbol.
LABTSA8	LA	BT	8	2	Línea Aérea BT sin Aislación: A menor distancia de carteles, letreros, etc.
Línea Aérea MT					
LAMT1	LA	MT	1	1	Línea Aérea MT: Cables poco tensados, se tocan.
LAMT2	LA	MT	2	1	Línea Aérea MT: A menor distancia de la Línea



Id_SubTipo	Id_Tipo	Tensión	Id	Categoría de Riesgo	Descripción
					de edificación.
LAMT3	LA	MT	3	1	Línea Aérea MT: A menor altura respecto al terreno.
LAMT4	LA	MT	4	1	Línea Aérea MT: Cables cortados que cuelgan.
LAMT5	LA	MT	5	1	Línea Aérea MT: Interferencia con Ramas.
LAMT6	LA	MT	6	2	Línea Aérea MT: Instalaciones con averías.
LAMT7	LA	MT	7	1	Línea Aérea MT: Cables cortados por caída de rama o árbol.
LAMT8	LA	MT	8	2	Línea Aérea MT: A menor distancia de carteles, letreros, etc.
Línea Subterránea BT					
LSBT1	LS	BT	1	3	Línea Subterránea BT: Profundidad inadecuada.
LSBT2	LS	BT	2	2	Línea Subterránea BT: A menor distancia de otros servicios.
LSBT3	LS	BT	3	2	Línea Subterránea BT: Protección mecánica faltante o inadecuada.
Línea Subterránea MT					
LSMT1	LS	MT	1	2	Línea Subterránea MT: Profundidad inadecuada.
LSMT2	LS	MT	2	2	Línea Subterránea MT: A menor distancia de otros servicios.
LSMT3	LS	MT	3	2	Línea Subterránea MT: Protección mecánica faltante o inadecuada.
Centro de Transformación a Nivel					
PA1	PA		1	1	Centro de Transformación a Nivel: Puerta faltante.
PA2	PA		2	1	Centro de Transformación a Nivel: Puerta abierta.
PA3	PA		3	4	Centro de Transformación a Nivel: Cierre de puerta, faltante o defectuoso.
PA4	PA		4	3	Centro de Transformación a Nivel: Transformador con averías.
PA5	PA		5	4	Centro de Transformación a Nivel: Puerta rota.
PA6	PA		6	3	Centro de Transformación a Nivel: Ventilación obstruida.
Pilar de Conexión					
PC1	PC		1	2	Pilar de Conexión: Caño en mal estado (oxidado, inclinado, con ramas, etc).
PC2	PC		2	2	Pilar de Conexión: Pipeta rota.
PC3	PC		3	4	Pilar de Conexión: Mampostería deteriorada.
PC4	PC		4	2	Pilar de Conexión: Acometida en mal estado.
Poste o Rienda					
PR1	PR		1	3	Columna metálica: Estado deteriorada.
PR2	PR		2	3	Columna metálica: Posición inclinada.
PR3	PR		3	3	Columna: Posición inclinada.
PR4	PR		4	3	Columna: Estado quebrada.
PR5	PR		5	2	Poste de Madera: Posición inclinado.
PR6	PR		6	2	Poste de Madera: Estado podrido.
PR7	PR		7	2	Poste de Madera: Estado quebrado.
PR8	PR		8	4	Cruceta de Línea Aérea: Posición inclinada.
PR9	PR		9	4	Cruceta de Línea Aérea: Estado rota.
PR10	PR		10	4	Cruceta de Línea Aérea: Estado suelta.
PR11	PR		11	4	Cruceta de Línea Aérea: aisladores deteriorados.
PR12	PR		12	3	Poste: Rienda floja.
PR13	PR		13	3	Poste: Rienda suelta o cortada.
PR14	PR		14	3	Poste: Rienda aisladores deteriorados.
PR15	PR		15	2	Poste de Madera o Columna: Posición caído.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Id_SubTipo	Id_Tipo	Tensión	Id	Categoría de Riesgo	Descripción
PR16	PR		16	3	Poste de Madera o Columna: A menor distancia de la línea de edificación.
PR17	PR		17	3	Columna: Puesta a tierra faltante.
Centro de Transformación Aéreo (Plataforma)					
TA1	TA		1	3	Plataforma: Transformador pérdida de aceite.
TA2	TA		2	3	Plataforma: Soportes deteriorados.
TA3	TA		3	3	Plataforma: Estructura con averías.
TA4	TA		4	2	Plataforma: Sostenes a menor distancia de la Línea de edificación.
TA5	TA		5	2	Plataforma: Puntos energizados al alcance de la mano.
TA6	TA		6	3	Plataforma: "Cartel prohibido subir" faltante.
TA7	TA		7	3	Plataforma: Protección mecánica a los cables de entrada y salida faltante.
TA8	TA		8	4	Plataforma: Protección eléctrica del conductor de puesta a tierra faltante.
TA9	TA		9	3	Plataforma: Puesta a tierra faltante.
TA10	TA		10	4	Plataforma: Protección mecánica del conductor de puesta a tierra faltante.
Caja de Toma					
TF1	TF		1	2	Caja de Toma: Tapa faltante.
TF2	TF		2	2	Caja de Toma: Tapa abierta.
TF3	TF		3	2	Caja de Toma: Tapa rota.
TF4	TF		4	3	Caja de Toma: Tapa con intersticios.
TF5	TF		5	3	Caja de Toma: Instalaciones con averías.
TF6	TF		6	2	Caja de Toma: Cierre de tapa faltante.
Caja de Medidor					
TM1	TM		1	3	Caja de Medidor: Tapa faltante.
TM2	TM		2	3	Caja de Medidor: Cierre de tapa faltante.
TM3	TM		3	2	Caja de Medidor: Tapa abierta.
TM4	TM		4	3	Caja de Medidor: Tapa rota.
TM5	TM		5	4	Caja de Medidor: Tapa con intersticios.
TM6	TM		6	3	Caja de Medidor: Vidrio roto.
TM7	TM		7	3	Caja del Medidor: Instalación suelta.
TM8	TM		8	2	Caja de Medidor: Instalación precaria (de obra).
TM9	TM		9	2	Caja de Medidor: Instalación con averías.
Tendido de Ramal Provisorio					
TR1	TR		1	2	Ramal Provisorio: Tendido en el suelo.
TR2	TR		2	1	Ramal Provisorio: Estado precario.
TR3	TR		3	1	Ramal Provisorio: Estado malo.
TR4	TR		4	3	Ramal Provisorio: Tapa con intersticios.
TR5	TR		5	1	Ramal Provisorio: Conexión Clandestina.
Trabajos en la Vía Pública					
VP1	VP		1	2	Vallado: faltante.
VP2	VP		2	4	Encintado: faltante.
VP3	VP		3	3	Vallado: parcial.
VP4	VP		4	4	Vallado: color no normalizado.
VP5	VP		5	4	Vallado: cierre con alambre.
VP6	VP		6	4	Vallado: sin dispositivo de cierre.
VP7	VP		7	4	Vallado: sin resistencia mecánica.
VP8	VP		8	4	Vallado: sin estabilidad.
VP9	VP		9	4	Vallado: altura < 1,2 m.
VP10	VP		10	4	Vallado: aberturas > 0,5 m.
VP11	VP		11	4	Tierra: suelta.
VP12	VP		12	4	Tierra: parcialmente suelta.
VP13	VP		13	3	Calzada: planchuela chica.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Id_SubTipo	Id_Tipo	Tensión	Id	Categoría de Riesgo	Descripción
VP14	VP		14	2	Vallado exterior: faltante.
VP15	VP		15	2	Parrilla de madera: faltante.
VP16	VP		16	3	Señalización en la calzada: no visible a 100 m.
VP17	VP		17	3	Indicadores rojos en la calzada faltantes.
VP18	VP		18	3	Cartel "zanja abierta": faltante.
VP19	VP		19	4	Cartel "instalaciones eléctricas": faltante.
VP20	VP		20	4	Cartel < 1 x 0,7 m.
VP21	VP		21	4	Cartel a < 0,4 m. del suelo.
VP22	VP		22	2	Ramal peligroso. Cualquiera de las variedades de TR.