

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Водоснабжение холодное (продолжение)								
В1 — хозяйственно-питьевой водопровод (продолжение)								
25	Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	кг			расчётный объём 13,9 дм³; массу определить после выбора состава по его плотности на стадии Р
								Лист
ZARYA-DEMO-001-ИОС2.СО								4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инв. № ^о подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № ^о

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Водоснабжение холодное (продолжение)								
В2 — внутренний противопожарный водопровод (продолжение)								
34	Состав огнезащитный сертифицированный для проходок инженерных коммуникаций	огнезаделка проходок		Торговая сеть	кг			расчётный объём 30,2 дм³; массу определить после выбора состава по его плотности на стадии Р
Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.СО		Лист 6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Водоснабжение горячее								
Т3-Т4 — горячее водоснабжение								
35	Счётчик воды крыльчатый, Ду32	ВСТд-32		Торговая сеть	шт.	1		
36	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1		на водомерный узел
37	Воздухоотводчик автоматический, Ду15	Ду15		Торговая сеть	шт.	16		на стояки Т3 и Т4; уточняется на Р
38	Кран шаровой запорный у основания стояков, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	16		по числу стояков
39	Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2		до и после счётчика
40	Кран запорный секционный на магистрали, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	5		укрупнённо; уточняется на Р
41	Клапан балансировочный ручной, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	8		на циркуляционные стояки Т4
42	Манометр показывающий	МП-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	1		узел учёта ГВС
						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.СО		Лист
								7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание														
Водоснабжение горячее (продолжение)																						
Т3-Т4 — горячее водоснабжение (продолжение)																						
43	Термометр технический	0–100 °С		Торговая сеть	шт.	2		подача и обратка ГВС														
44	Гильза стальная ВГП обыкновенная, DN32	DN32; Ø42,3×3,2; двн=35,9 мм		Торговая сеть	шт.	256		для трубы Ø25×2,3; двн гильзы больше Дн трубы на 5–10 мм (принято 8 мм); стояки×этажи														
45	Гильза стальная ВГП обыкновенная, DN65	DN65; Ø75,5×4; двн=67,5 мм		Торговая сеть	шт.	1		для трубы Ø48×3,5; двн гильзы больше Дн трубы на 5–10 мм (принято 8 мм); ввод через стену														
46	Муфта противопожарная, Ду25	для трубы Ø25×2,3		Торговая сеть	шт.	256		на пластиковых стояках при пересечении преград														
47	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	5503		подводки; L=1926.0 м, шаг ≤0.35 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р														
48	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	3745		стояки; L=1348.2 м, шаг ≤0.36 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р														
49	Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	193		магистралей; L=577.8 м, шаг ≤3 м; СП 73.13330.2016, табл. 2; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р														
50	Труба сшитый полиэтилен РЕ-Х, Ду20 (Ø20×2; двн=16 мм)	DN20; Ø20×2; двн=16 мм		Торговая сеть	м	1926,0																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ZARYA-DEMO-001-ИОС2.СО		<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>8</td></tr></table>	Лист	8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	
Лист																						
8																						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Водоснабжение горячее (продолжение)								
Т3-Т4 — горячее водоснабжение (продолжение)								
51	то же Ду25 (Ø25×2,3; двн=20,4 мм)	DN25; Ø25×2,3; двн=20,4 мм		Торговая сеть	м	1348,2		
52	Труба сталь ВГП обыкновенная по ГОСТ 3262-75, Ду40 (Ø48×3,5; двн=41 мм)	DN40; Ø48×3,5; двн=41 мм		Торговая сеть	м	577,8	3,84	
53	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, толщ. 40 мм, для трубы Ø25×2,3	для Ø25×2,3, δ40		Торговая сеть	м	1348,2		расчёт legacy/SP 61: тводы=60 °С, тпом=20 °С, φ=60%
54	то же толщ. 60 мм, для трубы Ø48×3,5	для Ø48×3,5, δ60		Торговая сеть	м	577,8		расчёт legacy/SP 61: тводы=60 °С, тпом=20 °С, φ=60%
55	Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	кг			расчётный объём 27,2 дм³; массу определить после выбора состава по его плотности на стадии Р
Длины трубопроводов В1 и Т3-Т4 определены для общей площади 14400 м² укрупнённо по удельным показателям расхода труб на 1 м² площади (Метод 2) с коэффициентом запаса 1,07; уточняются на стадии «Р». Санитарные приборы и запорная арматура — по заданию АР. Теплоизоляция (вспененный каучук) принята на магистрали и стояках В1 и Т3-Т4 (от конденсата и теплопотерь, СП 30 п.8.11); толщина рассчитана алгоритмом legacy SP calculator по СП 61 для заданных температуры и влажности. Трубы В2 приняты по длинам расчётной сети стадии П. Для стальных труб зафиксировано исполнение ВГП «обыкновенная» по ГОСТ 3262-75; в спецификации приведены Dн×s и расчётный Dвн=Dн–2s. Для РЕ-Х приведены фактические Dн×s и Dвн принятого сортамента. Крепления рассчитаны минимально по длинам и предельному шагу СП 73.13330.2016 и СП 41-109-2005; дополнительные крепления у арматуры, поворотов и ответвлений уточняются на стадии «Р». Фасонные части и отдельные метизы в спецификацию не включены (ГОСТ 21.601-2011 п.9.4). Состав разделов, порядок групп и единицы измерения — по ГОСТ 21.601-2011 пп.9.3–9.5; форма таблицы — по ГОСТ 21.110-2013.								
						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO		Лист
								9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			