

Спецификация оборудования, изделий и материалов																	
Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание								
1		2	3	4	5	6	7	8	9								
В1 — хозяйственно-питьевой водопровод																	
1		Установка повысительная: Q=5.14 м³/ч, H=42.6 м, N=1.10 кВт	Grundfos CR 5-8		по проекту	компл.	1,0		1 рабочий + 1 резервный								
2		Вставка виброизолирующая гибкая, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	2,0		на всас/напор насоса (СП 30)								
3		Счётчик воды крыльчатый, Ду32	BCXHд-32		Торговая сеть	шт.	1,0		с обводной линией								
4		Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1,0		на водомерный узел								
5		Подставка (опорная рама) под водомерный узел, Ду32	индивидуального изготовления		по месту	шт.	1,0		по числу вводов; конструкцию и анкеровку уточнить на стадии Р								
6		Воздухоотводчик автоматический, Ду15	Ду15		Торговая сеть	шт.	8,0		по числу стояков; уточняется на Р								
7		Клапан обратный на напорном патрубке насоса			Торговая сеть	шт.	2,0		по числу насосов								
8		Кран шаровой запорный у основания стояков, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	8,0		по числу стояков								
9		Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2,0		до и после счётчика								
10		Задвижка на обводной линии, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1,0										
11		Кран шаровой запорный у насоса, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2,0		до и после насоса								
12		Кран запорный секционный на магистрали, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	2,0		укрупнённо; уточняется на Р								
13		Манометр показывающий	МПИ-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	3,0		узел учёта и насос								
14		Гильза стальная, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	128,0		проходки стояков через перекрытия (стояки×этажи)								
15		Гильза стальная, Ду65	Ду65		Торговая сеть	шт.	1,0		проходки вводов через стену								
16		Муфта противопожарная, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	128,0		на пластиковых стояках при пересечении преград								
17		Труба сшитый полиэтилен РЕ-Х, Ду20 (20×2,0)	Ду20		Торговая сеть	м	1926,0										
18		то же Ду32 (32×3,0)	Ду32		Торговая сеть	м	1348,2										
19		Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду50	Ду50		Торговая сеть	м	577,8										
20		Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	193,0		магистрали; L=577.8 м, шаг ≤3 м; СП 73.13330.2016, табл. 2; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р								
21		Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1873,0		стояки; L=1348.2 м, шаг ≤0.72 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р								
22		Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	4815,0		подводки; L=1926.0 м, шаг ≤0.4 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р								
23		Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, толщ. 10 мм, Ду32	Ду32, δ10		Торговая сеть	м	1348,2		расчёт legacy/SP 61: тводы=10 °С, tпом=20 °С, φ=60%								
24		то же толщ. 10 мм, Ду50	Ду50, δ10		Торговая сеть	м	577,8		расчёт legacy/SP 61: тводы=10 °С, tпом=20 °С, φ=60%								
25		Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	дм³	11,8		заполнение зазоров гильз (СП 30)								
Т3-Т4 — горячее водоснабжение																	
26		Счётчик воды крыльчатый, Ду32	BCГд-32		Торговая сеть	шт.	1,0										
27		Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1,0		на водомерный узел								
28		Воздухоотводчик автоматический, Ду15	Ду15		Торговая сеть	шт.	16,0		на стояки Т3 и Т4; уточняется на Р								
29		Кран шаровой запорный у основания стояков, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	16,0		по числу стояков								
30		Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2,0		до и после счётчика								
31		Кран запорный секционный на магистрали, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	5,0		укрупнённо; уточняется на Р								
32		Клапан балансировочный ручной, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	8,0		на циркуляционные стояки Т4								
33		Манометр показывающий	МПИ-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	1,0		узел учёта ГВС								
34		Термометр технический	0–100 °С		Торговая сеть	шт.	2,0		подача и обратка ГВС								
35		Гильза стальная, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	256,0		проходки стояков через перекрытия (стояки×этажи)								
36		Гильза стальная, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	1,0		проходки вводов через стену								
37		Муфта противопожарная, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	256,0		на пластиковых стояках при пересечении преград								
Взам. инв. №								ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO									
Подп. и дата								Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей									
Инв. № подл.				Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 1		Стадия	Лист	Листов		
				Разраб.		Демонстрационнь комплект											
				Проверил		Демонстрационнь комплект											
				Нач. отдела		Демонстрационнь комплект											
				ГИП		Демонстрационнь комплект							Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО «Заря»		
Н. контр.		Демонстрационнь комплект															

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	Труба сшитый полиэтилен РЕ-Х, Ду20 (20×2,0)	Ду20		Торговая сеть	м	1926,0			
39	то же Ду25 (25×2,3)	Ду25		Торговая сеть	м	1348,2			
40	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду40	Ду40		Торговая сеть	м	577,8			
41	Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	193,0		магистрали; L=577.8 м, шаг ≤3 м; СП 73.13330.2016, табл. 2; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р	
42	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	3745,0		стояки; L=1348.2 м, шаг ≤0.36 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р	
43	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	5503,0		подводки; L=1926.0 м, шаг ≤0.35 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р	
44	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, толщ. 50 мм, Ду25	Ду25, δ50		Торговая сеть	м	1348,2		расчёт legacy/SP 61: тводы=60 °С, tпом=20 °С, φ=60%	
45	то же толщ. 60 мм, Ду40	Ду40, δ60		Торговая сеть	м	577,8		расчёт legacy/SP 61: тводы=60 °С, tпом=20 °С, φ=60%	
46	Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	дм³	18,8		заполнение зазоров гильз (СП 30)	
В2 — внутренний противопожарный водопровод									
47	Установка пожарная насосная: Q=21.01 м³/ч, Н=36.4 м, N=11.00 кВт	Grundfos Hydro MX-A CR15-9		по проекту	компл.	1,0		1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3); предварительный подбор по архивной Q-Н кривой	
48	Кран пожарный Ду50 с рукавом 20 м и стволом РС-50	Ду50		Торговая сеть	компл.	5,0		в шкафу пожарном	
49	Шкаф пожарный навесной (ШПК)			Торговая сеть	шт.	5,0			
50	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду65	Ду65		Торговая сеть	м	186,0		В2, стояки; по расчётной схеме стадии П	
51	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду100	Ду100		Торговая сеть	м	102,0		В2, кольцевая магистраль; по расчётной схеме стадии П	
52	Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду100	Ду100		Торговая сеть	шт.	17,0		кольцо В2; L=102.0 м, шаг ≤6 м; СП 73.13330.2016, табл. 2	
53	Хомут трубный стояка В2 с эластомерной прокладкой, Ду65	Ду65		Торговая сеть	шт.	64,0		укрупнённо: 1 крепление на этаж; окончательно по узлам стадии Р	
Длины трубопроводов В1 и Т3-Т4 определены для общей площади 14400 м² укрупнённо по удельным показателям расхода труб на 1 м² площади (Метод 2) с коэффициентом запаса 1,07; уточняются на стадии «Р». Санитарные приборы и запорная арматура — по заданию АР. Теплоизоляция (вспененный каучук) принята на магистрали и стояках В1 и Т3-Т4 (от конденсата и теплопотерь, СП 30 п.8.11); толщина рассчитана алгоритмом legacy SP calculator по СП 61 для заданных температуры и влажности. Трубы В2 приняты по длинам расчётной сети стадии П. Крепления рассчитаны минимально по длинам и предельному шагу СП 73.13330.2016 и СП 41-109-2005; дополнительные крепления у арматуры, поворотов и ответвлений уточняются на стадии «Р». Фасонные части в спецификацию не включены (ГОСТ 21.601-2011 п.9.4). Единицы — по ГОСТ 21.110 п.9.5.									
						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO			Лист
									2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				