

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Водоснабжение холодное								
В1 — хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Установка повысительная: Q=5.14 м³/ч, H=42.6 м, N=1.10 кВт	Grundfos CR 5-8		по проекту	шт.	1		1 рабочий + 1 резервный
2	Вставка виброизолирующая гибкая, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	2		на всас/напор насоса (СП 30)
3	Счётчик воды крыльчатый, Ду32	BCXHд-32		Торговая сеть	шт.	1		с обводной линией
4	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1		на водомерный узел
5	Подставка монтажная регулируемая под водомерный узел, Ду32	для водомерного узла Ду32		Торговая сеть	шт.	1		по числу вводов; тип и анкеровку уточнить на стадии Р
6	Воздухоотводчик автоматический, Ду15	Ду15		Торговая сеть	шт.	8		по числу стояков; уточняется на Р
7	Клапан обратный на напорном патрубке насоса			Торговая сеть	шт.	2		по числу насосов
8	Кран шаровой запорный у основания стояков, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	8		по числу стояков
9	Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2		до и после счётчика
10	Задвижка на обводной линии, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1		
11	Кран шаровой запорный у насоса, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2		до и после насоса
12	Кран запорный секционный на магистрали, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	2		укрупнённо; уточняется на Р
13	Манометр показывающий	МП-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	3		узел учёта и насос
14	Гильза стальная, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	128		проходки стояков через перекрытия (стояки×этажи)
15	Гильза стальная, Ду65	Ду65		Торговая сеть	шт.	1		проходки вводов через стену
16	Муфта противопожарная, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	128		на пластиковых стояках при пересечении преград
17	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	4815		подводки; L=1926.0 м, шаг ≤0.4 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р
18	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1873		стояки; L=1348.2 м, шаг ≤0.72 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р
19	Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	193		магистрали; L=577.8 м, шаг ≤3 м; СП 73.13330.2016, табл. 2; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р
20	Труба сшитый полиэтилен РЕ-Х, Ду20 (20×2,0)	Ду20		Торговая сеть	м	1926,0		
21	то же Ду32 (32×3,0)	Ду32		Торговая сеть	м	1348,2		
22	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду50	Ду50		Торговая сеть	м	577,8		

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							

						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO				
						Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 1		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Демонстрационнь комплект								
Проверил		Демонстрационнь комплект								
Нач. отдела		Демонстрационнь комплект								
ГИП		Демонстрационнь комплект				Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО «Заря»		
Н. контр.		Демонстрационнь комплект								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Водоснабжение холодное (продолжение)								
В2 — внутренний противопожарный водопровод								
26	Установка пожарная насосная: Q=21.01 м³/ч, H=36.4 м, N=11.00 кВт	Grundfos Hydro MX-A CR15-9		по проекту	шт.	1		1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3); предварительный подбор по архивной Q-H кривой
27	Кран пожарный Ду50 с рукавом 20 м и стволом РС-50	Ду50		Торговая сеть	шт.	5		в шкафу пожарном
28	Шкаф пожарный навесной (ШПК)			Торговая сеть	шт.	5		
29	Хомут трубный стояка В2 с эластомерной прокладкой, Ду65	Ду65		Торговая сеть	шт.	64		укрупнённо: 1 крепление на этаж; окончательно по узлам стадии Р
30	Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду100	Ду100		Торговая сеть	шт.	17		кольцо В2; L=102.0 м, шаг ≤6 м; СП 73.13330.2016, табл. 2
31	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду65	Ду65		Торговая сеть	м	186,0		В2, стояки; по расчётной схеме стадии П
32	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду100	Ду100		Торговая сеть	м	102,0		В2, кольцевая магистраль; по расчётной схеме стадии П
						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.СО		Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата								3

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		Водоснабжение горячее									
		Т3-Т4 — горячее водоснабжение									
		33	Счётчик воды крыльчатый, Ду32	ВСГд-32		Торговая сеть	шт.	1			
		34	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1		на водомерный узел	
		35	Воздухоотводчик автоматический, Ду15	Ду15		Торговая сеть	шт.	16		на стояки Т3 и Т4; уточняется на Р	
		36	Кран шаровой запорный у основания стояков, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	16		по числу стояков	
		37	Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2		до и после счётчика	
		38	Кран запорный секционный на магистрали, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	5		укрупнённо; уточняется на Р	
		39	Клапан балансировочный ручной, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	8		на циркуляционные стояки Т4	
		40	Манометр показывающий	МП-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	1		узел учёта ГВС	
		41	Термометр технический	0–100 °С		Торговая сеть	шт.	2		подача и обратка ГВС	
		42	Гильза стальная, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	256		проходки стояков через перекрытия (стояки×этажи)	
		43	Гильза стальная, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	1		проходки вводов через стену	
		44	Муфта противопожарная, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	256		на пластиковых стояках при пересечении преград	
		45	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду20	Ду20		Торговая сеть	шт.	5503		подводки; L=1926.0 м, шаг ≤0.35 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р	
		46	Крепление скользящее для труб РЕ-Х, Ду25	Ду25		Торговая сеть	шт.	3745		стояки; L=1348.2 м, шаг ≤0.36 м; СП 41-109-2005, табл. 4; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р	
		47	Хомут трубный стальной с эластомерной прокладкой, Ду40	Ду40		Торговая сеть	шт.	193		магистрали; L=577.8 м, шаг ≤3 м; СП 73.13330.2016, табл. 2; доп. крепления у арматуры/поворотов уточнить на Р	
		48	Труба сшитый полиэтилен РЕ-Х, Ду20 (20×2,0)	Ду20		Торговая сеть	м	1926,0			
		49	то же Ду25 (25×2,3)	Ду25		Торговая сеть	м	1348,2			
		50	Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду40	Ду40		Торговая сеть	м	577,8			
		51	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, толщ. 50 мм, Ду25	Ду25, δ50		Торговая сеть	м	1348,2		расчёт legacy/SP 61: тводы=60 °С, тпом=20 °С, φ=60%	
		52	то же толщ. 60 мм, Ду40	Ду40, δ60		Торговая сеть	м	577,8		расчёт legacy/SP 61: тводы=60 °С, тпом=20 °С, φ=60%	
		53	Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	кг			расчётный объём 18.8 дм³; массу определить после выбора состава по его плотности на стадии Р	
		Длины трубопроводов В1 и Т3-Т4 определены для общей площади 14400 м² укрупнённо по удельным показателям расхода труб на 1 м² площади (Метод 2) с коэффициентом запаса 1,07; уточняются на стадии «Р». Санитарные приборы и запорная арматура — по заданию АР. Теплоизоляция (вспененный каучук) принята на магистрали и стояки В1 и Т3-Т4 (от конденсата и теплопотерь, СП 30 п.8.11); толщина рассчитана алгоритмом legacy SP calculator по СП 61 для заданных температуры и влажности. Трубы В2 приняты по длинам расчётной сети стадии П. Крепления рассчитаны минимально по длинам и предельному шагу СП 73.13330.2016 и СП 41-109-2005; дополнительные крепления у арматуры, поворотов и ответвлений уточняются на стадии «Р». Фасонные части и отдельные метизы в спецификацию не включены (ГОСТ 21.601-2011 п.9.4). Состав разделов, порядок групп и единицы измерения — по ГОСТ 21.601-2011 пп.9.3–9.5; форма таблицы — по ГОСТ 21.110-2013.									
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO		Лист
											4
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				