



POCC RU.0001.21ПЖ08



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий физико-химической лабораторией

Н.С. Прямова

«3» февраля 2021 г.

Протокол испытаний № 86
от «3» февраля 2021 г.

Заказчик: ИП Полякова Вера Викторовна.

Объект испытаний: Питьевая вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Место отбора пробы*: с. Криводановка, микрорайон 2, аппарат по продаже воды.

Дата и время отбора*: 31.01.2021, 14:00.

Дата и время доставки пробы в лабораторию: 01.02.2021, 14:00.

Шифр пробы по маркировке заказчика*: К.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 119.

Дата начала испытаний: 01.02.2021.

Дата окончания испытаний: 03.02.2021.

**Информация предоставлена заказчиком.*

Результаты испытаний

№	Показатель	Результат	Ед.изм.	Погрешность	Норма	Методика анализа
1	Жесткость общая	0.56	°Ж	±0.08	≤ 7	ГОСТ 31954
2	Запах при 20	0	балл	—	≤ 2	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	балл	—	≤ 2	
4	Мутность (530нм)	< 0.5 (0.077)	ЕМФ	—	≤ 2.6	
5	Сухой остаток	38	мг/дм ³	±6	≤ 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010

Ответственный за оформление протокола:

Заведующий физико-химической лабораторией
должность

подпись

Н.С. Прямова
Ф.И.О.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты анализа распространяется только на пробу, предоставленную заказчиком. За достоверность сведений, предоставленных заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

Протокол испытаний №86 от «3» февраля 2021 г.

Страница 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью
 Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»
 (ООО НПФ «Исследовательский центр»)
 Испытательная лаборатория биотехнологического контроля (ИЛБТК)
 Аттестат аккредитации № RA.RU.22ПШ87
 Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
 р.п. Кольцово, промзона, корпус 200, офис 426
 Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247
 Телефон / факс: (383) 325-30-07



УТВЕРЖДАЮ
 Зав. ИЛБТК

А.А. Лемяк А.А. Лемяк

10.02.2021

Протокол испытаний № 20915901

Наименование заказчика: ИП Полякова Вера Викторовна.
 Юридический адрес заказчика: НСО, с. Новолуговое, КП Березки-2, второй квартал, д. 12, кв. 8.
 Фактический адрес места осуществления деятельности: -.
 Владелец: -.
 Адрес места отбора проб: с. Криводановка, микрорайон 2 аппарат по продаже воды.
 Маркировка тар/маркировка заказчика: «К».
 Наименование образца испытаний: водопровод, питьевая вода.
 Количество проб: 1 проба 1 л.
 Код образца (пробы) 1590121.
 Состояние: без особенностей. Целостность упаковки не нарушена.
 Дата отбора проб(ы): 31.01.2021 г. в 14-00.
 Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: заказчик.
 Цель отбора проб: по обращению заказчика.
 Отбор произведен в присутствии: -.
 Условия транспортирования, хранения, консервации: автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент.
 Дата доставки проб в лабораторию: 31.01.2021 г.
 Дата начала испытаний: 31.01.2021 г.
 Дата окончания испытаний: 04.02.2021 г.
 НД на регламент: СанПиН 2.1.4.1116-02.
 Примечание: результаты испытаний распространяются только на предоставленные образцы.
 Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛБТК.
 Образцы проходят разрушающий контроль. ИЛБТК не несет ответственности за правильность отбора образцов и условия транспортирования образцов заказчиком, а также за информацию, предоставленную заказчиком.
 Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, в том числе заказчику 2 (два) экземпляра.
 При испытаниях использовалось следующее оборудование:

Наименование	Тип	Номер	Сведения о поверке (аттестации)
Термостат суховоздушный электрический	ТС-1/80 СПУ	27550	До 14.05.2021 г.
Термостат суховоздушный электрический	ТС-1/80 СПУ	10009	До 14.05.2021 г.
Термостат суховоздушный электрический	ТСО-1/80 СПУ	3661	До 14.05.2021 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследований	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	ОКБ	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.1018
2.	ТКБ	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.1018

Ответственный исполнитель, врач-микробиолог

В.А. Пелик

В.А. Пелик