REFRIGERANT CHARGE MEASUREMENT CHARTS

Table RA3.2-3 Target Temperature Split (Return Dry-Bulb – Supply Dry-Bulb)

Return Air Dry–Bulb (°F) (T return, db)	Return Air Wet-Bulb (°F) (T return, wb)																										
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
60	15	15	15	15	15	14	14	14	13	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	16	16	16	15	15	15	15.0	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	16	16	16	16	16	15	15.0	15.0	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	17	17	17	17	16	16	16.0	15.0	15.0	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	18	17	17	17	17	17	16.0	16.0	15.0	15.0	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	18	18	18	18	17	17	17.0	16.0	16.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	19	19	18	18	18	18	17.0	17.0	17.0	16.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	19	19	19	19	19	18	18.0	18.0	17.0	17.0	16.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	20	20	19	19	19	19	18.0	18.0	18.0	17.0	17.0	16.0	15.0	15.0	14.0	13.0	13.0	12.0	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
69	20	20	20	20	20	19	19.0	19.0	18.0	18.0	17.0	17.0	16.0	15.0	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10	-	-	-	-	-	-	-
70	21	21	21	20	20	20	19.5	19.1	18.7	18.2	17.7	17.2	16.5	15.9	15.2	14.4	13.7	12.8	12.0	11	10	-	-	-	-	-	-
71	21	21	21	21	21	20	20.1	19.7	19.3	18.8	18.3	17.7	17.1	16.4	15.7	15.0	14.2	13.4	12.5	12	11	10	-	-	-	-	-
72	22	22	22	22	21	21	20.6	20.2	19.8	19.3	18.8	18.2	17.6	17.0	16.3	15.5	14.7	13.9	13.0	12.1	11	10	9	-	-	-	-
73	23	22	22	22	22	22	21.2	20.8	20.3	19.9	19.4	18.8	18.2	17.5	16.8	16.1	15.3	14.4	13.6	12.6	11.7	11	10	8	-	-	-
74	23	23	23	23	22	22	21.7	21.3	20.9	20.4	19.9	19.3	18.7	18.1	17.4	16.6	15.8	15.0	14.1	13.2	12.2	11.2	10	9	8	-	-
75	24	24	23	23	23	23	22.2	21.9	21.4	21.0	20.4	19.9	19.3	18.6	17.9	17.2	16.4	15.5	14.7	13.7	12.7	11.7	10.7	10	8	7	-
76	24	24	24	24	23	23	22.8	22.4	22.0	21.5	21.0	20.4	19.8	19.2	18.5	17.7	16.9	16.1	15.2	14.3	13.3	12.3	11.2	10.1	9	8	6
77	-	25	24	24	24	24	23.3	22.9	22.5	22.0	21.5	21.0	20.4	19.7	19.0	18.3	17.5	16.6	15.7	14.8	13.8	12.8	11.7	10.6	9.5	8	7
78	-	-	-	25	25	24	23.9	23.5	23.1	22.6	22.1	21.5	20.9	20.2	19.5	18.8	18.0	17.2	16.3	15.4	14.4	13.4	12.3	11.2	10	8.8	8
79	-	-	-	-	-	25	24.4	24.0	23.6	23.1	22.6	22.1	21.4	20.8	20.1	19.3	18.5	17.7	16.8	15.9	14.9	13.9	12.8	11.7	10.6	9.4	8.1
80	-	-	-	-	-	-	25.0	24.6	24.2	23.7	23.2	22.6	22.0	21.3	20.6	19.9	19.1	18.3	17.4	16.4	15.5	14.4	13.4	12.3	11.1	9.9	8.7
81	-	-	-	-	-	-	-	25.1	24.7	24.2	23.7	23.1	22.5	21.9	21.2	20.4	19.6	18.8	17.9	17	16	15	13.9	12.8	11.7	10.4	9.2
82	-	-	-	-	-	-	-	-	25.2	24.8	24.2	23.7	23.1	22.4	21.7	21.0	20.2	19.3	18.5	17.5	16.6	15.5	14.5	13.4	12.2	11	9.7
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.3	24.8	24.2	23.6	23.0	22.3	21.5	20.7	19.9	19.0	18.1	17.1	16.1	15	13.9	12.7	11.5	10.3
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.9	25.3	24.8	24.2	23.5	22.8	22.1	21.3	20.4	19.5	18.6	17.6	16.6	15.6	14.4	13.3	12.1	10.8

Pressure Temperature Chart

Temp. (F)	Pressure		Temp. (F)	Pressure	
	R22	R410A		R22	R410A
0°	24.0	48.2	33°	58.8	103.6
1°	24.8	49.2	34°	60.1	105.7
2°	25.6	50.9	35°	61.5	107.9
3°	26.5	52.2	36°	62.8	110.0
4°	27.3	53.6	37°	64.2	112.2
5°	28.2	55.0	38°	65.6	114.4
6°	29.1	56.4	39°	67.1	116.7
7°	30.0	57.9	40°	68.5	118.9
8°	31.8	59.3	41°	70.0	121.2
9°	32.8	60.8	42°	71.5	123.6
10°	33.7	62.3	43°	73.0	125.9
11°	34.7	63.9	44°	74.5	128.3
12°	35.7	65.4	45°	76.0	130.7
13°	36.7	67.0	46°	77.6	133.2
14°	37.7	68.6	47°	79.2	135.6
15°	38.7	70.2	48°	80.8	138.2
16°	39.8	71.9	49°	82.4	140.7
17°	40.9	73.5	50°	84.0	143.3
18°	41.9	75.2	55°	92.6	156.6
19°	43.0	77.0	60°	101.6	170.7
20°	44.1	78.7	65°	111.2	185.7
21°	45.3	80.5	70°	121.4	201.5
22°	46.4	82.3	75°	132.2	218.2
23°	47.6	84.1	80°	143.6	235.9
24°	48.8	85.9	85°	155.7	254.6
25°	49.9	87.8	90°	168.4	274.3
26°	51.2	89.7	95°	181.8	295.0
27°	52.4	91.6	100°	195.9	316.9
28°	52.4	93.5	105°	210.8	339.9
29°	53.6	95.5	110°	226.4	364.1
30°	54.9	97.5	115°	242.7	389.6
31°	56.2	99.5	120°	259.9	416.4
32°	57.5	101.6	125°	277.9	444.5

Table RA3.2-2 Target Superheat (Suction Line Temperature-Evaporator Saturation Temperature)

Condenser Air Dry-Bulb Temperature (°F) (T condenser, db)	Return Air Wet-Bulb Temperature (°F) (T return, wb)																											
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
55	8.8	10.1	11.5	12.8	14.2	15.6	17.1	18.5	20.0	21.5	23.1	24.6	26.2	27.8	29.4	31.0	32.4	33.8	35.1	36.4	37.7	39.0	40.2	41.5	42.7	43.9	45.0
56	8.6	9.9	11.2	12.6	14.0	15.4	16.8	18.2	19.7	21.2	22.7	24.2	25.7	27.3	28.9	30.5	31.8	33.2	34.6	35.9	37.2	38.5	39.7	41.0	42.2	43.4	44.6
57	8.3	9.6	11.0	12.3	13.7	15.1	16.5	17.9	19.4	20.8	22.3	23.8	25.3	26.8	28.3	29.9	31.3	32.6	34.0	35.3	36.7	38.0	39.2	40.5	41.7	43.0	44.2
58	7.9	9.3	10.6	12.0	13.4	14.8	16.2	17.6	19.0	20.4	21.9	23.3	24.8	26.3	27.8	29.3	30.7	32.1	33.5	34.8	36.1	37.5	38.7	40.0	41.3	42.5	43.7
59	7.5	8.9	10.2	11.6	13.0	14.4	15.8	17.2	18.6	20.0	21.4	22.9	24.3	25.7	27.2	28.7	30.1	31.5	32.9	34.3	35.6	36.9	38.3	39.5	40.8	42.1	43.3
60	7.0	8.4	9.8	11.2	12.6	14.0	15.4	16.8	18.2	19.6	21.0	22.4	23.8	25.2	26.6	28.1	29.6	31.0	32.4	33.7	35.1	36.4	37.8	39.1	40.4	41.6	42.9
61	6.5	7.9	9.3	10.7	12.1	13.5	14.9	16.3	17.7	19.1	20.5	21.9	23.3	24.7	26.1	27.5	29.0	30.4	31.8	33.2	34.6	35.9	37.3	38.6	39.9	41.2	42.4
62	6.0	7.4	8.8	10.2	11.7	13.1	14.5	15.9	17.3	18.7	20.1	21.4	22.8	24.2	25.5	27.0	28.4	29.9	31.3	32.7	34.1	35.4	36.8	38.1	39.4	40.7	42.0
63	5.3	6.8	8.3	9.7	11.1	12.6	14.0	15.4	16.8	18.2	19.6	20.9	22.3	23.6	25.0	26.4	27.8	29.3	30.7	32.2	33.6	34.9	36.3	37.7	39.0	40.3	41.6
64	-	6.1	7.6	9.1	10.6	12.0	13.5	14.9	16.3	17.7	19.0	20.4	21.7	23.1	24.4	25.8	27.3	28.7	30.2	31.6	33.0	34.4	35.8	37.2	38.5	39.9	41.2
65	-	5.4	7.0	8.5	10.0	11.5	12.9	14.3	15.8	17.1	18.5	19.9	21.2	22.5	23.8	25.2	26.7	28.2	29.7	31.1	32.5	33.9	35.3	36.7	38.1	39.4	40.8
66	-	-	6.3	7.8	9.3	10.8	12.3	13.8	15.2	16.6	18.0	19.3	20.7	22.0	23.2	24.6	26.1	27.6	29.1	30.6	32.0	33.4	34.9	36.3	37.6	39.0	40.4
67	-	-	5.5	7.1	8.7	10.2	11.7	13.2	14.6	16.0	17.4	18.8	20.1	21.4	22.7	24.1	25.6	27.1	28.6	30.1	31.5	33.0	34.4	35.8	37.2	38.6	39.9
68	-	-	-	6.3	8.0	9.5	11.1	12.6	14.0	15.5	16.8	18.2	19.5	20.8	22.1	23.5	25.0	26.5	28.0	29.5	31.0	32.5	33.9	35.3	36.8	38.1	39.5
69	-	-	-	5.5	7.2	8.8	10.4	11.9	13.4	14.8	16.3	17.6	19.0	20.3	21.5	22.9	24.4	26.0	27.5	29.0	30.5	32.0	33.4	34.9	36.3	37.7	39.1
70	-	-	-	-	6.4	8.1	9.7	11.2	12.7	14.2	15.7	17.0	18.4	19.7	20.9	22.3	23.9	25.4	27.0	28.5	30.0	31.5	33.0	34.4	35.9	37.3	38.7
71	-	-	-	-	5.6	7.3	8.9	10.5	12.1	13.6	15.0	16.4	17.8	19.1	20.3	21.7	23.3	24.9	26.4	28.0	29.5	31.0	32.5	34.0	35.4	36.9	38.3
72	-	-	-	-	-	6.4	8.1	9.8	11.4	12.9	14.4	15.8	17.2	18.5	19.7	21.2	22.8	24.3	25.9	27.4	29.0	30.5	32.0	33.5	35.0	36.5	37.9
73	-	-	-	-	-	5.6	7.3	9.0	10.7	12.2	13.7	15.2	16.6	17.9	19.2	20.6	22.2	23.8	25.4	26.9	28.5	30.0	31.5	33.1	34.6	36.0	37.5
74	-	-	-	-	-	-	6.5	8.2	9.9	11.5	13.1	14.5	15.9	17.3	18.6	20.0	21.6	23.2	24.8	26.4	28.0	29.5	31.1	32.6	34.1	35.6	37.1
75	-	-	-	-	-	-	5.6	7.4	9.2	10.8	12.4	13.9	15.3	16.7	18.0	19.4	21.1	22.7	24.3	25.9	27.5	29.1	30.6	32.2	33.7	35.2	36.7
76	-	-	-	-	-	-	-	6.6	8.4	10.1	11.7	13.2	14.7	16.1	17.4	18.9	20.5	22.1	23.8	25.4	27.0	28.6	30.1	31.7	33.3	34.8	36.3
77	-	-	-	-	-	-	-	5.7	7.5	9.3	11.0	12.5	14.0	15.4	16.8	18.3	20.0	21.6	23.2	24.9	26.5	28.1	29.7	31.3	32.8	34.4	36.0
78	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	8.5	10.2	11.8	13.4	14.8	16.2	17.7	19.4	21.1	22.7	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6
79	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	7.7	9.5	11.1	12.7	14.2	15.6	17.1	18.8	20.5	22.2	23.8	25.5	27.1	28.8	30.4	32.0	33.6	35.2
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	8.7	10.4	12.0	13.5	15.0	16.6	18.3	20.0	21.7	23.3	25.0	26.7	28.3	29.9	31.6	33.2	34.8
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	7.9	9.7	11.3	12.9	14.3	16.0	17.7	19.4	21.1	22.8	24.5	26.2	27.9	29.5	31.2	32.8	34.4
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	7.1	8.9	10.6	12.2	13.7	15.4	17.2	18.9	20.6	22.3	24.0	25.7	27.4	29.1	30.7	32.4	34.0
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	8.2	9.9	11.6	13.1	14.9	16.6	18.4	20.1	21.8	23.5	25.2	26.9	28.6	30.3	32.0	33.7
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	7.4	9.2	10.9	12.5	14.3	16.1	17.8	19.6	21.3	23.0	24.8	26.5	28.2	29.9	31.6	33.3
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	8.5	10.3	11.9	13.7	15.5	17.3	19.0	20.8	22.6	24.3	26.0	27.8	29.5	31.2	32.9
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.8	9.6	11.3	13.2	15.0	16.7	18.5	20.3	22.1	23.8	25.6	27.3	29.1	30.8	32.6
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	7.0	8.9	10.6	12.6	14.4	16.2	18.0	19.8	21.6	23.4	25.1	26.9	28.7	30.4	32.2
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	8.2	10.0	12.0	13.9	15.7	17.5	19.3	21.1	22.9	24.7	26.5	28.3	30.1	31.8
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	7.5	9.4	11.5	13.3	15.1	17.0	18.8	20.6	22.4	24.3	26.1	27.9	29.7	31.5
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	8.8	10.9	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.8	25.6	27.5	29.3	31.1
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	8.1	10.3	12.2	14.1	15.9	17.8	19.7	21.5	23.4	25.2	27.1	28.9	30.8
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	7.5	9.8	11.7	13.5	15.4	17.3	19.2	21.1	22.9	24.8	26.7	28.5	30.4
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	9.2	11.1	13.0	14.9	16.8	18.7	20.6	22.5	24.4	26.3	28.2	30.1
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	8.7	10.6	12.5	14.4	16.3	18.2	20.2	22.1	24.0	25.9	27.8	29.7
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8.1	10.0	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.6	23.6	25.5	27.4	29.4
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	9.5	11.4	13.4	15.3	17.3	19.2	21.2	23.2	25.1	27.1	29.0
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	8.9	10.9	12.9	14.9	16.8	18.8	20.8	22.7	24.7	26.7	28.7
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8.4	10.4	12.4	14.4	16.4	18.3	20.3	22.3	24.3	26.3	28.3
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	24.0	26.0	28.0
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	7.3	9.3	11.4	13.4	15.4	17.5	19.5	21.5	23.6	25.6	27.7
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	8.8	10.9	12.9	15.0	17.0	19.1	21.1	23.2	25.3	27.3
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	8.3	10.4	12.4	14.5	16.6	18.6	20.7	22.8	24.9	27.0
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	7.8	9.9	11.9	14.0	16.1	18.2	20.3	22.4	24.5	26.7
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	7.2	9.3	11.5	13.6	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.3
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	8.8	11.0	13.1	15.2	17.4	19.5	21.7	23.8	26.0
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	8.3	10.5	12.6	14.8	17.0	19.1	21.3	23.5	25.7
107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	7.9	10.0	12.2	14.4	16.6	18.7	21.0	23.2	25.4
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	7.4	9.5	11.7	13.9	16.1	18.4	20.6	22.8	25.1
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	9.1	11.3	13.5	15.7	18.0	20.2	22.5	24.7
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8.6	10.8	13.1	15.3	17.6	19.9	22.1	24.4
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	8.1	10.4	12.6	14.9	17.2	19.5	21.8	24.1
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	7.6	9.9	12.2	14.5	16.8	19.1	21.5	23.8
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	9.5	11.8	14.1	16.4	18.8	21.1	23.5
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	9.0	11.4	13.7	16.1	18.4	20.8	23.2
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	8.6	10.9	13.3	15.7	18.1	20.5	22.9

Condenser Dry Bulb Temperatures between 55 and 65 degrees require return plenum temperature of 70° F or higher.