

ГОСТ 8736-2014			ГОСТ 25100-2020	
Песок для бетона, железобетона, растворов и сухих смесей			Классификация грунтов для проектирования и строительства	
Наименование показателя	Значение		Наименование показателя	Значение
Модуль крупности	1,10		Класс дисперсного грунта	_____
ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ				
Полный остаток на сите 10 мм	0,00	%	Полный остаток на сите 2 мм	---
Полный остаток на сите 5 мм	0,00	%	Полный остаток на сите 0,5 мм	---
Полный остаток на сите 0,63 мм	1,32	%	Полный остаток на сите 0,25 мм	---
Проход через сито 0,16 мм	13,20	%	Полный остаток на сите 0,1 мм	---
Содержание пылевидных и глинистых частиц	1,50	%	Число пластичности	н/п
Содержание глины в комках	0,00	%	Коэффициент фильтрации	4,05 м/сут
			Разновидность по степени водопроницаемости	Сильноводопроницаемый
			Насыпная плотность	1,45 т/м3