

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	1 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

ASUNG DAISO

화기·전기·고소작업 안전지침서

아성다이소 결재문서 스타일 정식본

문서번호: AAD-HSHT-G-2026-024(0) | 시행예정일: 2026.08.01

작성기준: 2026 현행 + 2027 시행 예정·입법예고 반영본

안전보건 표준문서 결재란

작성 서명	안전보건팀	검토 서명	안전보건팀장	승인 서명	박응민
----------	-------	----------	--------	----------	-----

문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(0)	문서구분	지침서
문서명	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정	제정
시행일	2026.08.01	주관부서	안전보건팀
적용범위	전사 및 관계수급인 포함	연계법령	산업안전보건법 위험작업 관련 규정

법령 반영 원칙

- **【확정 반영】** 2026년 현행 중대재해처벌법·산업안전보건법 및 2026년 시행 개정사항을 기준으로 문서를 작성하였다.
- **【예정·입법예고 반영】** 2026.3.18. 입법예고된 산업안전보건법 시행령·시행규칙 개정안의 위험성평가, 공시, 재해 조사 확대 사항을 별도 표기로 반영하였다.
- **【2027 적용 원칙】** 2027년에 시행될 가능성이 있는 확정·예정 사항은 본문 또는 부록에 “확정/예정” 상태를 구분하여 기재하고, 예정사항은 확정 전까지 예비기준으로 운영하도록 설계하였다.
- **【법적 유의】** 예정·입법예고 단계 내용은 최종 공포문 확인 후 즉시 재검토해야 하며, 본 문서만으로 외부 법률자문을 대체하지 않는다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페 이 지	2 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

목차

목차는 Word에서 열 때 자동 업데이트됩니다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	3 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

1. 제정 목적 및 적용범위

목적: 고위험 작업에 대한 현장 행동기준을 제시하기 위함이다.

핵심 운영기준

- 허가서와 감시자를 필수 적용한다.
- 전원차단과 추락방지를 우선한다.
- 영업중 작업은 고객접근을 차단한다.
- 잔재위험 확인 후 종료한다.

실행 절차

1. 화기·전기·고소작업 안전관리 관련 연간 계획 또는 수시 실행 사유를 확인하고 담당부서, 일정, 참여자, 승인권자, 검토자료를 확정한다.
2. 관련 법령, 고시, 입법예고, 내부 규정, 최근 사고·아차사고, 외부 점검결과, 예산·인력 현황을 사전 검토한다.
3. 화기·전기·고소작업 안전관리 수행 전 현장 특성(매장·물류·본사·공사·보수), 고객 혼재 여부, 외주 개입 여부, 야간작업 여부를 확인한다.
4. 화기·전기·고소작업 안전관리 수행 과정에서 도출된 위험·미이행·개선과제를 책임자, 완료기한, 임시조치, 검증방법이 보이도록 문서화한다.
5. 고위험 또는 중대한 미이행 사항은 즉시 임시조치 후 상위관리자 및 안전보건팀에 escalation 하고 필요 시 작업제한 또는 작업중지를 검토한다.
6. 실행 결과를 교육, 공지, 회의, TBM, 전자시스템, 전자결재 등 적정 수단으로 공유하고 공유증빙을 남긴다.
7. 완료 후 재점검·재평가를 실시하여 조치의 실효성을 확인하고, 미흡 시 추가대책과 예산을 연계한다.
8. 반기 점검과 대표이사 보고에 반영하고, 재검토 필요 시 문서·예산·조직·도급관리 기준에 환류한다.

필수 기록 및 증빙

- 허가서
- 감시기록
- 종료확인서

관리자 점검 포인트

- 감시자 지정 여부
- 고객통제 여부

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027 위험작업 기준 강화 시 즉시 반영한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	4 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

2. 관련 법령 및 상위문서

목적: 해당 문서와 직접 연결되는 법령, 내부 규정, 연계 절차를 명확히 한다.

핵심 운영기준

- 중점 법령: 산업안전보건법 위험작업 관련 규정
- 상위문서인 안전보건관리규정과 중대재해 대응 매뉴얼의 취지에 반하지 않도록 운영한다.
- 연계 문서는 위험성평가, 도급, 비상대응, 사고조사, 반기 보고 절차로 연결한다.
- 입법예고 사항은 확정/예정 상태를 구분하여 별도 관리한다.
- 법령보다 완화된 내부기준을 둘 수 없으며, 상충 시 즉시 개정 검토를 수행한다.

실행 절차

9. 법령등록부와 본 문서의 조항 연계를 점검한다.
10. 연계 문서 개정 여부를 확인하여 교차참조를 최신화한다.
11. 해석상 쟁점은 법무·노무 검토를 병행한다.
12. 현장 교육자료에 법적 핵심 포인트를 요약 반영한다.
13. 관련 고시·행정해석·판정례 변화도 월 1회 이상 추적한다.

필수 기록 및 증빙

- 법령대응표
- 문서연계표
- 법무·노무 검토기록
- 법령개정 모니터링 기록

관리자 점검 포인트

- 교차참조 문서번호 최신성
- 법 조문과 내부기준 충돌 여부
- 입법예고 추적 누락 여부

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027년 확정 개정이 나오면 법령대응표를 우선 개정한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	5 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

3. 세부 운영기준

목적: 일상 운영에서 반복되는 오해, 누락, 형식화를 방지하기 위한 상세 기준을 제시한다.

핵심 운영기준

- 긴급보수도 동일 원칙을 적용한다.
- 서류만 존재하고 현장실행이 없는 상태를 가장 중대한 운영실패로 본다.
- 미이행 사유가 예산·인력 부족인 경우 임시조치와 경영층 보고를 동시에 수행한다.
- 고객 혼재, 야간작업, 계절위험, 신규설비, 외주보수는 일반작업보다 강화된 기준을 적용한다.

실행 절차

14. 화기·전기·고소작업 안전지침서 관련 연간 계획 또는 수시 실행 사유를 확인하고 담당부서, 일정, 참여자, 승인권자, 검토자료를 확정한다.
15. 관련 법령, 고시, 입법예고, 내부 규정, 최근 사고·아차사고, 외부 점검결과, 예산·인력 현황을 사전 검토한다.
16. 화기·전기·고소작업 안전지침서 수행 전 현장 특성(매장·물류·본사·공사·보수), 고객 혼재 여부, 외주 개입 여부, 야간 작업 여부를 확인한다.
17. 화기·전기·고소작업 안전지침서 수행 과정에서 도출된 위험·미이행·개선과제를 책임자, 완료기한, 임시조치, 검증방법이 보이도록 문서화한다.
18. 고위험 또는 중대한 미이행 사항은 즉시 임시조치 후 상위관리자 및 안전보건팀에 escalation 하고 필요 시 작업제한 또는 작업중지를 검토한다.
19. 실행 결과를 교육, 공지, 회의, TBM, 전자시스템, 전자결재 등 적정 수단으로 공유하고 공유증빙을 남긴다.
20. 완료 후 재점검·재평가를 실시하여 조치의 실효성을 확인하고, 미흡 시 추가대책과 예산을 연계한다.
21. 반기 점검과 대표이사 보고에 반영하고, 재검토 필요 시 문서·예산·조직·도급관리 기준에 환류한다.

필수 기록 및 증빙

- 허가서
- 감시기록
- 종료확인서

관리자 점검 포인트

- 감시자 지정 여부
- 고객통제 여부
- 현장관리자가 문서 내용을 실제 설명할 수 있는지
- 전자결재·사진·회의록 등 보조증빙이 상호 연결되는지

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027 위험작업 기준 강화 시 즉시 반영한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	6 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

4. 역할과 책임

목적: 경영책임자부터 현장관리자, 종사자, 관계수급인까지 역할을 명확히 하여 책임 공백을 방지한다.

핵심 운영기준

- 대표이사 또는 경영책임자는 목표·예산·조직·반기점검 결과를 승인하고 중요 미이행 사항의 시정 방향을 결정한다.
- 안전보건관리책임자는 해당 문서의 전사 적용 상태를 총괄하고, 부서 간 조정과 우선순위 결정을 수행한다.
- 안전보건팀은 기준 수립, 교육, 모니터링, 샘플링 점검, 법령 추적, 문서개정을 주관한다.
- 부서장·점장·센터장은 현장 실행과 인력 배치, 즉시조치, 증빙확보를 책임진다.
- 관리감독자는 일일 점검, TBM, 작업중지권 보장, 결과 공유, 기록 작성을 책임진다.
- 관계수급인 책임자는 계약상 안전조건 준수, 합동점검 참여, 위험정보 공유, 사고 즉시보고 의무를 가진다.

실행 절차

22. 직무기술서와 위임전결 기준을 최신화한다.
23. 조직 공백이나 겸직 위험이 있으면 대리자와 대체승인선을 지정한다.
24. 부서별 KPI와 평가항목에 본 문서 이행지표를 반영한다.
25. 반기 점검 시 역할별 이행수준과 반복 미이행을 평가한다.

필수 기록 및 증빙

- 조직도
- 직무기술서
- 권한위임 문서
- 평가표
- 대체자 지정기록

관리자 점검 포인트

- 실권 없는 형식상 지정 여부
- 조직공백 방치 여부
- 대리자 지정 누락 여부

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027년 강화기준이 확정되면 평가표와 직무기술서에 우선 반영한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	7 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

5. 현장 유형별 적용기준

목적: 본사, 매장, 물류센터, 공사·보수현장 등 서로 다른 작업환경에 맞는 적용 기준을 제시한다.

핵심 운영기준

- 매장은 고객 동선과 작업 동선의 충돌 방지, 적치기준, 개점 전 점검, 긴급복구 시 통제가 핵심이다.
- 물류센터는 지게차·롤테이너·컨베이어·상하차 작업 등 장비 및 보행 분리 통제가 핵심이다.
- 본사·사무공간은 시설보수, 전기·소방, 비상대피, 출장·행사 안전을 중점관리한다.
- 공사·보수현장은 작업허가, 격리, 감시자 지정, 화기·전기·고소작업 통제가 핵심이다.
- 모든 현장은 외주작업, 야간작업, 비상상황, 고객 혼재 상황을 별도 표기하여 관리한다.

실행 절차

26. 현장 유형별 공통 체크리스트를 운영하되 사업장 특성을 반영한 추가 항목을 부여한다.
27. 고객 혼재 또는 영업 중 작업은 작업시간 조정, 차단조치, 유도인 배치 여부를 우선 검토한다.
28. 변경작업이나 긴급작업은 사전 협의가 어렵더라도 최소 통제기준을 적용한 후 즉시 후속기록을 남긴다.
29. 타 사업장에 동일 위험이 존재하면 수평전개 여부를 점검한다.

필수 기록 및 증빙

- 현장 체크리스트
- 작업허가서
- 사진기록
- 일일점검표
- 수평전개 확인서

관리자 점검 포인트

- 사업장 유형별 핵심위험 반영 여부
- 고객 혼재 통제 여부
- 긴급작업 사후기록 누락 여부

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027 위험작업 기준 강화 시 즉시 반영한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	8 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

6. 금지행위 및 과태료 예방 포인트

목적: 법 위반과 형식적 운영을 방지하기 위해 반드시 금지해야 할 행위를 명확히 한다.

핵심 운영기준

- 미실시를 실시로 가장하는 허위기록 작성
- 사후 서명 또는 일괄 서명 처리
- 결과 공유 없이 서류만 보관
- 도급 작업을 일반작업처럼 취급하여 허가·협의 절차를 생략
- 고위험 미이행 사항을 장기간 방치하면서 임시조치도 하지 않는 행위
- 현장 상태를 확인하지 않은 채 문서상 완료 처리
- 확정되지 않은 입법예고를 확정사항처럼 교육하거나, 반대로 확정된 개정사항을 반영하지 않는 행위

실행 절차

30. 월 단위 샘플링 점검으로 허위·누락 징후를 확인한다.
31. 서명, 사진, 교육, 전자결재, 메일, 회의록을 교차검증한다.
32. 법적 해석이 불명확한 경우 단독판단하지 말고 법무·노무 검토를 거친다.
33. 과태료 가능 항목은 별도 관리표로 추적한다.

필수 기록 및 증빙

- 샘플링 점검표
- 과태료 리스크 관리표
- 법무검토 의견서

관리자 점검 포인트

- 허위·사후작성 징후
- 무서명 완료 처리
- 과태료 대상 누락 여부

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027년 개정으로 공시·조사·참여 의무가 확대될 가능성에 대비해 현재보다 높은 증빙수준을 유지한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	9 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

7. 교육·전파·기록관리

목적: 문서가 현장 실행으로 이어지도록 교육·전파·기록보존 체계를 구체화한다.

핵심 운영기준

- 신규 제정 또는 개정 시 대상자별 교육계획을 수립한다.
- 관리자 교육과 종사자 교육을 구분하고, 관계수급인 교육을 별도로 운영한다.
- 교육 후 이해도 확인과 현장적용 점검을 실시한다.
- 기록은 원본, 스캔본, 전자기록을 상호 보완적으로 관리한다.
- 핵심기록은 최소 5년 이상, 사고조사 관련 기록은 10년 권장 보존한다.

실행 절차

34. 배포대상, 배포일, 회수대상 문서를 문서배포대장에 기록한다.
35. 교육자료에는 문서번호, 개정사유, 현장 적용사례, 금지행위를 포함한다.
36. 보존기한 만료 전에는 폐기승인을 받고, 분쟁 가능 자료는 예외보존한다.
37. 백업과 접근권한을 정기 점검한다.

필수 기록 및 증빙

- 허가서
- 감시기록
- 종료확인서
- 교육계획서
- 배포대상
- 백업점검표
- 폐기승인서

관리자 점검 포인트

- 교육 미수료자 후속조치 여부
- 오구버전 사용 여부
- 백업 및 접근권한 적정성

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027년 공시·공개 확대 가능성에 대비해 기록 분류체계와 검색성을 계속 강화한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	10 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

8. 내부감사 및 반기 점검 연계

목적: 개별 문서의 실행수준을 정기적으로 점검하여 반기 경영책임자 보고와 연결한다.

핵심 운영기준

- 월간 모니터링, 분기 샘플링, 반기 종합점검의 3단 구조로 운영한다.
- 점검은 문서존재 여부가 아니라 실제 실행, 현장상태, 종사자 인식 수준을 함께 본다.
- 반복 미이행, 장기 미완료, 무서명 기록, 현장불일치는 중점관리 대상으로 지정한다.
- 반기 점검 결과는 예산·조직·도급정책·교육계획 개선으로 환류한다.

실행 절차

38. 표본 사업장을 선정하고 인터뷰·현장확인·기록검토를 병행한다.
39. 부적합 사항은 시정, 개선권고, 즉시조치, 경영보고 대상으로 구분한다.
40. 기한 내 미완료 과제는 재보고와 추가통제를 요구한다.
41. 다음 반기 점검 시 전기 지적사항 재발 여부를 반드시 확인한다.

필수 기록 및 증빙

- 내부감사 체크리스트
- 부적합 시정조치서
- 반기 점검보고서
- 재발확인 기록

관리자 점검 포인트

- 반기 보고와 개별 문서 점검 결과 연결성
- 반복 지적 개선 여부
- 현장 인터뷰 실시 여부

2027 예정·입법예고 반영 포인트

- 2027 위험작업 기준 강화 시 즉시 반영한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	11 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

9. 주요 기록 및 서식 관리표

번호	기록 또는 서식	운영 목적
1	허가서	핵심 실행 및 이행 사실 입증
2	감시기록	과정 추적 및 확인
3	종료확인서	공유·교육·결과 확인
4	주요 기록 4	시정조치 및 완료 검증
5	법령추적표	2026 현행 및 2027 예정 기준 반영 추적
6	반기 점검보고서	경영책임자 보고 및 후속조치 관리

10. 개정 및 재검토 원칙

- 법령 개정, 사고 발생, 중대한 위반, 조직개편, 신규 설비·공정 도입 시 즉시 재검토한다.
- 입법예고 단계는 별도 표시하여 교육하되, 확정 공포 후 30일 이내 개정 검토를 완료한다.
- 현장 불일치가 확인되면 문서개정이 아니라 현장개선 우선 여부를 먼저 판단한다.
- 개정 후에는 회수·배포·교육·시행일 관리까지 완료되어야 문서개정이 종결된다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-024(1)
	화기·전기·고소작업 안전지침서	제·개정일	2026.07.23
		페이지	12 / 12
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

부속서. 개정 반영 (Revision Addendum, 2026.07.23)

본 부속서는 원본 본문을 그대로 유지한 상태에서 2026년 개정 법령과 2024·2025년 아성다이소 이행실적을 반영하여 개정사항을 보강한 것이다. 원본과 상충 시 본 부속서(최신 개정분)를 우선한다.

1. 제·개정 이력관리

번호	날 짜	구분	주요 제·개정 사유	작성	검토	승인
0	~2026.07.05	제/개정	기존 정식본(원본 본문)	안전보건팀	팀장	대표이사
1	2026.07.23	개정	2026 개정 산안법·2024/2025 실적 반영, 실무 체크리스트 보강	안전관리자	팀장	대표이사

2. 2026년 법령 개정 반영

★ 2026.6.1 시행 개정 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 집행 강화 반영

- 화기·고소·전기 위험작업 작업허가서 발행 후 실시.
- 고소작업 안전대·작업발판 사용, 전기작업 정전·검전·접지 확인.

3. 확장 실무 점검 체크리스트

점검 항목	이행	비고
작업허가 없는 위험작업 금지	☐	
화기감시인 배치	☐	
고소작업 안전대·발판 사용	☐	
전기작업 검전·접지 확인	☐	

4. 부칙 및 증빙관리

- (시행일) 본 개정분은 2026년 8월 1일부터 시행한다.
- 모든 실행은 전자결재로 상신하여 이행 증빙(누가·언제·무엇을)을 남긴다.
- 관련 기록은 5년 이상, 경영책임자 보고·인가 기록은 영구 보존한다.
- 법령 개정·조직 변경·중대재해 발생 시 즉시 재검토·개정한다.

— 개정 반영 부속서 끝 —