

Los Dispositivos de Maniobra y Protección

¿Por qué son necesarios los dispositivos de protección?

¿Que criterios se deben usar para la selección?

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Introducción Estado de operación normal



- Es el estado de funcionamiento de una instalación en la cual todos los parámetros del circuito (voltaje consumo, corriente, frecuencia, temperatura de los conductores, etc....) se encuentran dentro de los limites previstos.
- En la operación normal se desarrollan maniobras de conexión y desconexión de cargas eléctricas.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

AREA DE ELECTRICIDAD

Introducción Estado de operación anormal.



- Es aquel estado en el cual uno o más parámetros de la instalación eléctrica exceden las condiciones previstas.
 En este estado ocurren situaciones como:
 - La sobre intensidad de la corriente,
 - El aumento de temperatura en los conductores,
 - Las variaciones de la tensión,
 - Los cortocircuitos, etc.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Las perturbaciones




- Las perturbaciones presentan anormalidades de breve duración que no constituyen riesgo para la operación de una instalación eléctrica. "Al desaparecer la perturbación todo vuelve a la normalidad"
 - Las variaciones momentáneas de voltaje o frecuencia
 - Las sobrecargas de corriente de corta duración.
- Sin embargo se pueden producir problemas en los equipos alimentados por la instalación, como perdidas de datos o

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD







 En caso de falla se presentan anormalidades en las cuales se pone en peligro la vida de las personas, la integridad de la instalación eléctrica y los bienes materiales.



- En un falla se presenta I_{ANORMAL} > I_{NOMINAL}, en este caso se dice que el circuito presenta una SOBRECORRIENTE. Las fallas pueden ser:
 - Las sobrecargas permanentes.
 - Los cortocircuitos.
 - Las fallas de aislamiento.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD

Tipos de fallas



Las sobrecargas permanentes.

I OPERACION > I NOMINAL de un equipo o la capacidad de corriente de un conductor, la cual cuando persiste por un tiempo lo suficientemente prolongado puede causar daño o sobre sobrecalentamientos peligrosos.

Los cortocircuitos.

Conexión intencional o accidental entre dos puntos de un circuito a través de una impedancia despreciable, la **I** OPERACION >>> **I** NOMINAL. Se caracteriza por una gran variación de la corriente en un pequeño lapso de tiempo.

 Las fallas de aislamiento. Aquella que se presenta cuando una parte con tensión de un equipo se conecta accidentalmente a masa, en este caso se dice que aparece una corriente de falla a tierra.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Los Interruptores



El Interruptor.

Es un dispositivo de seccionamiento mecánico, capaz de conectar, transportar y e interrumpir corrientes de carga normal.

Los interruptores de protección son capaces de interrumpir de forma automática (bajo condiciones preestablecidas) corrientes anormales, como son las corrientes de cortocircuito.

El Interruptor Automático (Disyuntor)

Es un interruptor en el cual la apertura ocurre bajo condiciones predeterminadas. No es un interruptor para maniobras sino para emergencias.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Clasificación de los interruptores.



Los interruptores se clasifican en:

- Interruptores de alumbrado.
- Interruptores de automáticos.
- Interruptores diferenciales.
- Interruptores rotativos



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Interruptor de Alumbrado











- Interruptores para maniobrar cargas de alumbrado o pequeñas cargas.
- Norma NTP IEC 60669.
- En alojamientos de resinas fenólicas, baquelitas o porcelanas
- Alojamiento autosoportante o en forma de dados para montaje con placa.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS


Clasificación de los Interruptores de Alumbrado











Clasificación por su función en el circuito

- Interruptor simple.
- Interruptor de conmutación.
- Interruptor de doble conmutación.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Interruptor de Alumbrado



- Interruptores capaces de interrumpir la corriente nominal a tensión nominal.
- Capacidad nominal típica de 10A, 16 A, 20 A y 32 A.
- Tensión nominal 250
 V c.a.



Asociados a tomacorrientes de la misma serie.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS





Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD



Los tomacorrientes de uso doméstico y usos similares



- Los interruptores de alumbrado están asociados a tomacorrientes y enchufes de capacidad de corriente similar.
- Según la norma NTP IEC 60884-1 (UL 498 también utilizada).
- El tomacorriente usado en nuestro país no es único, se encuentran tomas:
 - Toma con tierra "3 en Línea".
 - Toma con tierra SCHUKO, 16 A.
 - Toma americana con tierra, 15 A.
 - Toma universal 16 A o 10 A.





250V, 10 A Schuko 250V, 16 A





120V, 15 A

Universal 250V, 16 A

ING. RAUL DEL ROSARIO Q.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD

Enchufes asociados





Enchufe de 250 V, 10 A.



Enchufe <u>Schuko</u> de 250 V, 16 A (2,5 A o 6 A).



Enchufe IEC 60306 polarizado de250 V, 16 A.

Enchufes con 3 espigas para uso en aparatos de Clase I, los cuales deben tener una línea de puesta a tierra obligatoriamente.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q.

Enchufes asociados





Enchufe de 250 V, 10 A (2,5 A o 6 A).



Enchufe de 250 V, 16 A sin contacto de tierra.

Enchufes con 2 espigas para uso en aparatos de Clase II, los cuales no requieren una conexión a tierra. Estos enchufes pueden conectarse en la toma "3 en línea" y en la toma "Schuko"

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD

Enchufes asociados fuera de norma





Enchufe de 120 V, 15 A.



Enchufe de 120 V, 15 A con contacto de tierra.

Enchufes con 2 espigas y 3 espigas según la norma americana de espigas planas. No deben ser utilizados

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Características de seguridad






Obturadores que impiden el ingreso de varillas u objetos extraños, evitando el choque eléctrico.



Espigas cilíndricas del enchufe tienen el cuerpo de material aislante y puntas metálicas para el contacto.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS





Tomacorriente Grado Hospitalario





- Utilizado anteriormente en nuestro país.
- Tomacorriente de la norma UL 498 para uso en establecimiento de salud.
- Configuración duplex de 15 A y 20 A, 120 V.
- Cuerpo y tapa de nylon con "punto verde".
- Contactos de alta resistencia al desgaste.

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Tomacorrientes y enchufes normalizados en nuestro país



 PNTP IEC 60309-1, Enchufes, Tomacorrientes y Adaptadores para usos industriales - Parte 1: Requisitos Generales







IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

AREA DE ELECTRICIDAD

Los Interruptores automáticos



- Interruptores automáticos ofrecen protección contra las sobre corrientes, sobrecargas y otras condiciones.
- Los interruptores automáticos se clasifican por su modo de funcionamiento.
 - Interruptores térmicos.
 - Interruptores magnéticos
 - Interruptores termomagnéticos.





IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Normas técnicas

Los interruptores automáticos para protección contra sobre corrientes están normados por normas técnicas peruanas NTP basadas en las normas IEC




NTP-IEC 60947-2: Para uso industrial. Para interruptores a ser manipulados por personas instruidas. Esta es una norma que permite al fabricante innovar para satisfacer las necesidades del cliente con funciones.




NTP-IEC60898-1 : Para uso doméstico ó similar.

Para interruptores a ser usados por personas "no calificadas". Esta norma impone al fabricante la solución tecnológica y las características técnicas

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS





Sección Electricidad y Electrónica

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

AREA DE ELECTRICIDAD

Interruptores NTP-IEC 60947-2 | Main switchboard | Level A | Subdistribution switchboard | Level C | Switchboard | Level A | Switchboard | Level B | Switchboard | Level C |

Generalidades el campo de aplicación



ING. RAUL DEL ROSARIO Q







« La NTP-IEC60947-2 es aplicable a los interrubtores en los cuales los contactos principales han sido previstos para usarse conectados a circuitos en donde la tensión nominal no sobrepasa 1000 V AC o 1500 V DC; ... »

La norma se aplica a interruptores previstos para ser utilizados por personas calificadas

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD

Generalidades El campo de aplicación





La NTP-IEC60947-2 contiene prescripciones suplementarias para :

- Interruptores aptos al seccionamiento
- Interruptores con protección contra las corrientes diferenciales residuales (anexo B)
- Interruptores con protección electrónica (anexos J y F)



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Definiciones Categorías de empleo de los interruptores



Categoría de empleo A

Interruptor NO está específicamente previsto para la selectividad en cortocircuito

- Sin retardo intencional
- Sin corriente de corta duración admisible "Icw"


Categoría de empleo B

Interruptor específicamente previsto para la selectividad en cortocircuito

- Con retardo intencional (regulable)
- Tienen corriente de corta duración admisible "Icw"



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS





Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD

Aspectos constructivos



Interruptores en caja moldeada

Características básicas:

- Soporte de estructura hecha de material aislante
- Caja hecha de material termoplástico (resinas de poliester + fibra de vidrio)
- Material resistente a altas temperaturas (140°C)
- Encapsulado resistente a altas presiones (17bar)



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Aspectos constructivos



Interruptores abiertos

Características básicas:

- Soporte de estructura hecha de chapa de acero
 - Soporte de los polos moldeado en material aislante (resinas de poliester + fibra de vidrio)
 - Capacidad de mantener corrientes iguales a la capacidad interruptiva hasta
 1 segundo y disparar con retardos de tiempo
 - Facilidad de inspección y mantenimiento



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Sección Electricidad y Electrónica

AREA DE ELECTRICIDAD

Características de los interruptores Tensión



Tensión nominal de empleo (Ue.)

- La tensión nominal de empleo de un interruptor es el valor de tensión que combinado con el valor de corriente nominal de empleo, determinan la aplicación del interruptor y a la que están referidos la capacidad o poder de cierre y apertura, el tipo de servicio y la categoría de empleo.
- A un interruptor puede asignarse un número de combinaciones de tensiones y corrientes nominales de trabajo con las consecuentes diferentes capacidades de corte.



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Características de los interruptores Resistencia a las sobrecargas




In (A rms) = corriente nominal (asignada) de empleo

 corriente máxima conducida a temperatura ambiente, sin calentamiento anormal

Ir (A rms) = corriente de regulación de sobrecarga ajustable

- Ir es función de In
- Ir caracteriza la protección contra las sobrecargas



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS


Características de los interruptores

resistencia a los corto circuitos



Icu (kA rms) = poder nominal (asignado) de corte último en corto circuito

 Es el valor máximo de corriente de corto circuito que el interruptor puede cortar



IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

ING. RAUL DEL ROSARIO Q

Seccionamiento



La utilización de una instalación eléctrica requiere la posibilidad de intervenir sin tensión en parte o toda esta instalación para realizar mantenimiento y reparaciones o para hacer modificaciones.

- Aislar la alimentación Las normas de instalación obligan a aislar la alimentación general en caso de tener que realizar algún tipo de intervención en la instalación. El interruptor que lleve a cabo esa misión debe ser "apto al seccionamiento" y poseer un sistema de enclavamiento en posición "abierto".
- Posición del seccionador en la instalación. Un dispositivo de seccionamiento debe ser situado en el origen de cada repartición de distribución para tener una continuidad de servicio óptima ("cabecera" del armario o tablero de distribución).

IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS

Disposiciones constructivas interruptor seccionador Un interruptor MERLIN GERIN «apto al seccionamiento» tendrá visible en la cara delantera, el lcs = 100% lcu símbolo del interruptorseccionador **IEC 947.2** Observar los otros UTE VDE BS CEI UNE NE datos en la placa, como Icu e Ics IEE 217 – SISTEMAS ELÉCTRICOS ING. RAUL DEL ROSARIO Q

