


GIVENFIND

- (a)  $\dot{Q}_{in}$  to water,  $\text{kJ/kg}$  in steam generator  
 (b)  $\eta_{TH}$   
 (c)  $\dot{Q}_{out}$  (from heated fluid to cooling water)  $\text{kJ/kg}$

ASSUMP

SSSF, 1-DUF, open sys, (steam generator, condenser, heater)  $\dot{W} = 0$   
 (turbine, pump)  $\dot{Q} = 0$ ,  $\Delta KE = \Delta PE = 0$ , open feedwater heater:  $p = \text{const.}$

EQN

$$\frac{dm}{dt}_{sys} = \sum \dot{m}_i - \sum \dot{m}_e, \quad \frac{dE}{dt}_{sys} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum \dot{m}_i (h + pe + ke) - \sum \dot{m}_e (h + pe + ke)$$

$$\frac{ds}{dt}_{sys} = \sum \frac{\dot{Q}}{T} + \sum \dot{m}_i s_i - \sum \dot{m}_e s_e + \dot{J}_{gen}$$

SOLN

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
P (bar)	100	7	0.06	0.06	7	7	100
T (°C)	480		36.16	36.16		164.95	
h ( $\text{kJ/kg}$ )	3323.0	2813.7	2243.1	1571.48	152.36	697.00	709.88
s ( $\text{kJ/kg-K}$ )	6.531	6.8198	7.2827	0.52082		1.9918	
v ( $\text{m}^3/\text{kg}$ )	0.03163			0.0010065		0.0011080	



>> from <COM>

$$\text{say } \begin{cases} \dot{m}_1 = \dot{m}_6 = \dot{m}_7 = \dot{m} \\ \dot{m}_2 = y\dot{m} \\ \dot{m}_3 = \dot{m}_4 = \dot{m}_5 = (1-y)\dot{m} \end{cases}$$

>> for the steam generator, from <COE>

$$\rightarrow 0 = \dot{Q}_{71} + \dot{m}_1 h_1 - \dot{m}_7 h_7$$

$$0 = \dot{Q}_{71} + h_1 - h_7$$

$$\dot{Q}_{71} = h_7 - h_1 \dots \textcircled{1}$$

>> for the pump 2, from <COE>

$$\rightarrow 0 = -\dot{W}_{67} + \dot{m}_6 h_6 - \dot{m}_7 h_7$$

$$\dot{W}_{67} = h_6 - h_7 \dots \textcircled{2}$$

>> for the first-stage turbine

isentropic say  $\Delta S = 0$ , then  $s_1 = s_{2s} = 6.531 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$

$$\text{quality} \equiv x_{2s} = \frac{s_{2s} - s_f}{s_g - s_f} \Big|_{p=7\text{bar}} = \frac{6.531 - 1.9918}{6.7071 - 1.9918} \approx 0.96265 \approx 0.963$$

$$\text{thus, } h_{2s} = h_f + x_{2s}(h_g - h_f) \Big|_{p=7\text{bar}} = (697.00 \text{ kJ/kg}) + (0.963)(2762.8 - 697.00) \text{ kJ/kg} \\ \approx 2686.4 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{then } h_2 = h_1 - \eta_T(h_1 - h_{2s}) = (3323.0 \text{ kJ/kg}) - (0.8)(3323.0 - 2686.4) \text{ kJ/kg} \\ \approx 2813.7 \text{ kJ/kg} \rightarrow \text{implies <State 2> SHV}$$

and from interpolation (SHV table @  $p=7\text{bar}$ )

$$\rightarrow s_2 = (2813.7 - 2799.4) \text{ kJ/kg} \cdot \frac{(6.888 - 6.789) \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}}{(2845.3 - 2799.4) \text{ kJ/kg}} + 6.789 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \\ \approx 6.8198 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$$

>> now, for second stage turbine

$$\text{if } \Delta S = 0 \quad s_{3s} = s_2 = 6.8198 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$$

$$\text{isentropic } \text{quality} \equiv x_{3s} = \frac{s_{3s} - s_f}{s_g - s_f} \Big|_{p=0.06\text{bar}} = \frac{6.8198 - 0.52082}{8.3290 - 0.52082} \approx 0.807$$

thus

$$\rightarrow h_{3s} = h_f + x_{3s}(h_g - h_f) \Big|_{p=0.06\text{bar}} = (151.48 \text{ kJ/kg}) + (0.807)(2566.6 - 151.48) \text{ kJ/kg} \\ \approx 2100.5 \text{ kJ/kg}$$

therefore

$$\rightarrow h_3 = h_2 - \eta_T(h_2 - h_{3s}) = (2813.7 \text{ kJ/kg}) - (0.8)(2813.7 - 2100.5) \text{ kJ/kg} \approx 2243.1 \text{ kJ/kg}$$



then  
 $\rightarrow \text{actual quality} = x_3 = \frac{h_3 - h_f}{h_g - h_f} \Big|_{p=0.06 \text{ bar}} = \frac{2243.1 - 151.48}{2566.6 - 151.48} \approx 0.866$

So  
 $\rightarrow s_3 = s_f + x_3(s_g - s_f) \Big|_{p=0.06 \text{ bar}} = (0.52082 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) + (0.866)(8.3290 - 0.52082) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$   
 $\approx 7.2827 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

>> for pump 1  
 if  $\Delta S = 0$

$$h_{5s} = h_4 + v_4(p_5 - p_4) = 151.48 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + (0.0010065 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})(900 \text{ kPa} - 6 \text{ kPa})$$

$$\approx 152.18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\rightarrow h_5 = h_4 + \frac{1}{\eta_p}(h_{5s} - h_4) = (151.48 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) + \frac{1}{0.8}(152.18 - 151.48) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\approx 152.36 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

>> for pump 2

if  $\Delta S = 0$

$$h_{7s} = h_6 + v_6(p_7 - p_6) = (697.00 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) + (0.001108 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}})(100 \times 10^2 \text{ kPa} - 7 \times 10^2 \text{ kPa})$$

$$\approx 707.30 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\rightarrow h_7 = h_6 + \frac{1}{\eta_p}(h_{7s} - h_6) = (697.00 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) + \frac{1}{0.8}(707.30 - 697.00) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\approx 709.88 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

>> for steam generator

$$\rightarrow \frac{\dot{Q}_{71}}{\dot{m}} = \dot{q}_{71} = h_1 - h_7 = 3323.0 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 709.88 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2613.12 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \approx \boxed{2610 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \quad (a)$$

>> condenser

$$\rightarrow \dot{Q}_{34} = \dot{m}(1-y)(h_4 - h_3)$$

$$\dot{q}_{34} = (1-y)(h_4 - h_3) \quad \dots (1)$$

>> open feedwater heater

$$\rightarrow 0 = y \dot{m} h_2 + (1-y) \dot{m} h_5 - \dot{m} h_6$$

$$\Leftrightarrow (h_2 - h_5)y = h_6 - h_5$$

$$\therefore y = \frac{h_6 - h_5}{h_2 - h_5} = \frac{697.00 - 152.36}{2813.7 - 152.36} \approx 0.205$$

$$\therefore (1) \rightarrow \dot{q}_{34} = (1 - 0.205)(151.48 - 2243.1) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \approx -1662.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\eta_{TH} = \frac{\dot{q}_{71} - |\dot{q}_{34}|}{\dot{q}_{71}} = \frac{2613.1 - 1662.8}{2613.1} \approx \boxed{0.364} \quad (b)$$

FINALLY

since  $\dot{q}_{34} = -1662.8 \text{ kJ/kg}$

the heat transfer going into cooling water is

$$\dot{q}_w = -\dot{q}_{34} = 1662.8 \text{ kJ/kg}$$

$$\approx \boxed{1660 \text{ kJ/kg}}$$