

UBICACIÓN	ELEMENTO	MANTENIMIENTO TRIMESTRALES DE CONTRA INCENDIOS RD 513/2017 DEL MES DE DICIEMBRE																	
Periodicidad:	FECHA	FIRMA Y SELLO	SEÑALIZACION			REVISIONES			ACCESIBILIDAD			CARGA			PRECINTO				
			C	IN	Corr	C	IN	Corr	C	IN	Corr	C	IN	Corr	C	IN	Corr		
1ª RV INTERNA																			
2º RV INTERNA																			
3º RV INTERNA																			
4º RV INTERNA																			
RV ANUAL EXTERNA																			

**C= CORRECTO**

**I= INCORRECTO**

**Corr= CORREGIDO**

#### INDICACIONES .-

- 1/ **SEÑALIZACION:** comprobación visual de que la señalización contra incendios esta visible desde cualquier punto de la empresa, sino habrá que colocarse o reponer
- 2/ **CONSERVACION:** control visual del estado en el que se encuentran las botellas , mangueras, válvulas. En caso de encontrar deterioros avisad a la empresa mantenedora
- 3/ **ACCESIBILIDAD:** comprobar que todos los extintores están bien colocados y visibles . en caso contrario avisad a la empresa mantenedora .
- 4/ **CARGA:** comprobar el peso de las botellas manualmente, y que la presión que marque el manómetro este en lo verde, si no es así avisad a la empresa mantenedora.
- 5/ **REVISION:** el responsable de la empresa de contra incendios debe de realizar una prueba anual a cada elemento /el responsable de la empresa que solicita los servicios es la responsable de las trimestrales , en caso contrario se debe de comunicar a la empresa para proceder con acuerdo mutuo de hacer las trimestrales

#### INSTRUCCIONES .-

- 1/ Rellenar el cuadrante tan como indica la tabla por parte del responsable de la empresa.
- 2/ En caso de alguna anomalía avisar a la empresa homologada para la subsanación.
- 3/ Colocar fecha y firma del responsable.
- 4/ Imprimir por cada elementos un cuadrante.

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA EMPRESA MANTENEDORA

FIRMA DEL CLIENTE